

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/19г. - 21/07/19г.

Абонент: ООО УК "Комфортная среда"
Адрес: Котлостроительная 25/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
м сет. воды = Т.сут мГвс = Т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходамера:
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	m3	v1	m1	v2	m2	T	Т	кг/см2	Р1	Р2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
21/06/19	163.83	58.83	5.00	61.41	60.27	60.91	59.94	0.33	7.00	7.00	0.299	24	0						
22/06/19	163.88	59.11	4.77	60.48	59.37	60.02	59.06	0.31	7.00	7.00	0.282	24	0						
23/06/19	164.03	59.78	4.25	60.67	59.56	60.24	59.27	0.29	7.00	7.00	0.252	24	0						
24/06/19	162.34	57.85	4.49	60.85	59.78	60.43	59.50	0.28	7.00	7.00	0.268	24	0						
25/06/19	163.60	58.91	4.69	60.85	59.73	60.41	59.45	0.28	7.00	7.00	0.280	24	0						
26/06/19	163.72	58.48	5.24	60.82	59.69	60.36	59.41	0.28	7.00	7.00	0.312	24	0						
27/06/19	163.97	59.17	4.80	60.86	59.74	60.42	59.45	0.29	7.00	7.00	0.287	24	0						
28/06/19	163.03	58.06	4.97	61.09	59.99	60.63	59.69	0.30	7.00	7.00	0.294	24	0						
29/06/19	161.98	57.09	4.89	61.36	60.27	60.88	59.95	0.32	7.00	7.00	0.299	24	0						
30/06/19	163.14	57.70	5.44	61.42	60.30	60.92	59.98	0.32	7.00	7.00	0.327	24	0						
01/07/19	163.48	58.16	5.32	61.40	60.28	60.89	59.94	0.34	7.00	7.00	0.321	24	0						
02/07/19	163.82	58.60	5.22	61.44	60.30	60.90	59.93	0.37	7.00	7.00	0.313	24	0						
03/07/19	164.19	59.01	5.18	61.33	60.21	60.81	59.87	0.34	7.00	7.00	0.312	24	0						
04/07/19	163.44	58.37	5.07	61.36	60.23	60.82	59.86	0.37	7.00	7.00	0.307	24	0						
05/07/19	163.46	58.21	5.25	61.01	59.89	60.45	59.52	0.37	7.00	7.00	0.313	24	0						
06/07/19	163.19	58.09	5.10	60.95	59.84	60.41	59.48	0.36	7.00	7.00	0.307	24	0						
07/07/19	164.07	58.67	5.40	60.99	59.85	60.41	59.46	0.39	7.00	7.00	0.321	24	0						
08/07/19	163.55	58.32	5.23	60.87	59.75	60.29	59.35	0.40	7.00	7.00	0.311	24	0						
09/07/19	162.37	56.11	6.26	60.81	59.72	60.20	59.32	0.40	7.00	7.00	0.372	24	0						
10/07/19	163.72	57.97	5.75	60.87	59.75	60.26	59.33	0.42	7.00	7.00	0.344	24	0						
11/07/19	164.77	59.84	4.93	61.74	60.57	61.13	60.14	0.43	7.00	7.00	0.297	24	0						
12/07/19	163.14	58.56	4.58	62.87	61.74	62.26	61.30	0.44	7.00	7.00	0.286	24	0						
13/07/19	163.65	59.02	4.63	62.91	61.77	62.28	61.32	0.45	7.00	7.00	0.285	24	0						
14/07/19	163.21	58.19	5.02	62.94	61.81	62.28	61.32	0.45	7.00	7.00	0.311	24	0						
15/07/19	164.97	59.88	5.09	62.98	61.77	62.33	61.32	0.45	7.00	7.00	0.314	24	0						
16/07/19	159.13	54.66	4.47	62.89	61.87	62.26	61.38	0.49	7.00	7.00	0.277	24	0						
17/07/19	163.89	58.90	4.99	62.94	61.80	62.29	61.31	0.49	7.00	7.00	0.306	24	0						
18/07/19	163.24	58.14	5.10	62.91	61.79	62.24	61.29	0.50	7.00	7.00	0.313	24	0						
19/07/19	163.69	58.93	4.76	62.91	61.77	62.25	61.25	0.52	7.00	7.00	0.294	24	0						
20/07/19	163.97	59.03	4.94	37.55	36.86	37.15	36.55	0.31	7.00	7.00	0.181	24	0						
21/07/19	128.63	27.97	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24	0						*

Итого:	1823.48	1790.27	1807.13	1778.94	11.33	8.985	744	0	*
--------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-----	---	---

Средние:	62.29	57.41	4.88	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
----------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Итоговые параметры на 22/07/19г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	Т	кг/см2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
22/07/19	3284.04	3222.84	3266.84	3208.83	14.01	16.749	1410	223		

Страница

период нормальной работы 744ч
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1633ч



представитель теплоснабж. организации