

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 20/04/20г. - 19/05/20г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"

Адрес: ул. Чехова д. 335/3

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ

ТХВ= 5.00 град С

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100242

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	m3	V1	m1	T	m2	T	m3	V2	m2	T	m1	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ВНР	ВОС	НС
20/04/20	66.56	55.81	10.75		64.21	62.97	58.77	57.90	5.07	7.10	3.50	0.685	24	0								
21/04/20	67.50	56.51	10.99		64.28	62.96	62.30	61.38	1.58	7.10	3.50	0.697	24	0								
22/04/20	67.76	56.42	11.34		64.40	63.03	62.94	61.99	1.04	7.10	3.50	0.719	24	0								
23/04/20	68.10	56.70	11.40		64.65	63.26	57.78	56.90	6.36	7.10	3.50	0.731	24	0								
24/04/20	68.07	56.83	11.24		64.75	63.36	59.22	58.33	5.03	7.10	3.50	0.716	24	0								
25/04/20	67.94	56.50	11.44		64.79	63.40	58.93	58.06	5.34	7.10	3.50	0.730	24	0								
26/04/20	67.95	56.57	11.38		64.76	63.35	58.73	57.84	5.51	7.10	3.50	0.730	24	0								
27/04/20	68.16	56.94	11.22		64.67	63.25	60.67	59.73	3.52	7.10	3.50	0.719	24	0								
28/04/20	67.77	56.89	10.88		64.46	63.08	59.18	58.30	4.78	7.10	3.50	0.691	24	0								
29/04/20	67.67	56.57	11.10		64.44	63.06	59.40	58.51	4.55	7.10	3.50	0.704	24	0								
30/04/20	67.65	56.39	11.26		64.52	63.17	55.03	54.22	8.95	7.10	3.50	0.722	24	0								
01/05/20	68.01	56.94	11.07		64.65	63.26	58.55	57.66	5.60	7.10	3.50	0.706	24	0								
02/05/20	68.63	58.17	10.46		64.78	63.36	55.33	54.49	8.87	7.10	3.50	0.672	24	0								
03/05/20	68.15	57.89	10.26		64.70	63.28	54.39	53.54	9.74	7.10	3.50	0.653	24	0								
04/05/20	66.66	56.66	10.00		64.61	63.31	60.19	59.29	4.02	7.10	3.50	0.639	24	0								
05/05/20	68.15	57.62	10.53		64.68	63.28	61.28	60.32	2.96	7.10	3.50	0.673	24	0								
06/05/20	68.40	58.02	10.38		64.75	63.34	60.56	59.62	3.72	7.10	3.50	0.662	24	0								
07/05/20	68.13	57.55	10.58		64.69	63.28	60.39	59.46	3.82	7.10	3.50	0.675	24	0								
08/05/20	68.20	58.28	9.92		64.58	63.17	60.98	60.00	3.17	7.10	3.50	0.632	24	0								
09/05/20	67.64	57.64	10.00		64.57	63.21	61.78	60.83	2.38	7.10	3.50	0.635	24	0								
10/05/20	67.63	57.46	10.17		64.54	63.16	59.78	58.87	4.29	7.10	3.50	0.650	24	0								
11/05/20	67.77	57.37	10.40		64.58	63.19	55.55	54.69	8.50	7.10	3.50	0.672	24	0								
12/05/20	68.04	57.86	10.18		64.55	63.17	57.59	56.68	6.49	7.10	3.50	0.642	24	0								
13/05/20	67.80	57.56	10.24		64.66	63.27	59.91	58.99	4.28	7.10	3.50	0.653	24	0								
14/05/20	68.34	58.20	10.14		64.60	63.20	62.46	61.44	1.76	7.10	3.50	0.646	24	0								
15/05/20	67.82	58.18	9.64		64.52	63.14	61.16	60.20	2.94	7.10	3.50	0.615	24	0								
16/05/20	67.20	56.95	10.25		64.86	63.51	58.16	57.28	6.23	7.10	3.50	0.663	24	0								
17/05/20	67.91	57.59	10.32		64.83	63.43	62.34	61.36	2.07	7.10	3.50	0.658	24	0								
18/05/20	67.82	57.55	10.27		64.90	63.51	63.64	62.66	0.85	7.10	3.50	0.658	24	0								
19/05/20	67.82	57.88	9.94		64.87	63.49	63.05	62.08	1.41	7.10	3.50	0.636	24	0								
Итого:					1938.85	1897.45	1790.04	1762.62	134.83			20.284	720	0								
Средние:	67.84	57.25	10.59							7.10	3.50											

итоговые параметры на 20/05/20г. 10 ч

Дата	V1	m1	T	V2	m2	T	m3	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
20/05/20	73925.31	72281.38	72395.92	71499.84	781.54	1407.146	15430	238				

период нормальный работы 720ч

период отсутствия тепла энергии 0ч

время работы прибора после сброса 15668ч

представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

Страница