ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/20г.-19/04/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Чехова д.335/3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕС32 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 20/03/20 | 70.38 | 59.63 | 10.75 | 371.25 | 363.01 | 367.59 | 361.56 | 1.45 | 7.10 | 3.50 | 3.929 | 24 | 0 | |
| 21/03/20 | 70.30 | 59.30 | 11.00 | 369.92 | 361.74 | 366.13 | 360.16 | 1.58 | 7.10 | 3.50 | 4.002 | 24 | 0 | |
| 22/03/20 | 70.57 | 59.67 | 10.90 | 369.93 | 361.68 | 366.08 | 360.04 | 1.64 | 7.10 | 3.50 | 3.967 | 24 | 0 | |
| 23/03/20 | 70.16 | 56.36 | 13.80 | 254.03 | 248.42 | 247.20 | 243.52 | 4.90 | 7.10 | 3.50 | 3.467 | 24 | 0 | |
| 24/03/20 | 71.38 | 52.22 | 19.16 | 180.04 | 175.93 | 173.48 | 171.24 | 4.69 | 7.10 | 3.50 | 3.387 | 24 | 0 | |
| 25/03/20 | 69.78 | 51.06 | 18.72 | 179.92 | 176.00 | 163.21 | 161.23 | 14.77 | 7.10 | 3.50 | 3.310 | 24 | 0 | |
| 26/03/20 | 69.87 | 51.43 | 18.44 | 180.22 | 176.26 | 159.53 | 157.52 | 18.74 | 7.10 | 3.50 | 3.261 | 24 | 0 | |
| 27/03/20 | 70.17 | 51.82 | 18.35 | 180.65 | 176.67 | 165.64 | 163.53 | 13.14 | 7.10 | 3.50 | 3.255 | 24 | 0 | |
| 28/03/20 | 70.02 | 51.65 | 18.37 | 180.75 | 176.81 | 163.71 | 161.67 | 15.14 | 7.10 | 3.50 | 3.253 | 24 | 0 | |
| 29/03/20 | 70.13 | 52.14 | 17.99 | 180.94 | 176.98 | 168.54 | 166.38 | 10.60 | 7.10 | 3.50 | 3.195 | 24 | 0 | |
| 30/03/20 | 70.55 | 52.47 | 18.08 | 181.12 | 177.07 | 167.60 | 165.43 | 11.64 | 7.10 | 3.50 | 3.215 | 24 | 0 | |
| 31/03/20 | 70.02 | 52.18 | 17.84 | 181.13 | 177.11 | 173.90 | 171.70 | 5.41 | 7.10 | 3.50 | 3.174 | 24 | 0 | |
| 01/04/20 | 70.14 | 51.86 | 18.28 | 180.91 | 176.91 | 170.10 | 167.95 | 8.96 | 7.10 | 3.50 | 3.257 | 24 | 0 | |
| 02/04/20 | 70.05 | 51.82 | 18.23 | 180.59 | 176.61 | 159.79 | 157.77 | 18.84 | 7.10 | 3.50 | 3.244 | 24 | 0 | |
| 03/04/20 | 70.21 | 52.03 | 18.18 | 180.97 | 176.97 | 166.49 | 164.36 | 12.61 | 7.10 | 3.50 | 3.229 | 24 | 0 | |
| 04/04/20 | 69.95 | 51.95 | 18.00 | 181.26 | 177.29 | 168.34 | 166.18 | 11.11 | 7.10 | 3.50 | 3.205 | 24 | 0 | |
| 05/04/20 | 69.78 | 51.95 | 17.83 | 181.45 | 177.47 | 154.61 | 152.63 | 24.84 | 7.10 | 3.50 | 3.200 | 24 | 0 | |
| 06/04/20 | 69.75 | 51.77 | 17.98 | 181.44 | 177.45 | 161.95 | 159.92 | 17.53 | 7.10 | 3.50 | 3.206 | 24 | 0 | |
| 07/04/20 | 69.95 | 51.95 | 18.00 | 181.41 | 177.43 | 160.12 | 158.12 | 19.31 | 7.10 | 3.50 | 3.204 | 24 | 0 | |
| 08/04/20 | 69.70 | 51.85 | 17.85 | 181.51 | 177.58 | 162.19 | 160.15 | 17.43 | 7.10 | 3.50 | 3.181 | 24 | 0 | |
| 09/04/20 | 70.40 | 52.36 | 18.04 | 181.92 | 177.88 | 167.86 | 165.72 | 12.16 | 7.10 | 3.50 | 3.216 | 24 | 0 | |
| 10/04/20 | 70.21 | 52.36 | 17.85 | 182.12 | 178.08 | 161.84 | 159.75 | 18.33 | 7.10 | 3.50 | 3.200 | 24 | 0 | |
| 11/04/20 | 70.38 | 52.89 | 17.49 | 182.28 | 178.22 | 159.72 | 157.63 | 20.59 | 7.10 | 3.50 | 3.127 | 24 | 0 | |
| 12/04/20 | 70.11 | 52.45 | 17.66 | 182.36 | 178.33 | 178.29 | 176.00 | 2.33 | 7.10 | 3.50 | 3.159 | 24 | 0 | |
| 13/04/20 | 67.23 | 50.52 | 16.71 | 180.63 | 176.94 | 166.14 | 164.16 | 12.78 | 7.10 | 3.50 | 2.999 | 24 | 0 | |
| 14/04/20 | 66.82 | 51.34 | 15.48 | 105.37 | 103.26 | 100.47 | 99.24 | 4.02 | 7.10 | 3.50 | 1.614 | 24 | 0 | |
| 15/04/20 | 67.53 | 56.98 | 10.55 | 64.12 | 62.81 | 57.58 | 56.69 | 6.12 | 7.10 | 3.50 | 0.680 | 24 | 0 | |
| 16/04/20 | 67.57 | 55.41 | 12.16 | 64.07 | 62.79 | 53.67 | 52.90 | 9.89 | 7.10 | 3.50 | 0.785 | 24 | 0 | |
| 17/04/20 | 67.17 | 55.59 | 11.58 | 64.06 | 62.78 | 56.52 | 55.70 | 7.08 | 7.10 | 3.50 | 0.726 | 24 | 0 | |
| 18/04/20 | 68.19 | 55.39 | 12.80 | 64.21 | 62.81 | 62.91 | 62.00 | 0.81 | 7.10 | 3.50 | 0.810 | 24 | 0 | |
| 19/04/20 | 67.98 | 57.01 | 10.97 | 63.50 | 62.15 | 60.71 | 59.79 | 2.36 | 7.10 | 3.50 | 0.690 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5594.08 | 5471.44 | 5211.91 | 5140.64 | 330.80 | | | 88.147 | 744 | 0 | |
| Средние: | 69.56 | 53.46 | 16.10 | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | |

Итоговые параметры на 20/04/20г. 10 ч

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 20/04/20 | 71986.19 | 70383.72 | 70603.72 | 69735.12 | 648.60 | 1386.860 | 14710 | 238 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14948ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью «УК Комфортная среда» ИНН 6154154192 ОГРН 1196196001021 Ростовская обл., г. Таганрог