ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/07/19г.-22/08/19г.

Абонент:ООО УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Чехова 335/3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEC32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/07/19	63.82	44.01	19.81	19.99	19.60	19.78	19.54	0.06	7.10	3.50	0.391	24	0	
23/07/19	64.57	44.77	19.80	20.07	19.65	19.87	19.63	0.02	7.10	3.50	0.388	24	0	
24/07/19	63.76	44.21	19.55	19.93	19.50	19.73	19.49	0.01	7.10	3.50	0.383	24	0	
25/07/19	63.39	44.53	18.86	19.34	18.95	19.13	18.90	0.05	7.10	3.50	0.356	24	0	
26/07/19	61.84	42.56	19.28	19.54	19.15	19.35	19.13	0.02	7.10	3.50	0.368	24	0	
27/07/19	64.05	44.53	19.52	20.41	19.98	20.18	19.94	0.04	7.10	3.50	0.393	24	0	
28/07/19	63.96	44.30	19.66	20.39	19.97	20.18	19.94	0.03	7.10	3.50	0.394	24	0	
29/07/19	64.38	45.03	19.35	20.27	19.84	20.05	19.81	0.03	7.10	3.50	0.387	24	0	
30/07/19	64.19	44.11	20.08	20.47	20.04	20.26	20.02	0.02	7.10	3.50	0.402	24	0	
31/07/19	63.94	45.23	18.71	20.21	19.78	20.01	19.77	0.01	7.10	3.50	0.373	24	0	
01/08/19	63.48	44.33	19.15	20.60	20.18	20.39	20.15	0.03	7.10	3.50	0.385	24	0	
02/08/19	63.56	44.93	18.63	20.39	19.96	20.17	19.93	0.03	7.10	3.50	0.374	24	0	
03/08/19	63.58	43.57	20.01	20.68	20.25	20.46	20.22	0.03	7.10	3.50	0.406	24	0	
04/08/19	62.68	43.08	19.60	20.72	20.32	20.50	20.26	0.06	7.10	3.50	0.399	24	0	
05/08/19	62.79	41.55	21.24	20.84	20.43	20.61	20.38	0.05	7.10	3.50	0.433	24	0	
06/08/19	43.29	38.73	4.56	0.51	0.51	0.62	0.62	-0.11	7.10	3.50	0.002	24	0	
07/08/19	28.84	30.41	-1.57	0.00	0.00	0.07	0.07	-0.07	7.10	3.50	0.000	24	0	*
08/08/19	27.71	29.65	-1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
09/08/19	25.55	28.62	-3.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
10/08/19	26.50	27.99	-1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
11/08/19	26.11	27.44	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
12/08/19	25.94	27.09	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
13/08/19	25.83	26.83	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
14/08/19	25.69	26.57	-0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
15/08/19	25.00	26.37	-1.37	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	7.10	3.50	0.000	24	0	*
16/08/19	25.87	26.37	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
17/08/19	25.85	26.30	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
18/08/19	25.63	26.08	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
19/08/19	25.26	25.79	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	3.50	0.000	24	0	*
20/08/19	50.07	40.39	9.68	12.36	12.21	12.30	12.20	0.01	7.10	3.50	0.119	24	0	
21/08/19	65.28	54.86	10.42	55.09	54.04	54.34	53.58	0.46	7.10	3.50	0.566	24	0	
22/08/19	67.91	56.06	11.85	40.82	40.01	40.07	39.54	0.47	7.10	3.50	0.478	24	0	
Итого:				412.70	404.44	408.08	403.13	1.31			6.997	768	0	
Средние:	47.51	37.70	9.81						7.10	3.50				

Итоговые параметры на 23/08/19г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

| 23/08/19 | 32363.00 | 31638.07 | 31942.02 | 31579.23 | 58.84 | 694.820 | 8925 | 238 |

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9163ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6154154192 «УК «Комфортная среда» ОГРН 1196196001121 Россия, Ростовская обл., г. Таганрог