

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/01/20г. - 20/02/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"  
Адрес: Ул. Чехова д. 335/3  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ МГВ= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

| Дата     | t1     | t2    | dt    | °C      | °C      | °C      | m3      | V1     | m1     | V2     | m2     | T    | Т    | МГ   | P1   | P2   | Q0      | ВНР  | ВОС | НС |
|----------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|---------|------|-----|----|
| 20/01/20 | 72.37  | 50.77 | 21.60 | 187.61  | 183.23  | 183.34  | 181.10  | 187.61 | 183.23 | 183.34 | 181.10 | 2.13 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.969   | 24   | 0   |    |
| 21/01/20 | 70.81  | 50.06 | 20.75 | 187.10  | 182.92  | 182.92  | 180.73  | 187.10 | 182.92 | 182.92 | 180.73 | 2.19 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.806   | 24   | 0   |    |
| 22/01/20 | 70.53  | 49.70 | 20.83 | 187.10  | 182.98  | 181.01  | 178.88  | 187.10 | 182.98 | 181.01 | 178.88 | 4.10 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.824   | 24   | 0   |    |
| 23/01/20 | 70.62  | 50.08 | 20.54 | 187.31  | 183.17  | 184.94  | 182.75  | 187.31 | 183.17 | 184.94 | 182.75 | 0.42 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.769   | 24   | 0   |    |
| 24/01/20 | 72.60  | 50.68 | 21.92 | 187.56  | 183.18  | 183.75  | 181.52  | 187.56 | 183.18 | 183.75 | 181.52 | 1.66 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.031   | 24   | 0   |    |
| 25/01/20 | 70.75  | 50.00 | 20.75 | 187.16  | 182.98  | 184.57  | 182.37  | 187.16 | 182.98 | 184.57 | 182.37 | 0.61 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.808   | 24   | 0   |    |
| 26/01/20 | 71.07  | 49.97 | 21.10 | 187.52  | 183.29  | 185.24  | 183.04  | 187.52 | 183.29 | 185.24 | 183.04 | 0.25 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.876   | 24   | 0   |    |
| 27/01/20 | 70.92  | 49.99 | 20.93 | 187.36  | 183.14  | 179.64  | 177.50  | 187.36 | 183.14 | 179.64 | 177.50 | 5.64 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.846   | 24   | 0   |    |
| 28/01/20 | 70.89  | 50.44 | 20.45 | 187.56  | 183.37  | 180.27  | 178.10  | 187.56 | 183.37 | 180.27 | 178.10 | 5.27 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.761   | 24   | 0   |    |
| 29/01/20 | 70.14  | 50.11 | 20.03 | 187.65  | 183.56  | 182.59  | 180.44  | 187.65 | 183.56 | 182.59 | 180.44 | 3.12 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.687   | 24   | 0   |    |
| 30/01/20 | 70.27  | 50.19 | 20.08 | 187.59  | 183.45  | 182.70  | 180.53  | 187.59 | 183.45 | 182.70 | 180.53 | 2.92 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.697   | 24   | 0   |    |
| 31/01/20 | 70.96  | 50.04 | 20.56 | 187.70  | 183.44  | 179.12  | 176.96  | 187.70 | 183.44 | 179.12 | 176.96 | 6.48 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.785   | 24   | 0   |    |
| 01/02/20 | 70.90  | 50.04 | 20.86 | 187.56  | 183.37  | 183.10  | 180.92  | 187.56 | 183.37 | 183.10 | 180.92 | 2.45 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.834   | 24   | 0   |    |
| 02/02/20 | 70.71  | 49.98 | 20.73 | 187.75  | 183.56  | 184.38  | 182.17  | 187.75 | 183.56 | 184.38 | 182.17 | 1.39 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.819   | 24   | 0   |    |
| 03/02/20 | 70.59  | 50.69 | 19.90 | 187.81  | 183.60  | 183.14  | 180.91  | 187.81 | 183.60 | 183.14 | 180.91 | 2.69 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.664   | 24   | 0   |    |
| 04/02/20 | 70.40  | 50.27 | 20.13 | 188.02  | 183.85  | 183.55  | 181.37  | 188.02 | 183.85 | 183.55 | 181.37 | 2.48 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.708   | 24   | 0   |    |
| 05/02/20 | 70.23  | 50.03 | 20.20 | 187.00  | 182.84  | 180.05  | 177.92  | 187.00 | 182.84 | 180.05 | 177.92 | 4.92 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.704   | 24   | 0   |    |
| 06/02/20 | 69.96  | 49.59 | 20.37 | 187.18  | 183.09  | 181.67  | 179.55  | 187.18 | 183.09 | 181.67 | 179.55 | 3.54 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.739   | 24   | 0   |    |
| 07/02/20 | 76.75  | 53.28 | 23.47 | 188.21  | 183.34  | 185.15  | 182.67  | 188.21 | 183.34 | 185.15 | 182.67 | 0.67 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.314   | 24   | 0   |    |
| 08/02/20 | 79.96  | 54.52 | 25.44 | 188.87  | 183.60  | 185.64  | 183.07  | 188.87 | 183.60 | 185.64 | 183.07 | 0.53 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.684   | 24   | 0   |    |
| 09/02/20 | 80.48  | 54.53 | 25.95 | 188.66  | 183.30  | 185.35  | 182.76  | 188.66 | 183.30 | 185.35 | 182.76 | 0.54 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.775   | 24   | 0   |    |
| 10/02/20 | 78.87  | 53.98 | 24.89 | 187.68  | 182.57  | 184.63  | 182.11  | 187.68 | 182.57 | 184.63 | 182.11 | 0.46 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.557   | 24   | 0   |    |
| 11/02/20 | 74.36  | 51.48 | 22.88 | 183.30  | 178.83  | 179.84  | 177.58  | 183.30 | 178.83 | 179.84 | 177.58 | 1.25 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 4.107   | 24   | 0   |    |
| 12/02/20 | 69.52  | 48.91 | 20.61 | 186.67  | 182.61  | 179.14  | 177.12  | 186.67 | 182.61 | 179.14 | 177.12 | 5.49 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.778   | 24   | 0   |    |
| 13/02/20 | 69.55  | 49.17 | 20.38 | 186.77  | 182.73  | 182.09  | 179.99  | 186.77 | 182.73 | 182.09 | 179.99 | 2.74 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.730   | 24   | 0   |    |
| 14/02/20 | 70.31  | 49.42 | 20.89 | 186.88  | 182.78  | 184.05  | 181.93  | 186.88 | 182.78 | 184.05 | 181.93 | 0.85 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.830   | 24   | 0   |    |
| 15/02/20 | 71.08  | 49.57 | 21.51 | 187.07  | 182.84  | 184.73  | 182.58  | 187.07 | 182.84 | 184.73 | 182.58 | 0.26 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.945   | 24   | 0   |    |
| 16/02/20 | 68.10  | 47.86 | 20.24 | 186.74  | 182.85  | 182.80  | 180.81  | 186.74 | 182.85 | 182.80 | 180.81 | 2.04 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.717   | 24   | 0   |    |
| 17/02/20 | 71.27  | 50.28 | 20.99 | 187.04  | 182.80  | 184.79  | 182.57  | 187.04 | 182.80 | 184.79 | 182.57 | 0.23 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.845   | 24   | 0   |    |
| 18/02/20 | 70.84  | 50.23 | 20.61 | 187.21  | 183.00  | 183.97  | 181.77  | 187.21 | 183.00 | 183.97 | 181.77 | 1.23 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.783   | 24   | 0   |    |
| 19/02/20 | 70.68  | 49.95 | 20.73 | 187.07  | 182.90  | 183.37  | 181.20  | 187.07 | 182.90 | 183.37 | 181.20 | 1.70 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.804   | 24   | 0   |    |
| 20/02/20 | 70.99  | 50.13 | 20.86 | 187.24  | 183.03  | 183.14  | 180.97  | 187.24 | 183.03 | 183.14 | 180.97 | 2.06 | 7.10 | 3.50 | 7.10 | 3.50 | 3.827   | 24   | 0   |    |
| Итого:   |        |       |       | 5993.95 | 5856.20 | 5854.67 | 5783.89 | 72.31  |        |        |        |      |      |      |      |      | 125.023 | 768  | 0   |    |
| Средние: | 171.80 | 50.51 | 21.29 |         |         |         |         |        |        |        |        |      |      |      |      |      | 7.10    | 3.50 |     |    |

Итоговые параметры на 21/02/20г. 9 ч

| Дата     | V1       |          |          | V2       |        |          | M2    |     |    | M3 |    |    | Q0 |    |    | ВНР |    |    | ВОС |    |    |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
|          | °C       | °C       | °C       | °C       | °C     | °C       | °C    | °C  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C  | °C | °C | °C  | °C | °C |
| 21/02/20 | 57532.16 | 56248.00 | 56619.67 | 55963.26 | 284.74 | 1196.989 | 13293 | 238 |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |    |

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 13531ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

