

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/20г. - 21/07/20г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
Адрес: Ул. чехова д.335/3
Тепловычислитель ВКТ7 Сет.Н 1
Договорные расходы:
М сет. воды= Т.сут МГВС=
ТХВ= 5.00 Град.С
Заводской номер 00100242

Договор №:
Тип расходамера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min=
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min=

1.00 м3/ч
1.00 м3/ч
КС=0ХЕС32 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	Т	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	°C	М3	Т	М3	Т	Т	Т	КГ/CM2	КГ/CM2	Гкал	Ч	Ч	Ч
22/06/20	68.79	63.17	5.62	5.62	92.77	90.83	92.14	90.46	0.37	0.45	7.10	3.50	0.516	24	0	
23/06/20	68.68	64.33	4.35	4.35	115.24	112.82	114.49	112.37	0.45	0.71	7.10	3.50	0.496	24	0	
24/06/20	68.82	64.34	4.48	4.48	116.52	114.09	115.55	113.38	0.71	0.39	7.10	3.50	0.519	24	0	
25/06/20	68.75	64.31	4.44	4.44	116.35	113.89	115.59	113.43	0.46	0.36	7.10	3.50	0.515	24	0	
26/06/20	68.65	64.31	4.34	4.34	116.34	113.88	115.65	113.49	0.39	0.39	7.10	3.50	0.502	24	0	
27/06/20	68.67	64.37	4.30	4.30	116.37	113.96	115.08	112.92	1.04	0.39	7.10	3.50	0.498	24	0	
28/06/20	68.70	64.45	4.25	4.25	116.57	114.14	115.76	113.58	0.56	0.37	7.10	3.50	0.493	24	0	
29/06/20	67.24	63.03	4.21	4.21	116.42	114.05	115.72	113.61	0.44	0.37	7.10	3.50	0.490	24	0	
30/06/20	68.59	64.61	3.98	3.98	116.48	114.05	115.86	113.68	0.37	0.37	7.10	3.50	0.461	24	0	
01/07/20	69.31	64.96	4.35	4.35	116.74	114.18	116.11	113.89	0.29	0.29	7.10	3.50	0.505	24	0	
02/07/20	69.31	65.22	4.09	4.09	116.79	114.27	116.17	113.93	0.34	0.34	7.10	3.50	0.476	24	0	
03/07/20	69.56	65.92	3.64	3.64	116.77	114.20	116.18	113.89	0.31	0.31	7.10	3.50	0.423	24	0	
04/07/20	70.90	66.85	4.05	4.05	116.94	114.30	116.34	113.98	0.32	0.32	7.10	3.50	0.471	24	0	
05/07/20	69.71	65.92	3.79	3.79	116.86	114.31	116.27	113.96	0.35	0.35	7.10	3.50	0.443	24	0	
06/07/20	67.38	63.84	3.54	3.54	116.33	113.95	115.78	113.61	0.34	0.34	7.10	3.50	0.412	24	0	
07/07/20	66.90	63.20	3.70	3.70	64.00	62.70	63.63	62.46	0.24	0.24	7.10	3.50	0.238	24	0	
08/07/20	66.84	63.15	3.69	3.69	110.83	108.62	109.88	107.84	0.78	0.66	7.10	3.50	0.412	24	0	
09/07/20	68.08	64.32	3.76	3.76	111.60	109.26	110.67	108.60	0.66	0.66	7.10	3.50	0.419	24	0	
10/07/20	67.37	63.48	3.89	3.89	111.26	108.96	110.56	108.51	0.45	0.45	7.10	3.50	0.431	24	0	
11/07/20	66.13	62.24	3.89	3.89	110.90	108.72	110.38	108.43	0.29	0.28	7.10	3.50	0.430	24	0	
12/07/20	66.02	61.97	4.05	4.05	111.01	108.83	110.50	108.55	0.28	0.28	7.10	3.50	0.448	24	0	
13/07/20	67.23	63.14	4.09	4.09	111.37	109.07	110.86	108.83	0.24	0.24	7.10	3.50	0.452	24	0	
14/07/20	67.72	63.67	4.05	4.05	111.61	109.29	111.10	109.01	0.28	0.24	7.10	3.50	0.450	24	0	
15/07/20	66.04	62.01	4.03	4.03	111.82	109.57	111.29	109.33	0.24	0.24	7.10	3.50	0.450	24	0	
16/07/20	66.53	62.31	4.22	4.22	111.44	109.18	110.91	108.91	0.27	0.27	7.10	3.50	0.469	24	0	
17/07/20	67.67	63.37	4.30	4.30	109.96	107.65	109.42	107.39	0.26	0.21	7.10	3.50	0.471	24	0	
18/07/20	67.35	62.73	4.62	4.62	111.09	108.77	110.53	108.56	0.21	0.21	7.10	3.50	0.511	24	0	
19/07/20	66.27	61.68	4.59	4.59	110.72	108.52	110.16	108.24	0.28	0.28	7.10	3.50	0.507	24	0	
20/07/20	66.55	61.80	4.75	4.75	110.99	108.75	110.40	108.48	0.27	0.27	7.10	3.50	0.523	24	0	
21/07/20	67.49	63.03	4.46	4.46	111.16	108.85	110.60	108.56	0.29	0.29	7.10	3.50	0.493	24	0	
Итого:					3343.25	3273.66	3323.58	3261.88	11.78		7.10	3.50	13.924	720	0	
Средние:	67.91	63.72	4.19													

Дата	V1	M1	V2	M2	Т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Гкал	Ч	Ч
21/06/20	74.00	75935.96	74251.31	74339.04	73412.41	838.90	1425.884	16212	238
21/07/20	74.00	75935.96	77524.97	77662.62	76674.29	850.68	1439.808	16932	238
Итого:	3343.25	3273.66	3323.58	3261.88	3261.88	11.78	13.924	720	0

Период чередальной работы 720ч
Период отсчета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17180ч

представитель абонента

