

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/02/20г. - 19/03/20г.  
Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Адрес: ул. Чехова д. 335/3  
Тепловычислитель ВК17 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ т.сут  
ТХВ= 5.00 Град С

пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/20	170.69	50.09	20.60	186.97	182.81	183.93	181.73	1.08	7.10	3.50	3.50	3.776	24	0	
22/02/20	170.56	49.54	21.02	187.10	182.96	184.78	182.63	0.33	7.10	3.50	3.50	3.852	24	0	
23/02/20	171.02	49.94	21.08	187.04	182.83	184.72	182.53	0.30	7.10	3.50	3.50	3.866	24	0	
24/02/20	170.23	49.64	20.59	182.93	182.93	182.50	180.38	2.55	7.10	3.50	3.50	3.779	24	0	
25/02/20	168.24	48.55	19.69	173.27	169.65	167.46	165.59	4.06	7.10	3.50	3.50	3.349	24	0	
26/02/20	170.45	49.97	20.48	187.41	183.25	185.44	183.25	0.00	7.10	3.50	3.50	3.765	24	0	
27/02/20	170.16	50.15	20.01	187.93	183.78	185.99	183.79	-0.01	7.10	3.50	3.50	3.687	24	0	
28/02/20	168.24	49.22	19.02	186.78	182.87	184.98	182.85	0.02	7.10	3.50	3.50	3.485	24	0	
29/02/20	168.54	49.10	19.44	188.41	184.39	186.52	184.41	-0.02	7.10	3.50	3.50	3.594	24	0	
01/03/20	170.23	49.83	20.40	188.80	184.63	186.77	184.58	0.05	7.10	3.50	3.50	3.775	24	0	
02/03/20	170.50	50.65	19.85	189.12	184.92	187.14	184.88	0.04	7.10	3.50	3.50	3.681	24	0	
03/03/20	169.49	49.86	19.63	189.25	185.18	187.31	185.11	0.07	7.10	3.50	3.50	3.645	24	0	
04/03/20	170.73	51.11	19.62	190.00	185.73	188.03	185.72	0.01	7.10	3.50	3.50	3.657	24	0	
05/03/20	170.61	61.69	8.92	388.08	379.43	384.56	377.79	1.64	7.10	3.50	3.50	3.413	24	0	
06/03/20	170.69	65.42	5.27	647.50	633.03	643.24	630.67	2.36	7.10	3.50	3.50	3.383	24	0	
07/03/20	170.21	64.98	5.23	648.29	634.01	644.51	632.10	1.91	7.10	3.50	3.50	3.358	24	0	
08/03/20	170.86	65.64	5.22	651.57	636.97	648.20	635.45	1.52	7.10	3.50	3.50	3.369	24	0	
09/03/20	170.29	65.22	5.07	651.11	636.71	648.10	635.52	1.19	7.10	3.50	3.50	3.277	24	0	
10/03/20	170.66	63.50	7.16	473.49	462.94	469.61	460.89	2.05	7.10	3.50	3.50	3.360	24	0	
11/03/20	169.55	53.48	16.07	226.06	221.18	223.22	220.25	0.93	7.10	3.50	3.50	3.568	24	0	
12/03/20	169.93	54.80	15.13	246.00	240.61	243.15	239.73	0.88	7.10	3.50	3.50	3.655	24	0	
13/03/20	169.87	58.86	13.01	290.71	284.36	287.60	283.27	1.09	7.10	3.50	3.50	3.719	24	0	
14/03/20	170.70	59.93	10.77	370.09	361.82	366.58	360.51	1.31	7.10	3.50	3.50	3.919	24	0	
15/03/20	170.05	59.37	10.68	376.99	368.70	373.41	367.33	1.37	7.10	3.50	3.50	3.963	24	0	
16/03/20	171.10	60.14	10.96	376.58	368.10	372.84	366.62	1.48	7.10	3.50	3.50	4.055	24	0	
17/03/20	170.72	59.87	10.85	375.93	367.54	372.15	365.95	1.59	7.10	3.50	3.50	4.013	24	0	
18/03/20	170.38	59.60	10.78	375.90	367.58	372.13	366.00	1.58	7.10	3.50	3.50	3.988	24	0	
19/03/20	170.01	59.42	10.59	375.90	367.65	372.21	366.14	1.51	7.10	3.50	3.50	3.921	24	0	
Итого:				8903.31	8706.56	8817.08	8675.67	30.89				102.872	1672	0	
Средние:	170.17	55.63	14.54						7.10	3.50					

Итоговые параметры на 20/03/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Т	Т	Гкал	ч	ч
20/03/20	6505.33	6502.90	65506.57	64707.31	315.59	1299.930	13965	238	

Период нормальной работы 672ч  
Период отсуточного учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 14203ч



Представитель абонента  
Представитель теплоснабж. организации