

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/10/19г.-20/11/19г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда  
 Адрес: ул. Чехова д. 335/3  
 Теплоэнергетический ВКТ7 сет. N 1  
 Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т.СУТ Мгвс= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.СУТ Мгвс= \_\_\_\_\_ Т.СУТ  
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	т	МГ	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч	ч
23/10/19	169.33	45.84	23.49	129.51	126.73	127.73	126.47	0.26	7.10	3.50	7.10	3.50	2.984	24	0	0	
24/10/19	169.86	45.80	24.06	126.86	124.06	125.20	124.00	0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	2.990	24	0	0	
25/10/19	169.43	46.36	23.07	135.91	132.96	134.28	132.94	0.02	7.10	3.50	7.10	3.50	3.076	24	0	0	
26/10/19	169.78	47.42	22.36	142.86	139.77	141.16	139.71	0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	3.132	24	0	0	
27/10/19	168.87	48.75	20.12	161.21	157.74	159.52	157.74	0.00	7.10	3.50	7.10	3.50	3.179	24	0	0	
28/10/19	169.53	50.48	19.05	175.09	171.28	173.43	171.35	-0.07	7.10	3.50	7.10	3.50	3.272	24	0	0	
29/10/19	169.06	50.03	19.03	174.87	171.14	173.25	171.20	-0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	3.265	24	0	0	
30/10/19	168.74	49.67	19.07	174.19	170.49	172.61	170.59	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	3.261	24	0	0	
31/10/19	169.16	49.06	20.10	172.44	168.76	170.79	168.84	-0.08	7.10	3.50	7.10	3.50	3.399	24	0	0	
01/11/19	170.11	49.35	20.76	172.62	168.81	170.90	168.94	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	3.514	24	0	0	
02/11/19	170.76	49.46	21.30	173.41	169.53	171.62	169.63	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	3.619	24	0	0	
03/11/19	170.01	49.18	20.83	172.46	168.66	170.71	168.75	-0.09	7.10	3.50	7.10	3.50	3.524	24	0	0	
04/11/19	170.00	48.81	21.19	172.13	168.34	170.37	168.43	-0.09	7.10	3.50	7.10	3.50	3.574	24	0	0	
05/11/19	169.08	48.45	20.63	168.19	164.56	166.55	164.68	-0.12	7.10	3.50	7.10	3.50	3.404	24	0	0	
06/11/19	169.31	48.52	20.79	165.29	161.72	163.65	161.85	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	3.373	24	0	0	
07/11/19	169.05	48.65	20.40	165.19	161.63	163.60	161.75	-0.12	7.10	3.50	7.10	3.50	3.305	24	0	0	
08/11/19	169.34	50.36	18.98	175.07	171.29	173.54	171.46	-0.17	7.10	3.50	7.10	3.50	3.260	24	0	0	
09/11/19	169.41	50.73	18.68	183.28	179.31	181.69	179.46	-0.15	7.10	3.50	7.10	3.50	3.359	24	0	0	
10/11/19	169.18	50.38	18.80	182.49	178.55	180.87	178.69	-0.14	7.10	3.50	7.10	3.50	3.366	24	0	0	
11/11/19	169.55	50.37	19.18	183.20	179.25	181.55	179.35	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	3.448	24	0	0	
12/11/19	169.27	50.43	18.84	182.51	178.59	180.91	178.72	-0.13	7.10	3.50	7.10	3.50	3.376	24	0	0	
13/11/19	169.63	51.12	18.51	190.49	186.33	188.83	186.51	-0.18	7.10	3.50	7.10	3.50	3.461	24	0	0	
14/11/19	169.48	50.84	18.64	195.72	191.48	194.01	191.68	-0.20	7.10	3.50	7.10	3.50	3.579	24	0	0	
15/11/19	169.42	51.08	18.34	195.87	191.62	194.11	191.72	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	3.525	24	0	0	
16/11/19	169.32	50.83	18.49	195.88	191.65	194.11	191.75	-0.10	7.10	3.50	7.10	3.50	3.553	24	0	0	
17/11/19	169.62	50.78	18.84	196.04	191.82	194.24	191.89	-0.07	7.10	3.50	7.10	3.50	3.624	24	0	0	
18/11/19	169.93	51.18	18.75	196.30	191.99	194.48	192.07	-0.08	7.10	3.50	7.10	3.50	3.609	24	0	0	
19/11/19	170.05	51.29	18.76	196.48	192.17	194.66	192.23	-0.06	7.10	3.50	7.10	3.50	3.614	24	0	0	
20/11/19	169.52	50.80	18.72	196.07	191.81	194.22	191.86	-0.05	7.10	3.50	7.10	3.50	3.600	24	0	0	
Итого:				5051.63	4942.04	5002.59	4944.26	-2.22					98.245	1696	0	0	
Средние:	169.51	49.52	19.99						7.10	3.50							

Дата	v1	m1	v2	m2	t	т	МГ	Т	КГал	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
22/10/19	24:00	35153.97	34372.51	34691.95	34298.38	74.13	74.13	745.357	10380	238	238
20/11/19	24:00	40205.60	39314.55	39694.54	39242.64	71.91	71.91	843.602	11076	238	238
Итого:		5051.63	4942.04	5002.59	4944.26	-2.22	-2.22	98.245	696	0	0

Период нормальной работы 696ч  
 период отсутствия счета тепл.энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 11323ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

