

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда" Договор №: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Чехова д. 335/3 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ВКТ7 сет.Н 1 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ Г под шах= 2.00 м3/ч Г обр шах= 2.00 м3/ч Г под мин= 1.00 м3/ч  
 ТХВ= 5.00 Град С Т.сут МГВС= \_\_\_\_\_ Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр мин= 1.00 м3/ч  
 заводской номер 00100242 ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	°C	dt	°C	V1	M3	V2	M3	M1	T	M2	T	MГ	P1	КГ/СМ2	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
21/10/20	168.02	52.15	15.87	165.61	162.16	163.89	161.79	0.37	7.10	3.50	2.582	24	0									
22/10/20	166.83	50.06	16.77	158.18	154.99	156.96	155.09	-0.10	7.10	3.50	2.607	24	0									
23/10/20	167.41	50.49	16.92	166.44	163.02	164.75	162.77	0.25	7.10	3.50	2.767	24	0									
24/10/20	168.78	51.90	16.88	179.16	175.34	176.82	174.57	0.77	7.10	3.50	2.969	24	0									
25/10/20	168.80	52.15	16.65	179.18	175.37	176.95	174.71	0.66	7.10	3.50	2.929	24	0									
26/10/20	169.00	52.06	16.94	178.78	174.96	176.53	174.30	0.66	7.10	3.50	2.974	24	0									
27/10/20	168.63	51.64	16.99	178.05	174.28	175.72	173.52	0.76	7.10	3.50	2.996	24	0									
28/10/20	168.38	51.24	17.14	178.02	174.25	175.72	173.54	0.71	7.10	3.50	2.712	24	0									
29/10/20	165.66	49.42	16.24	169.96	166.65	167.81	165.87	0.78	7.10	3.50	3.084	24	0									
30/10/20	168.74	51.26	17.48	179.67	175.83	177.13	174.94	0.89	7.10	3.50	2.997	24	0									
31/10/20	168.55	51.55	17.00	179.52	175.69	177.04	174.82	0.87	7.10	3.50	2.893	24	0									
01/11/20	169.07	51.99	17.08	179.50	175.65	176.94	174.70	0.95	7.10	3.50	3.010	24	0									
02/11/20	167.10	50.64	16.46	178.82	175.16	176.39	174.26	0.90	7.10	3.50	2.893	24	0									
03/11/20	169.59	52.46	17.13	179.18	175.31	176.63	174.34	0.97	7.10	3.50	3.015	24	0									
04/11/20	168.75	51.68	17.07	178.91	175.11	176.38	174.15	0.96	7.10	3.50	2.988	24	0									
05/11/20	168.67	51.71	16.96	178.96	175.15	176.44	174.23	0.92	7.10	3.50	3.002	24	0									
06/11/20	168.83	51.72	17.11	178.75	174.94	176.24	174.03	0.91	7.10	3.50	3.015	24	0									
07/11/20	168.33	51.15	17.18	178.70	174.91	176.14	173.95	0.96	7.10	3.50	3.118	24	0									
08/11/20	168.44	50.65	17.79	178.60	174.83	175.99	173.83	1.00	7.10	3.50	3.078	24	0									
09/11/20	168.70	51.15	17.55	178.62	174.79	176.03	173.83	0.96	7.10	3.50	3.028	24	0									
10/11/20	168.68	51.30	17.38	178.66	174.89	176.10	173.90	0.99	7.10	3.50	3.053	24	0									
11/11/20	167.29	50.01	17.28	178.26	174.62	175.77	173.68	0.94	7.10	3.50	3.028	24	0									
12/11/20	168.63	50.59	18.04	178.25	174.45	175.69	173.58	0.87	7.10	3.50	3.156	24	0									
13/11/20	168.96	50.85	18.11	178.22	174.37	175.60	173.45	0.92	7.10	3.50	3.169	24	0									
14/11/20	168.95	50.51	18.44	178.22	174.39	175.62	173.51	0.88	7.10	3.50	3.225	24	0									
15/11/20	168.54	50.00	18.54	177.99	174.24	175.37	173.31	0.93	7.10	3.50	3.241	24	0									
16/11/20	168.96	50.41	18.55	177.97	174.15	175.35	173.24	0.91	7.10	3.50	3.239	24	0									
17/11/20	169.68	50.53	19.15	177.32	173.46	174.67	172.55	0.91	7.10	3.50	3.332	24	0									
18/11/20	171.87	51.36	20.51	176.58	172.48	173.78	171.60	0.88	7.10	3.50	3.548	24	0									
19/11/20	171.40	52.54	21.56	176.56	172.29	173.62	171.38	0.91	7.10	3.50	3.724	24	0									
20/11/20	171.78	51.44	20.34	177.77	173.67	174.92	172.72	0.95	7.10	3.50	3.542	24	0									
21/11/20	170.55	50.29	20.26	178.38	174.44	175.55	173.45	0.99	7.10	3.50	3.546	24	0									
22/11/20	170.35	50.39	19.96	178.38	174.40	174.85	172.76	1.64	7.10	3.50	3.490	24	0									
ИТОГО:				5835.16	5710.24	5753.39	5682.37	27.87			101.992	1792	0									

Средние: 168.93 | 51.13 | 17.80 | 87783.03 | 86655.23 | 861.40 | 1580.782 | 19917 | 238 |  
 Итоговые параметры на 23/11/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
23/11/20	89485.92	87516.63	87783.03	86655.23	861.40	1580.782	19917	238	

период нормальной работы 7924  
 период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
 время работы прибора после сброса 20155ч



Представитель абонента  
 Представитель теплоснабж. организации  
 Страница