

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/08/19г.-22/09/19г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"

Адрес: ул. Чехова 335/3

Тепловычислитель ВК7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут

ТХВ= 5.00 Град С

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч

Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
22/08/19	67.91	56.06	11.85	40.82	40.01	40.07	39.54	0.47	7.10	3.50	0.478	24	0							
23/08/19	63.58	47.44	16.14	25.43	24.99	24.99	24.75	0.26	7.10	3.50	0.407	24	0							
24/08/19	65.27	50.65	14.62	30.19	29.69	29.78	29.45	0.24	7.10	3.50	0.436	24	0							
25/08/19	65.26	50.17	15.09	29.51	29.03	29.09	28.75	0.28	7.10	3.50	0.440	24	0							
26/08/19	65.68	50.55	15.13	29.11	28.62	28.68	28.36	0.26	7.10	3.50	0.434	24	0							
27/08/19	64.08	52.57	11.51	9.46	9.31	9.05	8.91	0.40	7.10	3.50	0.114	24	0							
28/08/19	63.26	54.04	9.22	54.44	53.46	53.89	53.20	0.26	7.10	3.50	0.498	24	0							
29/08/19	66.56	56.94	9.62	52.19	51.13	51.59	50.81	0.32	7.10	3.50	0.496	24	0							
30/08/19	67.70	63.97	3.73	50.47	49.50	50.07	49.11	0.39	7.10	3.50	0.184	24	0							
31/08/19	69.45	60.01	9.44	51.45	50.32	50.86	50.05	0.27	7.10	3.50	0.478	24	0							
01/09/19	67.69	57.02	10.67	50.61	49.57	50.00	49.21	0.36	7.10	3.50	0.533	24	0							
02/09/19	66.61	55.81	10.80	48.01	47.05	47.42	46.71	0.34	7.10	3.50	0.510	24	0							
03/09/19	66.60	54.62	11.98	41.53	40.72	40.93	40.37	0.35	7.10	3.50	0.490	24	0							
04/09/19	65.46	50.65	14.81	28.88	28.35	28.30	28.00	0.35	7.10	3.50	0.424	24	0							
05/09/19	66.31	54.02	12.29	40.95	40.21	40.31	39.77	0.44	7.10	3.50	0.496	24	0							
06/09/19	67.50	56.92	10.58	37.99	37.27	37.40	36.80	0.47	7.10	3.50	0.396	24	0							
07/09/19	66.58	53.21	13.37	36.08	35.36	35.43	34.95	0.41	7.10	3.50	0.476	24	0							
08/09/19	66.75	51.27	15.48	36.17	35.45	35.49	35.02	0.43	7.10	3.50	0.550	24	0							
09/09/19	66.23	52.28	13.95	35.96	35.24	35.31	34.83	0.41	7.10	3.50	0.495	24	0							
10/09/19	65.80	48.95	16.85	28.54	27.98	27.94	27.62	0.36	7.10	3.50	0.474	24	0							
11/09/19	66.10	45.15	20.95	23.68	23.20	23.12	22.88	0.32	7.10	3.50	0.487	24	0							
12/09/19	65.66	45.36	20.30	23.02	22.54	22.49	22.25	0.29	7.10	3.50	0.460	24	0							
13/09/19	65.51	44.45	21.06	22.79	22.31	22.26	22.02	0.29	7.10	3.50	0.471	24	0							
14/09/19	66.11	43.70	22.41	22.61	22.13	22.09	21.85	0.28	7.10	3.50	0.500	24	0							
15/09/19	66.21	45.89	20.32	27.14	26.59	26.59	26.35	0.24	7.10	3.50	0.541	24	0							
16/09/19	66.18	48.70	17.48	29.86	29.27	29.34	29.02	0.25	7.10	3.50	0.515	24	0							
17/09/19	65.75	49.13	16.62	29.85	29.32	29.37	29.05	0.27	7.10	3.50	0.491	24	0							
18/09/19	65.38	47.52	17.86	28.10	27.60	27.66	27.36	0.24	7.10	3.50	0.497	24	0							
19/09/19	65.83	46.65	19.18	26.91	26.43	26.50	26.26	0.17	7.10	3.50	0.509	24	0							
20/09/19	65.68	46.36	19.32	26.75	26.27	26.38	26.14	0.13	7.10	3.50	0.513	24	0							
21/09/19	66.12	44.99	21.13	26.81	26.33	26.45	26.21	0.12	7.10	3.50	0.558	24	0							
22/09/19	66.37	40.88	25.49	27.18	26.70	26.76	26.53	0.17	7.10	3.50	0.680	24	0							
Итого:				1072.49	1051.97	1055.61	1042.13	9.84			15.031	1768	0							
Средние:	166.10	150.81	15.29						7.10	3.50										

Итоговые параметры на 23/09/19г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч	ч

23/09/19 | 33394.04 | 32649.39 | 32956.97 | 32581.28 | 68.11 | 709.413 | 9669 | 238 |

период нормальной работы 768ч
период отсутств.счета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 9907ч



Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации