

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/19г.-19/01/20г.

Абонент: 000"Ук"комфортная среда" Договор N: _____
 Адрес: ул. Чехова д. 335/3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ Т.сут мГВС= _____ Т.сут Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч
 ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХЕС32 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	V1	M1	T	M2	T	M3	V2	T	MГ	T	кг/см2	кг/см2	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
20/12/19	170.45	51.59	18.86	197.62	193.26	194.86	192.41	0.85	7.10	3.50	3.50	3.50	3.656	24	0							
21/12/19	170.21	51.04	19.17	197.16	192.81	193.21	190.83	1.98	7.10	3.50	3.50	3.709	24	0								
22/12/19	170.40	51.12	19.28	197.32	192.96	190.06	187.70	5.26	7.10	3.50	3.50	3.735	24	0								
23/12/19	170.87	51.67	19.20	197.68	193.24	191.22	188.82	4.42	7.10	3.50	3.50	3.721	24	0								
24/12/19	169.75	50.92	18.83	196.77	192.50	187.85	185.56	6.94	7.10	3.50	3.50	3.639	24	0								
25/12/19	170.15	50.84	19.31	193.85	189.60	191.74	189.39	0.21	7.10	3.50	3.50	3.669	24	0								
26/12/19	170.36	50.44	19.92	188.06	183.91	186.34	184.11	-0.20	7.10	3.50	3.50	3.671	24	0								
27/12/19	170.14	47.99	16.61	188.06	158.03	159.96	158.23	-0.14	7.10	3.50	3.50	3.509	24	0								
28/12/19	170.51	48.81	21.70	172.87	169.07	171.14	169.21	-0.20	7.10	3.50	3.50	3.676	24	0								
29/12/19	170.52	49.97	20.55	183.38	181.27	183.49	181.29	-0.02	7.10	3.50	3.50	3.732	24	0								
30/12/19	170.22	49.28	20.94	181.09	177.13	178.99	176.93	0.20	7.10	3.50	3.50	3.720	24	0								
31/12/19	170.24	47.61	22.63	172.72	168.90	170.58	168.75	0.15	7.10	3.50	3.50	3.830	24	0								
01/01/20	170.25	47.33	22.92	161.95	158.36	159.97	158.23	0.13	7.10	3.50	3.50	3.638	24	0								
02/01/20	170.56	46.88	23.68	157.36	153.86	155.42	153.80	0.06	7.10	3.50	3.50	3.651	24	0								
03/01/20	170.20	46.62	23.58	156.56	153.12	153.97	152.37	0.75	7.10	3.50	3.50	3.617	24	0								
04/01/20	170.49	46.83	23.66	156.45	152.96	154.56	152.94	0.02	7.10	3.50	3.50	3.626	24	0								
05/01/20	170.53	46.90	23.63	155.27	152.79	154.21	152.66	0.19	7.10	3.50	3.50	3.618	24	0								
06/01/20	170.47	46.82	23.65	155.93	152.49	154.23	152.66	-0.17	7.10	3.50	3.50	3.613	24	0								
07/01/20	170.60	48.83	21.77	175.66	171.73	173.83	171.85	-0.12	7.10	3.50	3.50	3.746	24	0								
08/01/20	170.52	49.58	20.94	187.13	182.99	185.24	183.07	-0.08	7.10	3.50	3.50	3.843	24	0								
09/01/20	170.96	50.20	20.76	186.94	182.68	185.07	182.88	-0.20	7.10	3.50	3.50	3.806	24	0								
10/01/20	170.91	50.09	20.82	186.99	182.84	185.10	182.90	-0.06	7.10	3.50	3.50	3.817	24	0								
11/01/20	170.37	49.47	20.79	187.11	183.02	183.46	181.32	1.70	7.10	3.50	3.50	3.816	24	0								
12/01/20	170.26	49.60	20.77	187.46	183.32	184.50	182.36	0.96	7.10	3.50	3.50	3.818	24	0								
13/01/20	170.54	49.67	20.87	187.18	183.07	183.23	181.06	2.01	7.10	3.50	3.50	3.831	24	0								
14/01/20	170.59	50.00	20.59	187.15	182.98	182.41	180.27	2.71	7.10	3.50	3.50	3.778	24	0								
15/01/20	170.59	49.95	20.64	187.42	183.25	182.91	180.74	2.51	7.10	3.50	3.50	3.791	24	0								
16/01/20	170.67	49.88	20.79	187.30	183.11	184.88	182.71	0.40	7.10	3.50	3.50	3.816	24	0								
17/01/20	171.19	50.19	21.00	187.44	183.18	178.93	176.81	6.37	7.10	3.50	3.50	3.864	24	0								
18/01/20	170.85	50.08	20.77	187.34	183.18	180.33	178.19	4.99	7.10	3.50	3.50	3.819	24	0								
19/01/20	170.66	49.74	20.92	186.92	182.74	181.67	179.55	3.19	7.10	3.50	3.50	3.832	24	0								
Итого:				5608.69	5484.35	5503.36	5439.54	44.81					115.607	744	0							
Средние:	170.48	49.35	21.13						7.10	3.50												

Итоговые параметры на 20/01/20г. 9 ч	V1	M1	T	V2	M2	T	M3	V2	M2	T	M3	V1	M1	T	MГ	T	кг/см2	кг/см2	Q0	ВНР	ВОС	НС
20/01/20	51538.35	50391.87	50765.22	50179.59	212.28	1072.048	12525	238														

период нормальной работы 744ч
 период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12763ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

