

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/03/20г. - 19/04/20г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда"
 Адрес: ул. Чучева д. 44/1
 Тепловычислитель ВК77 сет. N 44
 Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 М.сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С
 заводской номер 00216015
 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХС71В ПО 2.7

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	°C	MГ	P1	Q0	VНР	ВОС	ИНС
							м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	ч	ч	ч
20/03/20	169.47	51.28	18.19	137.67	134.69	138.41	136.73	-2.04	6.20	3.10	2.458	24	0					
21/03/20	169.40	51.28	18.12	137.70	134.75	138.41	136.73	-1.98	6.20	3.10	2.448	24	0					
22/03/20	169.73	51.56	18.17	137.78	134.82	138.50	136.81	-1.99	6.20	3.10	2.453	24	0					
23/03/20	169.19	50.92	18.27	137.48	134.55	138.26	136.58	-2.03	6.20	3.10	2.461	24	0					
24/03/20	170.53	51.34	19.19	137.46	134.43	138.20	136.49	-2.06	6.20	3.10	2.586	24	0					
25/03/20	169.05	50.67	18.38	137.29	134.35	138.12	136.44	-2.09	6.20	3.10	2.475	24	0					
26/03/20	169.12	50.93	18.19	137.55	134.63	138.32	136.64	-2.01	6.20	3.10	2.456	24	0					
27/03/20	169.42	51.48	17.94	137.78	134.80	138.53	136.85	-2.05	6.20	3.10	2.422	24	0					
28/03/20	169.31	51.60	17.71	137.87	134.94	138.65	136.97	-2.03	6.20	3.10	2.396	24	0					
29/03/20	169.46	51.85	17.61	138.01	135.03	138.80	137.07	-2.04	6.20	3.10	2.387	24	0					
30/03/20	170.00	52.11	17.89	138.06	135.00	138.84	137.13	-2.13	6.20	3.10	2.423	24	0					
31/03/20	169.38	51.86	17.52	138.02	135.03	138.88	137.20	-2.17	6.20	3.10	2.373	24	0					
01/04/20	169.48	51.51	17.97	137.98	135.01	138.83	137.15	-2.14	6.20	3.10	2.433	24	0					
02/04/20	169.43	51.41	18.02	137.66	134.66	138.45	136.77	-2.11	6.20	3.10	2.434	24	0					
03/04/20	169.59	51.59	18.00	137.85	134.87	138.64	136.96	-2.09	6.20	3.10	2.432	24	0					
04/04/20	169.34	51.57	17.77	137.97	135.01	138.79	137.11	-2.10	6.20	3.10	2.407	24	0					
05/04/20	169.14	51.54	17.60	138.16	135.19	138.99	137.31	-2.12	6.20	3.10	2.386	24	0					
06/04/20	169.13	51.41	17.72	138.22	135.26	139.02	137.34	-2.08	6.20	3.10	2.402	24	0					
07/04/20	169.29	51.43	17.86	138.11	135.13	138.93	137.25	-2.12	6.20	3.10	2.417	24	0					
08/04/20	169.09	51.47	17.62	138.17	135.24	138.93	137.25	-2.01	6.20	3.10	2.390	24	0					
09/04/20	169.81	52.02	17.79	138.35	135.30	139.07	137.35	-2.05	6.20	3.10	2.410	24	0					
10/04/20	169.68	52.15	17.53	138.54	135.48	139.27	137.53	-2.05	6.20	3.10	2.382	24	0					
11/04/20	169.73	52.20	17.53	138.73	135.73	139.48	137.73	-2.00	6.20	3.10	2.387	24	0					
12/04/20	169.43	51.86	17.57	138.88	135.86	139.68	138.00	-2.14	6.20	3.10	2.396	24	0					
13/04/20	169.87	52.14	17.73	55.36	54.13	55.66	54.95	-0.82	6.20	3.10	0.964	24	0					
14/04/20	170.24	25.27	-0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
15/04/20	170.21	22.41	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
16/04/20	170.72	21.49	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
17/04/20	171.07	21.44	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
18/04/20	170.75	21.02	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
19/04/20	171.88	20.29	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0					
Итого:							3366.65	3293.89	3385.66	3344.34	-50.45				59.178	744	0	*
Средние:	160.16	45.84	14.32											6.20	3.10			

Итоговые параметры на 20/04/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	°C	MГ	Q0	VНР	ВОС
								Гкал	ч	ч
20/04/20	61691.85	60308.96	63649.79	62841.17	-2532.21			1212.153	21831	124

Период нормальный работы 744ч
 Период отсутствия учета тепловой энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 21955ч

