

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/19г. - 19/12/19г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Чучева д. 44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44
Договорные расходы: _____ Т. СУТ
М сет. воды = _____ Т. СУТ
ТХВ = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

заводской номер 00216015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C		°C	м3	т	м3	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/11/19	173.03	52.23	20.80	137.71	134.43	134.10	132.34	2.09	6.20	3.10	2.801	24	0	0	0	0
22/11/19	178.92	55.29	23.63	138.49	134.71	134.66	132.74	1.97	6.20	3.10	3.191	24	0	0	0	0
23/11/19	178.22	54.90	23.32	138.32	134.60	134.72	132.81	1.79	6.20	3.10	3.147	24	0	0	0	0
24/11/19	176.91	54.43	22.48	138.24	134.65	135.13	133.27	1.38	6.20	3.10	3.034	24	0	0	0	0
25/11/19	173.89	52.73	21.16	137.19	133.85	133.70	131.92	1.93	6.20	3.10	2.838	24	0	0	0	0
26/11/19	167.76	48.99	18.77	130.55	127.82	127.48	126.02	1.80	6.20	3.10	2.402	24	0	0	0	0
27/11/19	168.82	49.81	19.01	134.40	131.53	131.15	129.63	1.90	6.20	3.10	2.507	24	0	0	0	0
28/11/19	169.32	50.31	19.01	135.33	132.43	131.92	130.27	2.16	6.20	3.10	2.525	24	0	0	0	0
29/11/19	169.18	50.46	18.72	135.46	132.56	132.28	130.61	1.95	6.20	3.10	2.485	24	0	0	0	0
30/11/19	169.71	50.45	18.73	135.75	132.87	132.56	130.89	1.98	6.20	3.10	2.494	24	0	0	0	0
01/12/19	169.71	50.72	18.99	135.66	132.75	132.57	130.90	1.85	6.20	3.10	2.528	24	0	0	0	0
02/12/19	171.29	51.35	19.94	135.69	132.58	132.49	130.81	1.77	6.20	3.10	2.652	24	0	0	0	0
03/12/19	170.90	51.07	19.83	135.55	132.55	132.55	130.87	1.69	6.20	3.10	2.634	24	0	0	0	0
04/12/19	170.17	50.72	19.45	135.54	132.55	132.55	130.87	1.68	6.20	3.10	2.586	24	0	0	0	0
05/12/19	172.75	52.02	20.73	135.87	132.69	132.80	131.12	1.57	6.20	3.10	2.755	24	0	0	0	0
06/12/19	170.25	50.82	19.43	135.64	132.68	132.82	131.14	1.54	6.20	3.10	2.582	24	0	0	0	0
07/12/19	170.17	50.87	19.30	135.74	132.74	132.95	131.27	1.47	6.20	3.10	2.569	24	0	0	0	0
08/12/19	170.25	50.98	19.27	135.69	132.71	132.95	131.27	1.44	6.20	3.10	2.563	24	0	0	0	0
09/12/19	170.20	50.90	19.30	135.56	132.61	132.82	131.14	1.47	6.20	3.10	2.565	24	0	0	0	0
10/12/19	169.77	50.58	19.19	135.45	132.52	132.72	131.04	1.48	6.20	3.10	2.550	24	0	0	0	0
11/12/19	169.55	50.51	19.04	135.33	132.43	132.68	131.00	1.43	6.20	3.10	2.525	24	0	0	0	0
12/12/19	169.47	50.41	19.06	135.18	132.30	132.57	130.89	1.41	6.20	3.10	2.526	24	0	0	0	0
13/12/19	169.96	50.52	19.44	134.87	131.93	132.37	130.70	1.23	6.20	3.10	2.569	24	0	0	0	0
14/12/19	168.91	49.96	18.95	134.75	131.87	132.31	130.71	1.16	6.20	3.10	2.505	24	0	0	0	0
15/12/19	168.87	50.23	18.64	134.99	132.11	132.53	130.89	1.22	6.20	3.10	2.466	24	0	0	0	0
16/12/19	169.15	50.48	18.67	134.98	132.09	132.59	130.91	1.18	6.20	3.10	2.472	24	0	0	0	0
17/12/19	169.23	50.62	18.61	135.17	132.29	132.84	131.16	1.13	6.20	3.10	2.467	24	0	0	0	0
18/12/19	168.81	50.50	18.31	135.23	132.37	132.97	131.31	1.06	6.20	3.10	2.431	24	0	0	0	0
19/12/19	169.35	50.76	18.59	135.43	132.52	133.03	131.35	1.17	6.20	3.10	2.470	24	0	0	0	0
Итого:				3933.76	3845.72	3848.74	3799.82	45.90					75.839	696	0	0
Средние:	170.83	51.16	19.67						6.20	3.10						

Итоговые параметры на 20/12/19г. 10 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	т	МГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/19	46056.46	45014.75	48012.55	47397.51	-2382.76	18903	124	922.034	18903	124

Период нормальной работы 696ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 19027ч

представитель абонента _____
представитель теплоснабж. организации _____

