

ОТЧЕТ

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 20/01/20г.-20/02/20г.

Абонент: 000"ук"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Чучева Д.44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 44
Договорные расходы:
М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С

Договор №:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хс71в по 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	°C	M3	T	°C	MГ	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Q0	Гкал	ВНР	ВОС	НС
20/01/20	71.52	51.35	20.17	135.93	132.81	135.92	134.24	-1.43	6.20	3.10	2.684	24	0										
21/01/20	70.06	50.58	19.48	135.51	132.54	135.55	133.87	-1.33	6.20	3.10	2.590	24	0										
22/01/20	69.75	50.44	19.31	135.39	132.47	135.51	133.83	-1.36	6.20	3.10	2.563	24	0										
23/01/20	69.79	50.47	19.32	135.54	132.61	135.69	134.01	-1.40	6.20	3.10	2.567	24	0										
24/01/20	71.77	51.36	20.41	135.68	132.53	135.71	134.03	-1.50	6.20	3.10	2.710	24	0										
25/01/20	69.97	50.58	19.39	135.49	132.57	135.59	133.91	-1.34	6.20	3.10	2.576	24	0										
26/01/20	70.37	51.00	19.37	135.69	132.68	135.77	134.09	-1.41	6.20	3.10	2.576	24	0										
27/01/20	70.15	50.64	19.51	135.62	132.65	135.70	134.02	-1.37	6.20	3.10	2.593	24	0										
28/01/20	70.22	50.91	19.31	135.57	132.60	135.71	134.03	-1.43	6.20	3.10	2.567	24	0										
29/01/20	69.40	50.55	18.85	135.76	132.88	135.94	134.26	-1.38	6.20	3.10	2.512	24	0										
30/01/20	69.51	50.57	18.94	135.76	132.84	135.99	134.31	-1.47	6.20	3.10	2.522	24	0										
31/01/20	70.25	50.92	19.33	135.96	132.90	136.16	134.48	-1.58	6.20	3.10	2.576	24	0										
01/02/20	70.06	50.69	19.37	135.87	132.90	136.20	134.52	-1.61	6.20	3.10	2.579	24	0										
02/02/20	70.03	50.87	19.16	136.05	133.09	136.38	134.70	-1.62	6.20	3.10	2.552	24	0										
03/02/20	69.71	50.83	18.88	136.25	133.25	136.53	134.85	-1.60	6.20	3.10	2.520	24	0										
04/02/20	69.56	50.77	18.79	136.50	133.54	136.76	135.08	-1.54	6.20	3.10	2.515	24	0										
05/02/20	69.27	50.42	18.85	135.84	132.87	135.99	134.31	-1.44	6.20	3.10	2.509	24	0										
06/02/20	68.79	49.97	18.82	136.00	133.12	136.17	134.49	-1.37	6.20	3.10	2.511	24	0										
07/02/20	75.54	53.27	22.27	136.65	133.19	136.43	134.59	-1.40	6.20	3.10	2.972	24	0										
08/02/20	78.85	54.67	24.18	136.08	132.39	135.63	133.71	-1.32	6.20	3.10	3.208	24	0										
09/02/20	79.46	54.77	24.69	134.82	131.11	134.39	132.48	-1.37	6.20	3.10	3.244	24	0										
10/02/20	78.01	53.99	24.02	134.08	130.50	133.77	131.95	-1.45	6.20	3.10	3.143	24	0										
11/02/20	73.59	51.83	21.76	133.31	130.10	133.29	131.60	-1.50	6.20	3.10	2.838	24	0										
12/02/20	68.64	49.15	19.49	133.24	130.42	133.47	131.91	-1.49	6.20	3.10	2.548	24	0										
13/02/20	69.01	49.68	19.33	133.44	130.59	133.65	132.04	-1.45	6.20	3.10	2.527	24	0										
14/02/20	69.45	49.78	19.67	133.54	130.67	133.76	132.12	-1.45	6.20	3.10	2.576	24	0										
15/02/20	70.34	50.58	19.76	133.70	130.75	133.87	132.19	-1.44	6.20	3.10	2.590	24	0										
16/02/20	67.34	49.00	18.34	133.29	130.56	133.64	132.09	-1.53	6.20	3.10	2.397	24	0										
17/02/20	70.53	50.73	19.80	133.57	130.64	133.77	132.09	-1.45	6.20	3.10	2.592	24	0										
18/02/20	70.16	50.76	19.40	133.72	130.84	133.96	132.28	-1.44	6.20	3.10	2.546	24	0										
19/02/20	69.97	50.67	19.30	133.67	130.76	133.89	132.21	-1.45	6.20	3.10	2.529	24	0										
20/02/20	70.26	50.77	19.49	133.67	130.74	133.95	132.27	-1.53	6.20	3.10	2.554	24	0										
Итого:				4321.19	4224.11	4324.74	4270.56	-46.45			84.486	768	0										
Средние:	70.98	51.02	19.96						6.20	3.10													

Итоговые параметры на 21/02/20г. 9 ч

Дата	V1		M1		V2		M2		T		MГ		Т		Q0		ВНР		ВОС	
	V1	M1	V2	M2	T	°C	M3	T	°C	Гкал	ч	ч	ч	ч	Гкал	ч	ч	ч	ч	
21/02/20	54558.85	53329.94	56482.40	55761.32	-2431.38		1085.339	20414	124											

период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20538ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

