

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Чучева д.44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44
Договорные расходы: _____ т.сут МГВС= _____
М сет. воды= _____ т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
заводской номер 00216015

Тип расходумера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0ХС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/10/20	19.76	19.72	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	3.10	0.000	24	0	0
22/10/20	63.29	48.50	14.79	53.13	52.16	53.09	52.47	-0.31	6.20	3.10	0.764	24	0	0
23/10/20	66.63	49.86	16.77	120.19	117.74	123.04	118.44	-0.70	6.20	3.10	1.982	24	0	0
24/10/20	68.19	52.07	16.12	134.26	131.40	134.01	132.33	-0.93	6.20	3.10	2.126	24	0	0
25/10/20	68.11	53.02	15.09	134.14	131.29	133.91	132.19	-0.90	6.20	3.10	1.988	24	0	0
26/10/20	68.26	52.45	15.81	133.70	130.85	132.07	130.40	0.45	6.20	3.10	2.076	24	0	0
27/10/20	67.99	51.58	16.41	133.34	130.55	133.11	131.43	-0.88	6.20	3.10	2.149	24	0	0
28/10/20	67.60	50.90	16.70	133.13	130.39	132.90	131.22	-0.83	6.20	3.10	2.183	24	0	0
29/10/20	64.97	49.15	15.82	126.87	124.44	126.83	125.34	-0.90	6.20	3.10	1.972	24	0	0
30/10/20	68.16	51.43	16.73	133.85	131.03	133.70	132.02	-0.99	6.20	3.10	2.200	24	0	0
31/10/20	67.73	51.20	16.53	133.79	130.98	133.75	132.07	-0.99	6.20	3.10	2.169	24	0	0
01/11/20	68.32	51.50	16.82	133.92	131.10	133.84	132.16	-1.06	6.20	3.10	2.213	24	0	0
02/11/20	66.30	50.09	16.21	133.61	130.93	133.69	132.08	-1.15	6.20	3.10	2.127	24	0	0
03/11/20	68.96	51.58	17.38	133.86	130.98	133.81	132.13	-1.15	6.20	3.10	2.281	24	0	0
04/11/20	68.14	51.14	17.00	133.87	131.05	133.89	132.21	-1.16	6.20	3.10	2.235	24	0	0
05/11/20	68.04	50.86	17.18	133.86	131.02	133.85	132.17	-1.15	6.20	3.10	2.256	24	0	0
06/11/20	68.18	50.82	17.36	133.55	130.73	133.61	131.93	-1.20	6.20	3.10	2.276	24	0	0
07/11/20	67.61	50.45	17.16	133.57	130.78	133.65	131.97	-1.19	6.20	3.10	2.246	24	0	0
08/11/20	67.81	50.53	17.28	133.52	130.75	133.49	131.81	-1.06	6.20	3.10	2.268	24	0	0
09/11/20	68.05	50.34	17.71	133.70	130.88	133.42	131.75	-0.87	6.20	3.10	2.323	24	0	0
10/11/20	68.04	50.10	17.94	133.69	130.88	133.59	131.94	-1.06	6.20	3.10	2.356	24	0	0
11/11/20	66.67	49.21	17.46	133.44	130.77	133.38	131.87	-1.10	6.20	3.10	2.286	24	0	0
12/11/20	67.85	50.00	17.85	133.47	130.68	133.35	131.78	-1.10	6.20	3.10	2.339	24	0	0
13/11/20	68.23	49.76	18.47	133.53	130.65	133.29	131.72	-1.07	6.20	3.10	2.417	24	0	0
14/11/20	68.18	49.77	18.41	133.66	130.81	133.31	131.76	-0.95	6.20	3.10	2.410	24	0	0
15/11/20	67.67	49.27	18.40	133.47	130.74	133.12	131.68	-0.94	6.20	3.10	2.413	24	0	0
16/11/20	68.20	49.42	18.78	133.41	130.57	133.00	131.54	-0.97	6.20	3.10	2.456	24	0	0
17/11/20	68.77	49.47	19.30	132.92	130.05	132.53	131.07	-1.02	6.20	3.10	2.513	24	0	0
18/11/20	70.86	50.36	20.50	132.35	129.40	131.86	130.24	-0.84	6.20	3.10	2.658	24	0	0
19/11/20	72.98	51.35	21.63	132.17	129.04	131.70	130.02	-0.98	6.20	3.10	2.797	24	0	0
20/11/20	70.89	50.44	20.45	132.81	129.85	132.50	130.85	-1.00	6.20	3.10	2.661	24	0	0
21/11/20	69.62	49.73	19.89	133.40	130.51	133.12	131.61	-1.10	6.20	3.10	2.600	24	0	0
22/11/20	69.56	49.75	19.81	133.56	130.61	133.11	131.56	-0.95	6.20	3.10	2.593	24	0	0
Итого:				4171.74	4083.61	4167.52	4113.76	-30.15			172.333	1792	0	0

Средние: t66.66 | t49.57 | dt17.09 | V1 | M1 | V2 | M2 | MГ | P1 | P2 | Q0 | ВНР | ВОС | НС
Итоговые параметры на 23/11/20г. 9 ч | 6.20 | 3.10 | | | | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/20	65013.89	64441.75	67872.30	67009.31	-2567.56	1285.473	27027	135

период нормальной работы 791ч
период отсутствия счета тепл.энергии 1ч
время работы прибора после сброса 27162ч



Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации