

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/19г.-19/01/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда
Адрес: Ул. Чучева д. 44/1
Тепловычислитель ВК7 сет. N 44
Договорные расходы: _____ Т.СУТ Мгвс=_____ Т.СУТ
ТХв= 5.00 Град С
Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00216015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	т	т	т	п1	п2	q0	внр	вос	нс
	°C		°C	м3	т	м3	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/12/19	169.77	50.86	18.91	135.37	132.45	133.04	131.36	1.09	6.20	3.10	6.20	3.10	2.511	24	0	
21/12/19	169.49	50.61	18.88	135.07	132.18	132.87	131.19	0.99	6.20	3.10	6.20	3.10	2.503	24	0	
22/12/19	169.67	50.77	18.90	134.98	132.06	132.79	131.11	0.95	6.20	3.10	6.20	3.10	2.503	24	0	
23/12/19	170.09	51.03	19.06	135.14	132.19	132.99	131.31	0.88	6.20	3.10	6.20	3.10	2.522	24	0	
24/12/19	169.00	50.44	18.56	134.83	131.97	132.76	131.10	0.87	6.20	3.10	6.20	3.10	2.458	24	0	
25/12/19	169.33	50.45	18.88	134.79	131.92	132.74	131.09	0.83	6.20	3.10	6.20	3.10	2.494	24	0	
26/12/19	169.64	50.59	19.05	134.88	131.96	132.86	131.20	0.76	6.20	3.10	6.20	3.10	2.520	24	0	
27/12/19	169.51	50.47	19.04	134.84	131.94	132.87	131.19	0.75	6.20	3.10	6.20	3.10	2.519	24	0	
28/12/19	169.89	50.83	19.06	134.95	132.07	133.02	131.34	0.73	6.20	3.10	6.20	3.10	2.524	24	0	
29/12/19	169.84	50.74	19.10	134.78	131.87	133.09	131.41	0.46	6.20	3.10	6.20	3.10	2.525	24	0	
30/12/19	169.54	50.38	19.16	134.77	131.86	133.68	132.01	-0.15	6.20	3.10	6.20	3.10	2.531	24	0	
31/12/19	169.53	50.27	19.26	134.70	131.80	133.12	131.45	0.35	6.20	3.10	6.20	3.10	2.546	24	0	
01/01/20	169.64	50.48	19.16	134.77	131.85	133.20	131.52	0.33	6.20	3.10	6.20	3.10	2.531	24	0	
02/01/20	169.89	50.55	19.34	134.88	131.93	133.36	131.68	0.25	6.20	3.10	6.20	3.10	2.561	24	0	
03/01/20	169.61	50.42	19.19	134.69	131.81	133.43	131.76	0.05	6.20	3.10	6.20	3.10	2.534	24	0	
04/01/20	169.86	50.66	19.20	135.00	132.05	133.52	131.84	0.21	6.20	3.10	6.20	3.10	2.539	24	0	
05/01/20	169.91	50.73	19.18	135.12	132.20	133.56	131.88	0.32	6.20	3.10	6.20	3.10	2.542	24	0	
06/01/20	169.85	50.67	19.18	134.95	132.03	133.65	131.97	0.06	6.20	3.10	6.20	3.10	2.541	24	0	
07/01/20	169.88	50.66	19.22	135.06	132.14	133.67	131.99	0.15	6.20	3.10	6.20	3.10	2.547	24	0	
08/01/20	169.74	50.44	19.30	135.16	132.23	133.76	132.09	0.14	6.20	3.10	6.20	3.10	2.559	24	0	
09/01/20	170.21	50.50	19.71	135.08	132.09	133.58	132.10	0.17	6.20	3.10	6.20	3.10	2.611	24	0	
10/01/20	170.18	50.46	19.72	135.28	132.34	133.78	132.10	0.24	6.20	3.10	6.20	3.10	2.616	24	0	
11/01/20	169.51	50.21	19.30	135.27	132.39	134.48	132.80	-0.41	6.20	3.10	6.20	3.10	2.561	24	0	
12/01/20	169.54	50.32	19.22	135.56	132.63	135.73	134.05	-1.42	6.20	3.10	6.20	3.10	2.555	24	0	
13/01/20	169.78	50.36	19.42	135.32	132.44	135.49	133.81	-1.37	6.20	3.10	6.20	3.10	2.576	24	0	
14/01/20	169.89	50.51	19.38	135.30	132.36	135.46	133.78	-1.42	6.20	3.10	6.20	3.10	2.567	24	0	
15/01/20	169.87	50.42	19.45	135.45	132.49	135.58	133.91	-1.42	6.20	3.10	6.20	3.10	2.583	24	0	
16/01/20	169.86	50.43	19.43	135.35	132.42	135.43	133.75	-1.33	6.20	3.10	6.20	3.10	2.575	24	0	
17/01/20	170.46	50.75	19.71	135.45	132.44	135.56	133.88	-1.44	6.20	3.10	6.20	3.10	2.616	24	0	
18/01/20	170.09	50.62	19.47	135.65	132.71	135.76	134.08	-1.37	6.20	3.10	6.20	3.10	2.590	24	0	
19/01/20	169.88	50.60	19.28	135.40	132.44	135.50	133.82	-1.38	6.20	3.10	6.20	3.10	2.557	24	0	
Итого:				4187.84	4097.26	4150.33	4098.39	-1.13					78.917	744	0	

Средние:	169.77	50.56	19.21						6.20	3.10						
----------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

Итоговые параметры на 20/01/20г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	т	т	т	п1	п2	q0	внр	вос
	м3		т	т	т	т	т	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/20	50238.52	49106.59	52158.37	51491.46	-2384.87	1000.925	19646	124				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19770ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

