

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/03/20г. - 19/04/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Чучева Д. 44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44
Договорные расходы: _____ Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0хС71В по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/03/20	58.77	36.07	22.70	14.30	14.07	3.38	3.38	10.69	10.69	4.50	7.00	0.652	0.335	24	0	0
21/03/20	58.40	36.14	22.26	15.25	15.03	3.37	3.37	11.66	11.66	4.50	7.00	0.697	0.375	24	0	0
22/03/20	58.67	36.40	22.27	16.44	16.18	3.31	3.31	12.87	12.87	4.50	7.00	0.766	0.435	24	0	0
23/03/20	58.38	35.59	22.79	15.29	15.06	3.35	3.35	11.71	11.71	4.50	7.00	0.701	0.374	24	0	0
24/03/20	58.31	34.57	23.74	14.59	14.37	3.38	3.38	10.99	10.99	4.50	7.00	0.667	0.331	24	0	0
25/03/20	58.34	35.40	22.94	15.70	15.47	3.42	3.42	12.05	12.05	4.50	7.00	0.719	0.378	24	0	0
26/03/20	58.54	35.22	23.32	15.47	15.26	3.36	3.36	11.90	11.90	4.50	7.00	0.716	0.373	24	0	0
27/03/20	59.12	35.99	23.13	14.55	14.33	3.40	3.40	10.93	10.93	4.50	7.00	0.670	0.345	24	0	0
28/03/20	58.78	36.04	22.74	15.71	15.46	3.31	3.31	12.15	12.15	4.50	7.00	0.729	0.390	24	0	0
29/03/20	58.18	36.19	21.99	15.63	15.41	3.36	3.36	12.05	12.05	4.50	7.00	0.713	0.393	24	0	0
30/03/20	60.22	37.69	22.53	15.39	15.14	3.41	3.41	11.73	11.73	4.50	7.00	0.724	0.393	24	0	0
31/03/20	60.09	37.01	23.08	15.20	14.96	3.21	3.21	11.75	11.75	4.50	7.00	0.720	0.391	24	0	0
01/04/20	58.94	35.36	23.58	14.33	14.12	3.16	3.16	10.96	10.96	4.50	7.00	0.666	0.347	24	0	0
02/04/20	59.62	36.76	22.86	15.74	15.49	3.19	3.19	12.30	12.30	4.50	7.00	0.745	0.401	24	0	0
03/04/20	59.06	35.98	23.08	14.21	14.00	3.20	3.20	10.80	10.80	4.50	7.00	0.658	0.349	24	0	0
04/04/20	59.49	36.73	22.76	15.81	15.54	3.14	3.14	12.40	12.40	4.50	7.00	0.745	0.412	24	0	0
05/04/20	58.72	35.57	23.15	15.42	15.20	3.12	3.12	12.08	12.08	4.50	7.00	0.721	0.390	24	0	0
06/04/20	59.41	36.05	23.36	15.26	15.01	3.07	3.07	11.94	11.94	4.50	7.00	0.719	0.387	24	0	0
07/04/20	59.22	35.33	23.89	13.95	13.74	3.15	3.15	10.59	10.59	4.50	7.00	0.650	0.328	24	0	0
08/04/20	58.87	35.92	22.95	13.82	13.61	3.07	3.07	10.54	10.54	4.50	7.00	0.641	0.335	24	0	0
09/04/20	59.77	36.74	23.03	15.25	15.01	3.04	3.04	11.97	11.97	4.50	7.00	0.724	0.388	24	0	0
10/04/20	60.13	37.59	22.54	15.53	15.27	3.06	3.06	12.21	12.21	4.50	7.00	0.740	0.405	24	0	0
11/04/20	58.97	35.97	23.00	15.00	14.79	3.06	3.06	11.73	11.73	4.50	7.00	0.722	0.375	24	0	0
12/04/20	58.76	35.32	23.44	15.35	15.11	3.03	3.03	12.08	12.08	4.50	7.00	0.722	0.386	24	0	0
13/04/20	57.10	35.72	21.38	15.59	15.36	3.11	3.11	12.25	12.25	4.50	7.00	0.707	0.384	24	0	0
14/04/20	57.35	34.45	22.90	15.05	14.83	3.14	3.14	11.69	11.69	4.50	7.00	0.683	0.361	24	0	0
15/04/20	56.25	33.07	23.18	14.42	14.22	3.20	3.20	11.02	11.02	4.50	7.00	0.640	0.326	24	0	0
16/04/20	56.11	33.58	22.53	17.39	17.11	3.11	3.11	14.00	14.00	4.50	7.00	0.787	0.416	24	0	0
17/04/20	56.81	32.76	24.05	15.24	15.02	3.24	3.24	11.78	11.78	4.50	7.00	0.687	0.342	24	0	0
18/04/20	58.13	34.03	24.10	17.99	17.72	3.02	3.02	14.70	14.70	4.50	7.00	0.853	0.463	24	0	0
19/04/20	57.22	32.44	24.78	13.78	13.57	3.23	3.23	10.34	10.34	4.50	7.00	0.618	0.308	24	0	0
Итого:				472.65	465.46	99.60	99.60	365.86	365.86			21.883	11.616	744	0	0
Средние:	58.57	35.54	23.03							4.50	7.00					

Итоговые параметры на 20/04/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч
20/04/20	19575.35	19248.16	10099.68	10005.15	9243.01	347.625	622.291	347.625	21884	71		

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия тепла 0ч
Время работы прибора после сброса 21955ч



Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации