

РБС

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/20г. - 20/02/20г.
Абонент: 000"УК"Комфортная среда"
Адрес: Ул. Чучева Д. 44/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44
Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
ТХв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	т	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
20/01/20	62.29	36.85	25.44	14.65	14.39	3.82	3.82	10.57	4.50	7.00	0.703	0.347	24	0								
21/01/20	56.62	37.67	18.95	12.70	12.50	3.41	3.41	9.09	4.50	7.00	0.532	0.305	24	0								
22/01/20	61.48	37.03	24.45	15.99	15.74	3.94	3.94	11.80	4.50	7.00	0.760	0.393	24	0								
23/01/20	57.30	36.34	20.96	11.63	11.45	2.77	2.77	8.68	4.50	7.00	0.514	0.288	24	0								
24/01/20	62.39	36.79	25.60	14.92	14.67	4.00	4.00	10.67	4.50	7.00	0.715	0.355	24	0								
25/01/20	60.53	36.62	23.91	15.46	15.19	3.91	3.91	11.28	4.50	7.00	0.715	0.372	24	0								
26/01/20	61.40	37.06	24.34	17.68	17.38	3.76	3.76	13.62	4.50	7.00	0.859	0.479	24	0								
27/01/20	61.30	36.16	25.14	15.50	15.24	3.97	3.97	11.27	4.50	7.00	0.735	0.370	24	0								
28/01/20	61.17	36.79	24.38	14.41	14.14	3.89	3.89	10.25	4.50	7.00	0.667	0.337	24	0								
29/01/20	60.24	36.96	23.28	15.95	15.67	3.78	3.78	11.89	4.50	7.00	0.744	0.395	24	0								
30/01/20	59.82	36.89	22.93	15.58	15.34	3.90	3.90	11.44	4.50	7.00	0.716	0.377	24	0								
31/01/20	60.69	36.84	23.85	15.10	14.85	3.78	3.78	11.07	4.50	7.00	0.707	0.360	24	0								
01/02/20	59.35	35.96	23.39	14.56	14.37	3.75	3.75	10.62	4.50	7.00	0.663	0.342	24	0								
02/02/20	60.65	36.91	23.74	18.08	17.78	3.61	3.61	14.17	4.50	7.00	0.873	0.491	24	0								
03/02/20	59.62	35.76	23.86	14.43	14.20	3.76	3.76	10.44	4.50	7.00	0.660	0.327	24	0								
04/02/20	59.37	35.99	23.38	15.58	15.33	3.58	3.58	11.75	4.50	7.00	0.722	0.379	24	0								
05/02/20	55.52	34.49	21.03	11.75	11.57	2.82	2.82	8.75	4.50	7.00	0.501	0.281	24	0								
06/02/20	58.19	34.66	23.53	14.55	14.31	3.71	3.71	10.60	4.50	7.00	0.651	0.324	24	0								
07/02/20	62.87	35.90	26.97	14.43	14.16	3.83	3.83	10.33	4.50	7.00	0.705	0.329	24	0								
08/02/20	67.61	35.99	31.62	15.41	15.09	4.33	4.33	10.76	4.50	7.00	0.808	0.346	24	0								
09/02/20	70.13	37.55	32.58	18.64	18.24	4.22	4.22	14.02	4.50	7.00	1.050	0.498	24	0								
10/02/20	67.50	36.06	31.44	14.63	14.34	4.35	4.35	9.99	4.50	7.00	0.759	0.325	24	0								
11/02/20	64.34	35.53	28.81	15.48	15.18	4.30	4.30	10.88	4.50	7.00	0.769	0.348	24	0								
12/02/20	59.33	34.52	24.81	15.25	15.00	3.59	3.59	11.41	4.50	7.00	0.711	0.352	24	0								
13/02/20	59.65	35.48	24.17	15.46	15.21	3.67	3.67	11.54	4.50	7.00	0.717	0.368	24	0								
14/02/20	60.12	34.54	25.58	13.57	13.36	3.73	3.73	9.63	4.50	7.00	0.626	0.294	24	0								
15/02/20	61.10	35.92	25.18	15.22	14.95	3.69	3.69	11.26	4.50	7.00	0.727	0.367	24	0								
16/02/20	58.64	35.20	23.44	17.51	17.23	3.63	3.63	13.60	4.50	7.00	0.813	0.442	24	0								
17/02/20	61.44	35.94	25.50	15.06	14.82	3.75	3.75	11.07	4.50	7.00	0.719	0.356	24	0								
18/02/20	61.82	36.70	25.12	14.99	14.73	3.70	3.70	11.03	4.50	7.00	0.719	0.364	24	0								
19/02/20	61.54	36.98	24.56	15.37	15.09	3.69	3.69	11.40	4.50	7.00	0.737	0.372	24	0								
20/02/20	57.55	34.11	23.44	10.64	10.47	2.19	2.19	8.28	4.50	7.00	0.487	0.239	24	0								
Итого:				480.18	471.99	118.83	118.83	353.16										22.782	11.522	768	0	
Средние:	60.99	36.13	24.86															4.50	7.00			

Итоговые параметры на 21/02/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	MГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/02/20	18690.74	18377.26	9902.01	9807.48	8569.78	581.581	325.983	20467	71			

период отсутств.счета телл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 20538ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

