

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/20г.-21/07/20г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда"

Адрес: Ул. Чучева д.44/1

Тепловычислитель ВК77 сет. N 44

Договорные расходы:

М сет. воды= Т.сут МГВС=

ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00216015

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Т.сут

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
22/06/20	59.69	39.13	20.56	13.16	12.93	4.81	4.81	8.12	4.50	7.00	0.543	0.285	24	0	0
23/06/20	60.25	39.41	20.84	13.33	13.13	4.95	4.95	8.18	4.50	7.00	0.555	0.288	24	0	0
24/06/20	60.47	39.83	20.64	13.65	13.44	4.82	4.82	8.62	4.50	7.00	0.576	0.310	24	0	0
25/06/20	60.09	38.95	21.14	13.23	13.03	4.80	4.80	8.23	4.50	7.00	0.557	0.287	24	0	0
26/06/20	60.09	38.81	21.28	13.20	12.99	4.73	4.73	8.26	4.50	7.00	0.554	0.284	24	0	0
27/06/20	60.11	39.27	20.84	13.47	13.27	4.71	4.71	8.56	4.50	7.00	0.567	0.308	24	0	0
28/06/20	60.17	39.73	20.44	13.49	13.29	4.99	4.99	8.30	4.50	7.00	0.560	0.303	24	0	0
29/06/20	58.13	39.53	18.60	13.39	13.17	5.22	5.22	7.95	4.50	7.00	0.518	0.281	24	0	0
30/06/20	59.21	40.10	19.11	13.73	13.52	5.39	5.39	8.13	4.50	7.00	0.544	0.293	24	0	0
01/07/20	61.25	41.96	19.29	14.21	13.98	5.57	5.57	8.41	4.50	7.00	0.579	0.322	24	0	0
02/07/20	60.77	40.84	19.93	13.30	13.08	5.34	5.34	7.74	4.50	7.00	0.536	0.281	24	0	0
03/07/20	60.94	40.59	20.35	13.07	12.86	5.04	5.04	7.82	4.50	7.00	0.539	0.287	24	0	0
04/07/20	61.12	40.49	20.63	12.06	11.86	5.06	5.06	6.80	4.50	7.00	0.483	0.251	24	0	0
05/07/20	60.60	40.84	19.76	13.69	13.48	5.11	5.11	8.37	4.50	7.00	0.565	0.312	24	0	0
06/07/20	58.52	39.40	19.12	11.65	11.44	5.03	5.03	6.41	4.50	7.00	0.440	0.224	24	0	0
07/07/20	58.29	39.67	18.62	10.74	10.55	4.42	4.42	6.13	4.50	7.00	0.409	0.214	24	0	0
08/07/20	53.20	38.48	14.72	7.13	7.05	2.78	2.78	4.27	4.50	7.00	0.244	0.143	24	0	0
09/07/20	56.39	38.68	17.71	11.01	10.84	4.05	4.05	6.79	4.50	7.00	0.419	0.230	24	0	0
10/07/20	58.11	39.06	19.05	13.03	12.82	4.91	4.91	7.91	4.50	7.00	0.514	0.272	24	0	0
11/07/20	56.69	38.36	18.33	12.24	12.05	4.90	4.90	7.15	4.50	7.00	0.461	0.245	24	0	0
12/07/20	57.44	38.99	18.45	13.06	12.87	4.85	4.85	8.02	4.50	7.00	0.509	0.282	24	0	0
13/07/20	57.40	38.64	18.76	12.60	12.39	4.87	4.87	7.52	4.50	7.00	0.486	0.258	24	0	0
14/07/20	56.11	37.66	18.45	12.69	12.49	4.86	4.86	7.63	4.50	7.00	0.478	0.257	24	0	0
15/07/20	55.45	37.04	18.41	12.20	12.00	4.76	4.76	7.24	4.50	7.00	0.453	0.235	24	0	0
16/07/20	53.14	36.72	16.42	9.05	8.91	3.83	3.83	5.08	4.50	7.00	0.306	0.161	24	0	0
17/07/20	58.04	40.12	17.92	13.13	12.95	4.46	4.46	8.49	4.50	7.00	0.528	0.300	24	0	0
18/07/20	57.94	38.00	19.94	13.56	13.36	4.50	4.50	8.86	4.50	7.00	0.559	0.300	24	0	0
19/07/20	57.37	37.28	20.09	13.91	13.70	4.44	4.44	9.26	4.50	7.00	0.572	0.311	24	0	0
20/07/20	57.18	37.75	19.43	12.47	12.26	4.46	4.46	7.80	4.50	7.00	0.493	0.260	24	0	0
21/07/20	55.34	38.28	17.06	9.64	9.51	3.47	3.47	6.04	4.50	7.00	0.363	0.200	24	0	0

Итого: | 375.09 | 369.22 | 141.13 | 141.13 | 228.09 | | | | 4.50 | 7.00 | | 14.910 | 7.984 | 720 | 0 |

Средние: | 58.32 | 39.12 | 19.20 | | | | | | 4.50 | 7.00 | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/06/20-24/00	20490.58	20149.89	10365.45	10270.90	9878.99	661.681	368.314	23386	71
21/07/20-24/00	20865.67	20519.11	10506.58	10412.03	10107.08	676.591	376.298	24106	71
Итого:	375.09	369.22	141.13	141.13	228.09	14.910	7.984	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период учета счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24188ч

Представитель теплоснабж. организации

