

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/20г. - 21/06/20г.

Абонент: 000"Ук"комфортная среда" Договор №: _____
 Адрес: ул. Чучева д. 44/1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под шах= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет. вода= T.сут мГВС= T.сут Г обр шах= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 ТХВ= 5.00 Град С

Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	М3	Т	М3	Т	Т	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	Гкал	Ч	Ч	Ч
20/05/20	58.55	36.71	21.84	15.13	14.91	4.70	4.70	10.21	4.50	7.00	0.647	0.339	0.339	24	0	0
21/05/20	57.50	36.17	21.33	15.23	15.02	4.71	4.71	10.31	4.50	7.00	0.641	0.330	0.330	24	0	0
22/05/20	57.72	35.40	22.32	14.58	14.34	4.70	4.70	9.64	4.50	7.00	0.611	0.299	0.299	24	0	0
23/05/20	57.86	35.06	22.80	14.44	14.22	4.36	4.36	9.86	4.50	7.00	0.618	0.304	0.304	24	0	0
24/05/20	55.76	34.00	21.76	11.83	11.68	3.21	3.21	8.47	4.50	7.00	0.500	0.255	0.255	24	0	0
25/05/20	53.81	34.15	19.66	9.81	9.70	3.27	3.27	6.43	4.50	7.00	0.377	0.188	0.188	24	0	0
26/05/20	55.22	34.53	20.69	12.84	12.67	4.02	4.02	8.65	4.50	7.00	0.516	0.265	0.265	24	0	0
27/05/20	58.60	36.61	21.99	15.76	15.53	4.74	4.74	10.79	4.50	7.00	0.682	0.355	0.355	24	0	0
28/05/20	58.45	36.44	22.01	14.33	14.13	4.82	4.82	9.31	4.50	7.00	0.603	0.309	0.309	24	0	0
29/05/20	59.17	37.16	22.01	15.33	15.09	4.72	4.72	10.37	4.50	7.00	0.664	0.341	0.341	24	0	0
30/05/20	57.21	36.40	20.81	15.15	14.94	4.77	4.77	10.17	4.50	7.00	0.627	0.334	0.334	24	0	0
31/05/20	58.31	36.81	21.50	16.04	15.79	4.66	4.66	11.13	4.50	7.00	0.692	0.377	0.377	24	0	0
01/06/20	59.10	37.33	21.77	15.36	15.14	4.73	4.73	10.41	4.50	7.00	0.665	0.346	0.346	24	0	0
02/06/20	58.30	36.91	21.39	14.07	13.85	4.88	4.88	8.97	4.50	7.00	0.583	0.297	0.297	24	0	0
03/06/20	57.15	36.61	20.54	15.06	14.85	4.74	4.74	10.11	4.50	7.00	0.622	0.327	0.327	24	0	0
04/06/20	58.11	36.80	21.31	15.50	15.28	4.70	4.70	10.58	4.50	7.00	0.662	0.354	0.354	24	0	0
05/06/20	58.67	37.33	21.34	15.13	14.90	4.74	4.74	10.16	4.50	7.00	0.644	0.334	0.334	24	0	0
06/06/20	59.60	37.57	22.03	16.05	15.82	4.65	4.65	11.17	4.50	7.00	0.711	0.377	0.377	24	0	0
07/06/20	59.47	37.75	21.72	15.24	15.00	4.69	4.69	10.31	4.50	7.00	0.659	0.352	0.352	24	0	0
08/06/20	58.63	37.98	20.65	14.35	14.12	4.77	4.77	9.35	4.50	7.00	0.596	0.316	0.316	24	0	0
09/06/20	58.68	37.86	20.82	13.94	13.73	4.78	4.78	8.95	4.50	7.00	0.579	0.302	0.302	24	0	0
10/06/20	58.55	41.29	17.26	15.29	15.04	6.35	6.33	8.71	4.50	7.00	0.576	0.316	0.316	24	0	0
11/06/20	59.25	39.82	19.43	14.20	13.97	5.05	5.05	8.92	4.50	7.00	0.580	0.316	0.316	24	0	0
12/06/20	58.61	38.71	19.90	13.96	13.74	4.69	4.69	9.05	4.50	7.00	0.580	0.316	0.316	24	0	0
13/06/20	57.81	38.54	19.27	13.82	13.62	4.70	4.70	8.92	4.50	7.00	0.561	0.307	0.307	24	0	0
14/06/20	58.52	38.84	19.68	15.12	14.90	4.62	4.62	10.28	4.50	7.00	0.640	0.364	0.364	24	0	0
15/06/20	58.17	37.97	20.20	13.36	13.16	4.66	4.66	8.50	4.50	7.00	0.544	0.288	0.288	24	0	0
16/06/20	58.10	38.27	20.13	13.23	13.02	4.75	4.75	8.27	4.50	7.00	0.536	0.280	0.280	24	0	0
17/06/20	59.09	38.79	20.30	13.49	13.28	4.72	4.72	8.56	4.50	7.00	0.557	0.299	0.299	24	0	0
18/06/20	59.57	38.84	20.73	14.04	13.82	4.72	4.72	9.10	4.50	7.00	0.595	0.318	0.318	24	0	0
19/06/20	59.08	38.75	20.33	11.84	11.66	4.19	4.19	7.47	4.50	7.00	0.489	0.259	0.259	24	0	0
20/06/20	58.62	39.39	19.23	11.15	10.99	3.79	3.79	7.20	4.50	7.00	0.459	0.254	0.254	24	0	0
21/06/20	60.83	39.58	21.25	14.63	14.41	4.74	4.74	9.67	4.50	7.00	0.638	0.348	0.348	24	0	0

Итого: | 58.25 | 37.41 | 20.84 | 469.30 | 462.32 | 152.34 | 152.32 | 310.00 | 19.654 | 10.369 | 792 | 0

Средние: | 58.25 | 37.41 | 20.84 | 469.30 | 462.32 | 152.34 | 152.32 | 310.00 | 19.654 | 10.369 | 792 | 0

Итоговые параметры на 22/06/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Ч	Ч
22/06/20	20495.07	20154.31	10367.34	10272.79	9881.52	661.852	368.396	23396	71	71

Период нормальной работы 792ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23467ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

