ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/20г.-22/11/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Чучева д.44/1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 44 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/20	52.31	26.12	26.19	13.16	12.99	1.09	1.09	11.90	4.50	7.00	0.590	0.251	24	0	
22/10/20	50.87	27.11	23.76	12.98	12.79	1.09	1.09	11.70	4.50	7.00	0.561	0.276	24	0	
23/10/20	52.96	29.83	23.13	12.51	12.33	1.02	1.02	11.31	4.50	7.00	0.564	0.280	24	0	
24/10/20	54.32	31.86	22.46	12.70	12.51	0.94	0.94	11.57	4.50	7.00	0.591	0.332	24	0	
25/10/20	53.54	34.21	19.33	12.41	12.25	0.99	0.99	11.26	4.50	7.00	0.564	0.351	24	0	
26/10/20	53.36	32.99	20.37	10.82	10.64	0.82	0.82	9.82	4.50	7.00	0.493	0.274	24	0	
27/10/20	52.67	33.89	18.78	10.48	10.35	1.02	1.02	9.33	4.50	7.00	0.465	0.272	24	0	
28/10/20	52.44	35.59	16.85	11.76	11.58	1.76	1.76	9.82	4.50	7.00	0.498	0.276	24	0	
29/10/20	49.16	32.84	16.32	9.00	8.90	2.08	2.08	6.82	4.50	7.00	0.336	0.181	24	0	
30/10/20	57.81	37.97	19.84	14.31	14.13	3.30	3.30	10.83	4.50	7.00	0.637	0.367	24	0	
31/10/20	56.39	35.24	21.15	12.36	12.20	2.84	2.84	9.36	4.50	7.00	0.541	0.293	24	0	
01/11/20	55.54	40.14	15.40	14.41	14.20	2.64	2.64	11.56	4.50	7.00	0.630	0.401	24	0	
02/11/20	54.61	33.50	21.11	11.39	11.21	2.64	2.64	8.57	4.50	7.00	0.481	0.247	24	0	
03/11/20	57.05	34.33	22.72	12.10	11.90	2.59	2.59	9.31	4.50	7.00	0.542	0.279	24	0	
04/11/20	55.94	34.23	21.71	12.30	12.11	2.59	2.59	9.52	4.50	7.00	0.541	0.285	24	0	
05/11/20	56.83	34.30	22.53	12.39	12.20	2.82	2.82	9.38	4.50	7.00	0.550	0.275	24	0	
06/11/20	57.39	33.85	23.54	12.21	12.02	2.56	2.56	9.46	4.50	7.00	0.555	0.279	24	0	
07/11/20	56.80	33.80	23.00	13.04	12.86	2.52	2.52	10.34	4.50	7.00	0.592	0.313	24	0	
08/11/20	56.62	34.15	22.47	14.79	14.59	2.49	2.49	12.10	4.50	7.00	0.679	0.376	24	0	
09/11/20	56.32	33.58	22.74	11.99	11.81	2.59	2.59	9.22	4.50	7.00	0.533	0.275	24	0	
10/11/20	55.12	38.34	16.78	10.20	10.04	4.43	4.43	5.61	4.50	7.00	0.359	0.157	24	0	
11/11/20	54.52	34.62	19.90	13.50	13.29	2.52	2.52	10.77	4.50	7.00	0.584	0.330	24	0	
12/11/20	53.91	35.93	17.98	14.00	13.81	3.35	3.35	10.46	4.50	7.00	0.572	0.330	24	0	
13/11/20	53.35	34.65	18.70	10.73	10.60	2.71	2.71	7.89	4.50	7.00	0.431	0.245	24	0	
14/11/20	56.41	36.05	20.36	15.21	15.02	2.66	2.66	12.36	4.50	7.00	0.689	0.404	24	0	
15/11/20	54.31	33.40	20.91	15.18	14.97	2.44	2.44	12.53	4.50	7.00	0.666	0.386	24	0	
16/11/20	54.48	33.58	20.90	12.90	12.71	2.65	2.65	10.06	4.50	7.00	0.555	0.296	24	0	
17/11/20	54.91	33.42	21.49	13.58	13.37	2.63	2.63	10.74	4.50	7.00	0.592	0.320	24	0	
18/11/20	55.64	33.17	22.47	13.72	13.52	2.42	2.42	11.10	4.50	7.00	0.615	0.318	24	0	
19/11/20	56.54	32.15	24.39	13.26	13.07	2.41	2.41	10.66	4.50	7.00	0.608	0.299	24	0	
20/11/20	54.76	30.99	23.77	12.58	12.39	2.49	2.49	9.90	4.50	7.00	0.549	0.261	24	0	
21/11/20	55.62	34.11	21.51	15.79	15.58	3.54	3.54	12.04	4.50	7.00	0.684	0.352	24	0	
22/11/20	54.50	32.29	22.21	16.60	16.38	2.75	2.75	13.63	4.50	7.00	0.734	0.400	24	0	
Итого:				424.36	418.32	77.39	77.39	340.93			18.581	9.981	792	0	
Средние:	54.76	33.70	21.06						4.50	7.00					

Итоговые параметры на 23/11/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/11/20	22247.12	21880.73	10868.71	10774.13	11106.60	733.440	407.894	27091	71

период нормальной работы 792ч
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 27162ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации