

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/20г.-20/10/20г.

Абонент: 000"ук"комфортная среда"
Адрес: ул. Чучева д.44/1
Тепловычислитель ВК77 сет. N 44
Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
М сет. воды= Т.сут МГВС= Т.сут
ТХВ= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015

Договор N:
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	M2	T	M3	V2	M3	T	МГ	P1	P2	Q0	QГ	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C		м3	т	т	т	т	т	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	
21/09/20	53.33	39.12	14.21		11.95	11.83	5.57	5.57	6.26	4.50	7.00	0.380	0.205	24	4.50	7.00	0.076	0.056	24	0	0	
22/09/20	30.64	25.83	4.81		3.77	3.77	0.96	0.96	2.81	4.50	7.00	0.028	0.028	24	4.50	7.00	0.028	0.028	24	0	0	
23/09/20	24.38	23.25	1.13		2.35	2.35	1.02	1.02	1.33	4.50	7.00	0.194	0.194	24	4.50	7.00	0.194	0.194	24	0	0	
24/09/20	45.59	33.59	12.00		8.64	8.56	2.63	2.63	5.93	4.50	7.00	0.646	0.347	24	4.50	7.00	0.646	0.347	24	0	0	
25/09/20	56.79	36.49	20.30		15.46	15.24	4.36	4.36	10.71	4.50	7.00	0.553	0.289	24	4.50	7.00	0.553	0.289	24	0	0	
26/09/20	56.27	35.54	20.73		13.59	13.39	4.36	4.36	9.03	4.50	7.00	0.649	0.372	24	4.50	7.00	0.649	0.372	24	0	0	
27/09/20	55.99	35.48	20.51		15.43	15.20	4.07	4.07	11.13	4.50	7.00	0.524	0.265	24	4.50	7.00	0.524	0.265	24	0	0	
28/09/20	55.55	34.64	20.91		13.05	12.85	4.07	4.07	8.78	4.50	7.00	0.536	0.280	24	4.50	7.00	0.536	0.280	24	0	0	
29/09/20	55.16	34.55	20.61		13.23	13.05	3.96	3.96	9.09	4.50	7.00	0.583	0.304	24	4.50	7.00	0.583	0.304	24	0	0	
30/09/20	55.26	34.77	20.49		14.17	13.96	3.96	3.96	10.00	4.50	7.00	0.604	0.320	24	4.50	7.00	0.604	0.320	24	0	0	
01/10/20	55.29	34.81	20.48		14.53	14.33	3.83	3.83	10.50	4.50	7.00	0.607	0.324	24	4.50	7.00	0.607	0.324	24	0	0	
02/10/20	55.10	34.13	20.97		14.44	14.25	3.61	3.61	11.71	4.50	7.00	0.661	0.355	24	4.50	7.00	0.661	0.355	24	0	0	
03/10/20	55.26	34.52	20.74		15.54	15.32	3.64	3.64	12.53	4.50	7.00	0.680	0.384	24	4.50	7.00	0.680	0.384	24	0	0	
04/10/20	53.39	33.67	19.72		16.39	16.17	3.82	3.82	10.31	4.50	7.00	0.589	0.306	24	4.50	7.00	0.589	0.306	24	0	0	
05/10/20	54.53	33.82	20.71		14.32	14.13	4.68	4.68	9.44	4.50	7.00	0.531	0.294	24	4.50	7.00	0.531	0.294	24	0	0	
06/10/20	52.94	35.29	17.65		14.31	14.12	4.77	4.77	7.49	4.50	7.00	0.427	0.257	24	4.50	7.00	0.427	0.257	24	0	0	
07/10/20	52.85	38.49	14.36		12.41	12.26	4.77	4.77	6.57	4.50	7.00	0.386	0.225	24	4.50	7.00	0.386	0.225	24	0	0	
08/10/20	53.82	38.83	14.99		11.14	11.00	4.43	4.43	6.57	4.50	7.00	0.589	0.383	24	4.50	7.00	0.589	0.383	24	0	0	
09/10/20	54.28	39.65	14.63		15.73	15.55	5.14	5.14	10.41	4.50	7.00	0.631	0.356	24	4.50	7.00	0.631	0.356	24	0	0	
10/10/20	55.47	36.83	18.64		15.84	15.62	4.89	4.89	10.73	4.50	7.00	0.667	0.393	24	4.50	7.00	0.667	0.393	24	0	0	
11/10/20	55.22	36.45	18.77		16.41	16.17	4.57	4.57	11.60	4.50	7.00	0.576	0.320	24	4.50	7.00	0.576	0.320	24	0	0	
12/10/20	55.47	36.45	19.02		14.51	14.29	4.53	4.53	9.76	4.50	7.00	0.545	0.307	24	4.50	7.00	0.545	0.307	24	0	0	
13/10/20	54.04	36.07	17.97		14.17	13.96	4.39	4.39	9.57	4.50	7.00	0.570	0.306	24	4.50	7.00	0.570	0.306	24	0	0	
14/10/20	54.00	36.19	17.81		14.31	14.12	4.68	4.68	9.44	4.50	7.00	0.543	0.319	24	4.50	7.00	0.543	0.319	24	0	0	
15/10/20	53.82	35.77	18.05		14.80	14.58	4.53	4.53	10.05	4.50	7.00	0.495	0.265	24	4.50	7.00	0.495	0.265	24	0	0	
16/10/20	53.46	33.62	19.84		12.14	11.96	2.91	2.91	9.05	4.50	7.00	0.619	0.315	24	4.50	7.00	0.619	0.315	24	0	0	
17/10/20	55.04	30.52	24.52		13.31	13.13	1.34	1.34	11.79	4.50	7.00	0.615	0.296	24	4.50	7.00	0.615	0.296	24	0	0	
18/10/20	53.62	29.23	24.39		13.53	13.35	1.20	1.20	12.15	4.50	7.00	0.546	0.246	24	4.50	7.00	0.546	0.246	24	0	0	
19/10/20	52.47	28.15	24.32		12.30	12.13	1.23	1.23	10.90	4.50	7.00	0.514	0.230	24	4.50	7.00	0.514	0.230	24	0	0	
20/10/20	51.61	26.91	24.70		11.79	11.64	1.14	1.14	10.50	4.50	7.00	0.514	0.230	24	4.50	7.00	0.514	0.230	24	0	0	
Итого:					393.56	388.28	108.12	108.12	280.16			15.641	8.537	1720								
Средние:	52.35	34.09	18.26												4.50	7.00						
Итоговые параметры на 21/10/20г.	11	4																				

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	МГ	Q0	QГ	ВНР	ВОС
	м3	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/10/20	21463.58	10790.89	10696.31	10767.27	714.907	397.932	26301	71			



период нормальный работы Т204
период отсутствия тепла энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26372ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации