ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/20г.-20/09/20г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:ул.Чучева д.44/1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 44 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/08/20	58.42	37.75	20.67	11.39	11.20	3.65	3.65	7.55	4.50	7.00	0.478	0.256	24	0	
22/08/20	56.61	37.09	19.52	11.15	10.98	3.58	3.58	7.40	4.50	7.00	0.451	0.248	24	0	
23/08/20	56.93	43.21	13.72	12.04	11.87	3.87	3.87	8.00	4.50	7.00	0.468	0.336	24	0	
24/08/20	57.44	43.90	13.54	12.04	11.85	3.87	3.87	7.98	4.50	7.00	0.468	0.319	24	0	
25/08/20	57.12	42.36	14.76	12.07	11.86	3.72	3.72	8.14	4.50	7.00	0.479	0.309	24	0	
26/08/20	56.97	41.95	15.02	11.88	11.69	3.66	3.66	8.03	4.50	7.00	0.474	0.306	24	0	
27/08/20	57.20	37.96	19.24	12.03	11.84	3.71	3.71	8.13	4.50	7.00	0.496	0.275	24	0	
28/08/20	57.16	37.79	19.37	12.78	12.58	3.55	3.55	9.03	4.50	7.00	0.539	0.300	24	0	
29/08/20	56.25	36.75	19.50	11.34	11.17	3.48	3.48	7.69	4.50	7.00	0.461	0.251	24	0	
30/08/20	57.03	37.45	19.58	13.02	12.82	3.34	3.34	9.48	4.50	7.00	0.556	0.331	24	0	
31/08/20	56.75	37.37	19.38	13.20	12.99	3.26	3.26	9.73	4.50	7.00	0.567	0.325	24	0	
01/09/20	56.58	37.37	19.21	12.79	12.59	3.18	3.18	9.41	4.50	7.00	0.545	0.313	24	0	
02/09/20	56.16	36.60	19.56	11.82	11.64	3.19	3.19	8.45	4.50	7.00	0.495	0.277	24	0	
03/09/20	56.46	38.97	17.49	11.81	11.63	3.28	3.28	8.35	4.50	7.00	0.486	0.296	24	0	
04/09/20	57.39	42.31	15.08	10.92	10.74	3.50	3.50	7.24	4.50	7.00	0.433	0.275	24	0	
05/09/20	57.42	42.35	15.07	12.60	12.40	3.86	3.85	8.55	4.50	7.00	0.504	0.319	24	0	
06/09/20	57.91	37.45	20.46	13.03	12.86	3.43	3.43	9.43	4.50	7.00	0.568	0.329	24	0	
07/09/20	57.84	37.19	20.65	12.20	11.99	3.32	3.32	8.67	4.50	7.00	0.527	0.290	24	0	
08/09/20	57.16	37.54	19.62	11.88	11.69	3.37	3.37	8.32	4.50	7.00	0.497	0.279	24	0	
09/09/20	56.35	36.98	19.37	12.17	11.99	3.64	3.64	8.35	4.50	7.00	0.497	0.274	24	0	
10/09/20	57.40	37.59	19.81	13.18	12.98	3.37	3.37	9.61	4.50	7.00	0.569	0.327	24	0	
11/09/20	56.76	40.09	16.67	11.43	11.27	4.32	4.30	6.97	4.50	7.00	0.435	0.233	24	0	
12/09/20	56.32	37.43	18.89	12.58	12.39	3.64	3.64	8.75	4.50	7.00	0.516	0.294	24	0	
13/09/20	56.47	36.88	19.59	14.45	14.22	3.57	3.57	10.65	4.50	7.00	0.616	0.358	24	0	
14/09/20	56.04	34.86	21.18	12.22	12.04	3.60	3.60	8.44	4.50	7.00	0.506	0.260	24	0	
15/09/20	55.82	34.33	21.49	12.27	12.08	3.48	3.48	8.60	4.50	7.00	0.510	0.264	24	0	
16/09/20	55.67	35.38	20.29	12.81	12.63	3.75	3.75	8.88	4.50	7.00	0.527	0.280	24	0	
17/09/20	55.39	35.71	19.68	13.38	13.19	4.04	4.04	9.15	4.50	7.00	0.538	0.291	24	0	
18/09/20	55.51	36.35	19.16	14.14	13.96	4.24	4.24	9.72	4.50	7.00	0.571	0.318	24	0	
19/09/20	53.55	38.58	14.97	17.49	17.25	7.01	7.01	10.24	4.50	7.00	0.603	0.353	24	0	
20/09/20	52.90	40.51	12.39	23.90	23.54	8.11	8.11	15.43	4.50	7.00	0.840	0.564	24	0	
Итого:				400.01	393.93	119.59	119.56	274.37			16.220	9.450	744	0	
Средние:	56.55	38.32	18.23						4.50	7.00					

Итоговые параметры на 21/09/20г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/09/20	21076.04	10684.72	10590.14	10485.90	699.252	389.402	25580	71	

Период нормальной работы 24ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25651ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Страница