

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/19г.-20/11/19г.

Абонент: 000"Ук"комфортная среда" Договор N: _____
 Адрес: Ул. Чучева д.44/1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 44 пределы измерений: _____
 Договорные расходы: М сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут МГ под шах= 2.00 м3/ч Г под шах= 2.00 м3/ч Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр шах= 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 град С

заводской номер 00216015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	°C	V1	M1	V2	M2	T	МГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C					M3	T	M3	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
23/10/19	68.87	51.36	17.51	110.00	107.63	106.16	104.82	2.81	6.20	3.10	1.891	24	0	0	0	0	0	0
24/10/19	69.39	50.82	18.57	110.28	107.88	106.34	105.14	2.74	6.20	3.10	2.009	24	0	0	0	0	0	0
25/10/19	68.96	50.22	18.74	120.48	117.90	116.18	114.79	3.11	6.20	3.10	2.217	24	0	0	0	0	0	0
26/10/19	69.40	51.06	18.34	129.34	126.51	124.39	122.91	3.60	6.20	3.10	2.327	24	0	0	0	0	0	0
27/10/19	68.42	50.49	17.93	129.18	126.54	124.40	122.96	3.58	6.20	3.10	2.277	24	0	0	0	0	0	0
28/10/19	69.04	50.68	18.36	128.68	125.92	123.93	122.49	3.43	6.20	3.10	2.320	24	0	0	0	0	0	0
29/10/19	68.58	50.45	18.13	128.76	125.99	123.89	122.45	3.54	6.20	3.10	2.290	24	0	0	0	0	0	0
30/10/19	68.10	49.84	18.26	128.06	125.42	123.42	121.98	3.44	6.20	3.10	2.298	24	0	0	0	0	0	0
31/10/19	69.41	49.80	19.61	126.64	123.91	122.38	120.94	3.18	6.20	3.10	2.349	24	0	0	0	0	0	0
01/11/19	70.08	50.05	20.03	127.10	124.26	122.98	121.54	2.97	6.20	3.10	2.434	24	0	0	0	0	0	0
02/11/19	70.08	49.70	19.73	126.54	123.79	122.36	120.92	2.87	6.20	3.10	2.446	24	0	0	0	0	0	0
03/11/19	69.43	49.70	19.73	126.54	123.79	122.36	120.92	2.87	6.20	3.10	2.446	24	0	0	0	0	0	0
04/11/19	69.37	49.65	19.72	126.37	123.65	122.10	120.66	2.99	6.20	3.10	2.441	24	0	0	0	0	0	0
05/11/19	68.50	49.59	18.91	126.42	123.78	122.24	120.80	2.98	6.20	3.10	2.347	24	0	0	0	0	0	0
06/11/19	68.76	49.94	18.82	125.97	123.32	121.86	120.42	2.90	6.20	3.10	2.325	24	0	0	0	0	0	0
07/11/19	68.57	50.10	18.47	126.10	123.46	122.00	120.56	2.90	6.20	3.10	2.288	24	0	0	0	0	0	0
08/11/19	68.86	50.45	18.41	126.59	123.89	122.72	121.28	2.61	6.20	3.10	2.287	24	0	0	0	0	0	0
09/11/19	68.79	50.28	18.51	126.94	124.26	123.30	121.86	2.40	6.20	3.10	2.303	24	0	0	0	0	0	0
10/11/19	68.93	50.10	18.83	126.77	124.09	123.17	121.73	2.36	6.20	3.10	2.299	24	0	0	0	0	0	0
11/11/19	68.93	50.05	18.88	126.54	123.84	122.99	121.55	2.29	6.20	3.10	2.343	24	0	0	0	0	0	0
12/11/19	68.67	49.78	18.89	125.91	123.27	122.61	121.17	2.10	6.20	3.10	2.334	24	0	0	0	0	0	0
13/11/19	68.98	50.29	18.69	131.20	128.42	127.75	126.19	2.23	6.20	3.10	2.403	24	0	0	0	0	0	0
14/11/19	68.78	50.62	18.16	135.05	132.18	131.52	129.86	2.32	6.20	3.10	2.406	24	0	0	0	0	0	0
15/11/19	68.64	50.51	18.13	134.93	132.07	131.46	129.81	2.26	6.20	3.10	2.403	24	0	0	0	0	0	0
16/11/19	68.61	50.49	18.12	134.78	131.90	131.61	129.95	1.95	6.20	3.10	2.393	24	0	0	0	0	0	0
17/11/19	68.92	50.61	18.31	134.76	131.88	131.61	129.95	1.93	6.20	3.10	2.424	24	0	0	0	0	0	0
18/11/19	69.25	50.82	18.43	135.01	132.13	131.72	130.04	2.09	6.20	3.10	2.442	24	0	0	0	0	0	0
19/11/19	69.34	50.77	18.57	136.46	133.54	133.15	131.47	2.07	6.20	3.10	2.485	24	0	0	0	0	0	0
20/11/19	68.80	50.32	18.48	135.87	132.98	132.83	131.16	1.82	6.20	3.10	2.462	24	0	0	0	0	0	0
Итого:				3707.30	3628.33	3593.25	3550.14	78.19			167.737	1696	0					

Средние:	68.91	50.29	18.62										6.20	3.10				
----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--

Дата	V1		V2		M2		M3		T		МГ		Q0		ВНР		ВОС	
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
22/10/19 24:00	38358.67	37485.51	40515.12	39992.81	-2507.30	777.410	17501	124										
20/11/19 24:00	42065.97	41113.84	44108.37	43542.95	-2429.11	845.147	18197	124										
Итого:	3707.30	3628.33	3593.25	3550.14	78.19	67.737	696	0										

период нормальной работы 696ч
 период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 18330ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

