ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/09/19г.-22/10/19г.

Абонент:ООО"УК"Комфортная среда" Договор N:_____
Адрес:Ул.Чучева д.44/1 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 44 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00216015 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС71В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/09/19	59.26	49.13	10.13	30.70	30.19	21.52	21.28	8.91	4.50	7.00	0.698	0.401	24	0	
24/09/19	60.55	53.78	6.77	31.38	30.85	22.16	21.88	8.97	4.50	7.00	0.644	0.440	24	0	
25/09/19	59.88	53.42	6.46	40.80	40.12	29.55	29.18	10.94	4.50	7.00	0.788	0.519	24	0	
26/09/19	60.80	51.42	9.38	27.54	27.08	21.53	21.33	5.75	4.50	7.00	0.522	0.274	24	0	
27/09/19	58.85	50.68	8.17	27.31	26.88	16.60	16.43	10.45	4.50	7.00	0.700	0.484	24	0	
28/09/19	60.51	50.45	10.06	33.30	32.72	22.10	21.86	10.86	4.50	7.00	0.823	0.501	24	0	
29/09/19	60.19	50.69	9.50	34.58	33.96	22.17	21.93	12.03	4.50	7.00	0.871	0.555	24	0	
30/09/19	60.32	50.19	10.13	31.47	30.95	21.48	21.24	9.71	4.50	7.00	0.749	0.443	24	0	
01/10/19	60.22	50.09	10.13	31.84	31.29	21.42	21.18	10.11	4.50	7.00	0.770	0.460	24	0	
02/10/19	60.47	50.26	10.21	31.41	30.87	21.59	21.35	9.52	4.50	7.00	0.746	0.438	24	0	
03/10/19	60.58	50.35	10.23	30.69	30.16	21.19	20.95	9.21	4.50	7.00	0.725	0.421	24	0	
04/10/19	61.02	50.70	10.32	30.82	30.29	21.39	21.15	9.14	4.50	7.00	0.729	0.421	24	0	
05/10/19	61.07	50.91	10.16	30.93	30.41	21.69	21.45	8.96	4.50	7.00	0.718	0.415	24	0	
06/10/19	59.48	49.97	9.51	33.09	32.52	22.11	21.87	10.65	4.50	7.00	0.787	0.481	24	0	
07/10/19	60.26	49.38	10.88	29.89	29.37	19.78	19.54	9.83	4.50	7.00	0.755	0.437	24	0	
08/10/19	59.70	48.77	10.93	29.33	28.83	19.68	19.44	9.39	4.50	7.00	0.725	0.413	24	0	
09/10/19	59.14	51.22	7.92	30.47	29.97	20.49	20.27	9.70	4.50	7.00	0.686	0.453	24	0	
10/10/19	59.71	50.96	8.75	31.73	31.19	22.20	21.96	9.23	4.50	7.00	0.695	0.427	24	0	
11/10/19	57.26	51.02	6.24	25.44	25.04	18.73	18.53	6.51	4.50	7.00	0.457	0.292	24	0	
12/10/19	59.99	50.13	9.86	33.93	33.32	22.68	22.44	10.88	4.50	7.00	0.816	0.499	24	0	
13/10/19	60.10	51.71	8.39	27.05	26.58	18.77	18.56	8.02	4.50	7.00	0.596	0.380	24	0	
14/10/19	59.80	52.60	7.20	34.40	33.84	23.71	23.39	10.45	4.50	7.00	0.738	0.488	24	0	
15/10/19	56.26	48.23	8.03	23.91	23.55	15.56	15.39	8.16	4.50	7.00	0.542	0.355	24	0	
16/10/19	59.14	49.57	9.57	12.68	12.46	9.21	9.11	3.35	4.50	7.00	0.267	0.154	24	0	
17/10/19	56.25	48.08	8.17	23.25	22.92	12.83	12.67	10.25	4.50	7.00	0.626	0.443	24	0	
18/10/19	58.38	46.20	12.18	23.49	23.14	13.51	13.38	9.76	4.50	7.00	0.683	0.402	24	0	
19/10/19	58.53	45.22	13.31	22.34	22.00	12.22	12.13	9.87	4.50	7.00	0.689	0.400	24	0	
20/10/19	59.05	45.77	13.28	24.34	23.96	11.58	11.48	12.48	4.50	7.00	0.823	0.513	24	0	
21/10/19	59.56	45.07	14.49	21.63	21.29	11.61	11.58	9.71	4.50	7.00	0.694	0.398	24	0	
22/10/19	59.99	46.02	13.97	21.09	20.74	12.13	12.05	8.69	4.50	7.00	0.645	0.364	24	0	
Итого:				860.83	846.49	571.19	565.00	281.49			20.707	12.671	720	0	
Средние:	59.54	49.73	9.81						4.50	7.00					

Итоговые параметры на 23/10/19г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/10/19	16179.24	15909.34	8709.51	8628.15	7281.19	491.385	275.623	17563	71

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17634ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации