

чехова 335-3 февраль

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/24г.-20/03/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда

Адрес: Ул. чехова д. 335/3

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00100242

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хФВ24

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/24	73.99	54.28	19.71	211.45	206.34	206.32	203.45	2.89	7.10	3.50	4.083	24	0	
22/02/24	74.16	54.30	19.86	211.62	206.48	206.44	203.61	2.87	7.10	3.50	4.113	24	0	
23/02/24	72.77	53.42	19.35	211.47	206.52	206.40	203.63	2.89	7.10	3.50	4.009	24	0	
24/02/24	72.40	53.07	19.33	211.41	206.50	206.34	203.62	2.88	7.10	3.50	4.003	24	0	
25/02/24	72.49	53.31	19.18	211.26	206.31	206.20	203.44	2.87	7.10	3.50	3.968	24	0	
26/02/24	72.29	52.93	19.36	211.33	206.40	206.24	203.53	2.87	7.10	3.50	4.009	24	0	
27/02/24	72.58	53.18	19.40	211.35	206.40	206.25	203.51	2.89	7.10	3.50	4.014	24	0	
28/02/24	72.25	53.26	18.99	211.61	206.68	206.54	203.80	2.88	7.10	3.50	3.938	24	0	
29/02/24	72.50	53.75	18.75	212.06	207.11	207.00	204.17	2.94	7.10	3.50	3.897	24	0	
01/03/24	72.54	53.60	18.94	212.11	207.15	207.01	204.20	2.95	7.10	3.50	3.935	24	0	
02/03/24	72.40	53.25	19.15	212.15	207.22	207.06	204.30	2.92	7.10	3.50	3.982	24	0	
03/03/24	71.96	53.01	18.95	212.02	207.14	206.97	204.22	2.92	7.10	3.50	3.936	24	0	
04/03/24	72.38	53.62	18.76	212.22	207.26	207.17	204.37	2.89	7.10	3.50	3.901	24	0	
05/03/24	71.96	53.21	18.75	212.08	207.19	207.06	204.30	2.89	7.10	3.50	3.896	24	0	
06/03/24	72.26	53.70	18.56	212.30	207.35	207.29	204.48	2.87	7.10	3.50	3.861	24	0	
07/03/24	71.80	52.87	18.93	212.03	207.17	206.98	204.30	2.87	7.10	3.50	3.934	24	0	
08/03/24	73.30	53.81	19.49	212.22	207.17	207.09	204.27	2.90	7.10	3.50	4.050	24	0	
09/03/24	71.00	52.65	18.35	210.97	206.23	206.03	203.35	2.88	7.10	3.50	3.795	24	0	
10/03/24	72.08	53.18	18.90	212.24	207.35	207.19	204.43	2.92	7.10	3.50	3.930	24	0	
11/03/24	71.76	53.66	18.10	212.28	207.43	207.31	204.49	2.94	7.10	3.50	3.767	24	0	
12/03/24	72.28	53.59	18.69	212.27	207.31	207.23	204.42	2.89	7.10	3.50	3.887	24	0	
13/03/24	71.82	52.86	18.96	212.06	207.21	207.00	204.23	2.98	7.10	3.50	3.942	24	0	
14/03/24	71.82	53.18	18.64	212.40	207.54	207.38	204.64	2.90	7.10	3.50	3.880	24	0	
15/03/24	72.17	53.68	18.49	212.60	207.69	207.58	204.77	2.92	7.10	3.50	3.856	24	0	
16/03/24	72.25	53.80	18.45	212.66	207.73	207.66	204.83	2.90	7.10	3.50	3.848	24	0	
17/03/24	71.91	53.47	18.44	212.56	207.69	207.57	204.78	2.91	7.10	3.50	3.842	24	0	
18/03/24	72.26	53.74	18.52	201.74	197.02	196.94	194.28	2.74	7.10	3.50	3.661	24	0	
19/03/24	71.68	52.69	18.99	177.15	173.08	172.86	170.59	2.49	7.10	3.50	3.297	24	0	
20/03/24	71.44	49.69	21.75	154.79	151.22	150.82	149.05	2.17	7.10	3.50	3.297	24	0	

Итого: | | | | 6044.41 | 5903.89 | 5899.93 | 5821.06 | 82.83 | | | 112.531 | 696 | 0 | |

Средние: | 72.29 | 53.27 | 19.02 | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | |
итоговые параметры на 21/03/24г. 11 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

21/03/24 | 73000.01 | 71374.04 | 71282.43 | 70361.66 | 1012.38 | 1300.975 | 12910 | 1058 |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13968ч

Представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

