

Москатова 25 ц.о. февраль 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/24г.-18/03/24г.

Абонент: 000"УК"Комфортная среда Договор N: _____
 Адрес: Ул.Москатова д.25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВК77 сет.Н 1 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 М сет.воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00271871 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
19/02/24	64.09	45.95	18.14	205.68	201.83	204.83	202.84	-1.01	6.04	5.62	3.659	24	0	
20/02/24	63.81	45.59	18.22	203.00	199.23	201.91	199.99	-0.76	5.96	5.55	3.625	24	0	
21/02/24	64.36	45.83	18.53	205.97	202.12	205.30	203.29	-1.17	6.00	5.60	3.742	24	0	
22/02/24	63.97	45.63	18.34	205.23	201.39	204.62	202.68	-1.29	5.99	5.59	3.691	24	0	
23/02/24	64.21	45.75	18.46	204.59	200.75	203.99	202.03	-1.28	6.01	5.61	3.704	24	0	
24/02/24	63.29	45.32	17.97	203.85	200.12	203.39	201.47	-1.35	6.00	5.59	3.590	24	0	
25/02/24	62.68	44.90	17.78	203.46	199.86	202.98	201.06	-1.20	6.06	5.66	3.551	24	0	
26/02/24	62.63	44.76	17.87	203.48	199.88	202.97	201.05	-1.17	6.00	5.60	3.566	24	0	
27/02/24	63.22	45.15	18.07	203.57	199.87	203.01	201.09	-1.22	5.98	5.58	3.609	24	0	
28/02/24	63.63	45.61	18.02	203.66	199.86	203.17	201.24	-1.38	6.01	5.60	3.599	24	0	
29/02/24	64.27	46.28	17.99	205.09	201.24	204.67	202.62	-1.38	6.02	5.61	3.616	24	0	
01/03/24	62.92	45.47	17.45	201.41	197.75	201.16	199.16	-1.41	5.84	5.45	3.445	24	0	
02/03/24	62.26	44.97	17.29	199.61	196.11	199.48	197.58	-1.47	5.98	5.59	3.390	24	0	
03/03/24	59.59	43.57	16.02	200.39	197.08	200.54	198.79	-1.71	5.98	5.58	3.153	24	0	
04/03/24	60.20	44.09	16.11	199.17	195.85	199.30	197.42	-1.57	5.98	5.57	3.151	24	0	
05/03/24	59.95	43.94	16.01	201.92	198.56	201.79	199.92	-1.36	5.91	5.49	3.173	24	0	
06/03/24	58.64	45.86	12.78	260.78	256.65	261.41	258.79	-2.14	6.16	5.36	3.282	24	0	
07/03/24	59.82	46.51	13.31	261.65	257.33	262.26	259.59	-2.26	6.14	5.35	3.426	24	0	
08/03/24	61.51	45.22	16.29	215.71	211.96	215.87	213.81	-1.85	6.06	5.57	3.452	24	0	
09/03/24	63.07	45.59	17.48	205.89	202.16	205.88	203.92	-1.76	6.04	5.62	3.533	24	0	
10/03/24	61.99	45.27	16.72	205.18	201.54	205.36	203.44	-1.90	6.03	5.61	3.366	24	0	
11/03/24	63.26	45.71	17.55	201.67	197.98	201.75	199.81	-1.83	6.01	5.60	3.470	24	0	
12/03/24	62.16	45.08	17.08	203.69	200.06	203.67	201.75	-1.69	6.02	5.61	3.414	24	0	
13/03/24	61.29	44.58	16.71	204.74	201.19	204.98	203.06	-1.87	6.07	5.65	3.360	24	0	
14/03/24	61.61	44.71	16.90	204.41	200.85	204.63	202.71	-1.86	6.14	5.72	3.392	24	0	
15/03/24	63.00	45.65	17.35	203.86	200.20	203.99	202.07	-1.87	6.06	5.64	3.473	24	0	
16/03/24	62.92	46.28	16.64	209.37	205.56	209.62	207.48	-1.92	6.09	5.64	3.417	24	0	
17/03/24	63.49	46.75	16.74	207.67	203.86	207.92	205.78	-1.92	6.09	5.64	3.410	24	0	
18/03/24	64.05	47.42	16.63	209.32	205.37	209.60	207.34	-1.97	6.06	5.61	3.413	24	0	
Итого:				6044.02	5936.21	6040.05	5981.78	-45.57			100.672	696	0	

Средние: |62.48 |45.43 |17.05 | | | | | | |6.03 | 5.58 | | | | | |
 Итоговые параметры на 19/03/24г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/03/24	29553.24	29031.27	29425.78	29141.00	-109.73	485.901	3455	71

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3526ч
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

