

Седова 10-1 Б ц.О. февраль 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/24г.-18/03/24г.

Абонент:000"УК"комфортная среда

Договор N: _____

Адрес:Ул.Седова д.10/1 Б

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ Т.сут мгвс=_____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0xF56A по 2.7

дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/24	68.50	49.71	18.79	54.45	53.25	55.26	54.54	-1.29	5.20	7.00	0.996	24	0	
20/02/24	68.41	49.66	18.75	54.32	53.12	55.34	54.62	-1.50	5.20	7.00	0.995	24	0	
21/02/24	68.34	49.70	18.64	54.92	53.72	55.70	54.98	-1.26	5.20	7.00	0.999	24	0	
22/02/24	68.46	49.78	18.68	54.78	53.58	55.79	55.07	-1.49	5.20	7.00	0.999	24	0	
23/02/24	68.39	49.74	18.65	54.91	53.71	55.79	55.07	-1.36	5.20	7.00	1.000	24	0	
24/02/24	68.27	49.71	18.56	54.82	53.62	55.82	55.10	-1.48	5.20	7.00	0.993	24	0	
25/02/24	67.76	49.35	18.41	55.00	53.80	55.84	55.12	-1.32	5.20	7.00	0.987	24	0	
26/02/24	67.40	49.23	18.17	54.95	53.75	55.70	54.98	-1.23	5.20	7.00	0.975	24	0	
27/02/24	67.84	49.58	18.26	54.87	53.67	55.74	55.02	-1.35	5.20	7.00	0.978	24	0	
28/02/24	68.26	49.80	18.46	54.88	53.68	55.71	54.99	-1.31	5.20	7.00	0.988	24	0	
29/02/24	67.75	49.62	18.13	54.62	53.44	55.33	54.61	-1.17	5.20	7.00	0.967	24	0	
01/03/24	65.90	48.58	17.32	54.14	53.14	54.93	54.24	-1.10	5.20	7.00	0.918	24	0	
02/03/24	65.40	48.25	17.15	54.37	53.41	55.14	54.57	-1.16	5.20	7.00	0.913	24	0	
03/03/24	65.05	47.97	17.08	54.27	53.31	55.05	54.57	-1.26	5.20	7.00	0.906	24	0	
04/03/24	65.45	48.22	17.23	54.32	53.35	55.05	54.49	-1.14	5.20	7.00	0.917	24	0	
05/03/24	65.49	48.27	17.22	53.98	53.02	54.96	54.38	-1.36	5.20	7.00	0.910	24	0	
06/03/24	65.50	48.27	17.23	54.29	53.33	54.98	54.39	-1.06	5.20	7.00	0.915	24	0	
07/03/24	65.82	48.39	17.43	54.57	53.49	55.49	54.89	-1.40	5.20	7.00	0.929	24	0	
08/03/24	66.81	48.97	17.84	54.82	53.62	55.91	55.19	-1.57	5.20	7.00	0.954	24	0	
09/03/24	66.73	49.05	17.68	54.79	53.64	55.74	55.02	-1.38	5.20	7.00	0.945	24	0	
10/03/24	64.48	47.82	16.66	54.42	53.46	55.24	54.72	-1.26	5.20	7.00	0.889	24	0	
11/03/24	63.94	47.39	16.55	54.19	53.23	55.18	54.70	-1.47	5.20	7.00	0.878	24	0	
12/03/24	61.26	45.46	15.80	49.48	48.67	50.39	49.97	-1.30	5.20	7.00	0.765	24	0	
13/03/24	65.45	47.95	17.50	54.61	53.58	55.40	54.88	-1.30	5.20	7.00	0.935	24	0	
14/03/24	65.05	47.83	17.22	54.75	53.78	55.70	55.16	-1.38	5.20	7.00	0.920	24	0	
15/03/24	65.56	48.15	17.41	54.44	53.43	55.43	54.80	-1.37	5.20	7.00	0.925	24	0	
16/03/24	66.69	49.07	17.62	54.56	53.40	55.42	54.70	-1.30	5.20	7.00	0.937	24	0	
17/03/24	65.58	48.69	16.89	54.68	53.69	55.43	54.71	-1.02	5.20	7.00	0.905	24	0	
18/03/24	65.96	49.14	16.82	54.40	53.35	55.46	54.74	-1.39	5.20	7.00	0.895	24	0	

Итого: | | | | 1577.60 | 1546.24 | 1602.92 | 1584.22 | -37.98 | | | | 27.233 | 696 | 0 | |

Средние: | 66.40 | 48.74 | 17.66 | | | | | | | 5.20 | 7.00 | | | | | |
Итоговые параметры на 19/03/24г. 10 ч

дата	v1	m1	v2	m2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/03/24	15567.31	15269.87	16004.64	15536.09	-266.22	268.839	12191	170

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12361ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

