

Седова 10-1 А Ц.О.февраль 2024

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/02/24г.-18/03/24г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Ул. Седова д.10/1 А

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут MГвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0XF56A по 2.7

Дата	t1	t2	-dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/24	68.66	51.67	16.99	270.40	264.64	268.75	265.39	-0.75	5.20	4.00	4.497	24	0	
20/02/24	68.56	51.56	17.00	270.78	265.02	269.12	265.76	-0.74	5.20	4.00	4.507	24	0	
21/02/24	68.47	51.55	16.92	272.46	266.70	270.86	267.50	-0.80	5.20	4.00	4.520	24	0	
22/02/24	68.60	51.70	16.90	272.86	267.09	271.29	267.93	-0.84	5.20	4.00	4.515	24	0	
23/02/24	68.52	51.71	16.81	272.79	267.03	271.18	267.82	-0.79	5.20	4.00	4.491	24	0	
24/02/24	68.39	51.64	16.75	272.90	267.14	271.34	267.98	-0.84	5.20	4.00	4.478	24	0	
25/02/24	67.85	51.26	16.59	272.81	267.08	271.30	267.94	-0.86	5.20	4.00	4.433	24	0	
26/02/24	67.50	51.03	16.47	272.24	266.64	270.79	267.43	-0.79	5.20	4.00	4.395	24	0	
27/02/24	67.97	51.42	16.55	272.54	266.83	271.10	267.74	-0.91	5.20	4.00	4.414	24	0	
28/02/24	68.41	51.74	16.67	272.56	266.80	271.17	267.81	-1.01	5.20	4.00	4.449	24	0	
29/02/24	67.91	51.58	16.33	270.67	265.06	269.40	266.05	-0.99	5.20	4.00	4.331	24	0	
01/03/24	66.05	50.36	15.69	268.50	263.22	267.46	264.33	-1.11	5.20	4.00	4.130	24	0	
02/03/24	65.53	50.06	15.47	269.38	264.10	268.40	265.28	-1.18	5.20	4.00	4.086	24	0	
03/03/24	65.16	49.76	15.40	268.93	263.70	267.97	264.85	-1.15	5.20	4.00	4.063	24	0	
04/03/24	65.57	50.01	15.56	269.06	263.77	268.07	264.94	-1.17	5.20	4.00	4.104	24	0	
05/03/24	65.61	50.01	15.60	268.71	263.43	267.68	264.56	-1.13	5.20	4.00	4.109	24	0	
06/03/24	65.62	50.08	15.54	268.75	263.47	267.75	264.63	-1.16	5.20	4.00	4.096	24	0	
07/03/24	65.93	50.14	15.79	271.14	265.77	270.05	266.82	-1.05	5.20	4.00	4.201	24	0	
08/03/24	66.95	50.83	16.12	273.35	267.83	272.23	268.87	-1.04	5.20	4.00	4.318	24	0	
09/03/24	66.87	50.83	16.04	272.54	267.06	271.48	268.16	-1.10	5.20	4.00	4.286	24	0	
10/03/24	64.60	49.48	15.12	269.96	264.83	269.05	265.93	-1.10	5.20	4.00	4.006	24	0	
11/03/24	64.05	49.02	15.03	269.82	264.78	268.79	265.67	-0.89	5.20	4.00	3.983	24	0	
12/03/24	62.12	47.28	14.84	236.26	232.08	235.76	233.24	-1.16	5.20	4.00	3.437	24	0	
13/03/24	65.55	49.96	15.59	269.49	264.25	268.31	265.19	-0.94	5.20	4.00	4.121	24	0	
14/03/24	65.15	49.91	15.24	270.82	265.55	269.88	266.76	-1.21	5.20	4.00	4.048	24	0	
15/03/24	65.69	50.29	15.40	269.62	264.35	268.71	265.56	-1.21	5.20	4.00	4.074	24	0	
16/03/24	66.83	51.27	15.56	269.76	264.29	268.86	265.50	-1.21	5.20	4.00	4.117	24	0	
17/03/24	65.72	50.77	14.95	269.41	264.13	268.67	265.31	-1.18	5.20	4.00	3.952	24	0	
18/03/24	66.10	51.17	14.93	269.55	264.27	268.80	265.44	-1.17	5.20	4.00	3.947	24	0	

Итого: | | | | 7818.06 | 7660.91 | 7784.22 | 7690.39 | -29.48 | | | | 122.108 | 696 | 0 | |

Средние: | 66.55 | 50.62 | 15.93 | | | | | | | | 5.20 | 4.00 | | | | | |  
Итоговые параметры на 19/03/24г. 10 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

19/03/24 | 71744.93 | 70370.66 | 71308.46 | 70410.12 | -39.46 | 1198.273 | 12191 | 170 |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12361ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

