

Седова 10-1 ГВС февраль 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/24г.-18/03/24г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда
Адрес: Ул.Седова д.10/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ Т.сут МГвс=_____ Т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00112575

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ4F0 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	Т	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/24	55.62	49.29	6.33	115.60	113.95	114.43	113.14	0.81	7.00	7.00	0.721	24	0	
20/02/24	56.48	49.05	7.43	111.70	110.02	110.58	109.32	0.70	7.00	7.00	0.818	24	0	
21/02/24	56.70	51.37	5.33	111.58	109.90	110.55	109.15	0.75	7.00	7.00	0.586	24	0	
22/02/24	55.32	49.39	5.93	114.27	112.66	113.15	111.82	0.84	7.00	7.00	0.666	24	0	
23/02/24	50.67	45.12	5.55	119.18	117.74	112.40	111.34	6.40	7.00	7.00	0.662	24	0	
24/02/24	49.99	44.03	5.96	120.10	118.70	112.26	111.22	7.48	7.00	7.00	0.708	24	0	
25/02/24	49.05	42.43	6.62	116.84	115.51	113.69	112.74	2.77	7.00	7.00	0.768	24	0	
26/02/24	50.33	44.64	5.69	113.21	111.87	110.94	109.87	2.00	7.00	7.00	0.638	24	0	
27/02/24	51.64	45.46	6.18	113.12	111.68	108.74	107.68	4.00	7.00	7.00	0.692	24	0	
28/02/24	52.22	45.94	6.28	110.48	109.04	109.18	108.11	0.93	7.00	7.00	0.682	24	0	
29/02/24	53.46	46.55	6.91	109.69	108.25	108.63	107.56	0.69	7.00	7.00	0.747	24	0	
01/03/24	53.67	48.07	5.60	110.97	109.51	109.91	108.72	0.79	7.00	7.00	0.611	24	0	
02/03/24	52.90	46.78	6.12	111.99	110.55	110.89	109.76	0.79	7.00	7.00	0.674	24	0	
03/03/24	52.58	47.18	5.40	113.00	111.56	111.95	110.76	0.80	7.00	7.00	0.606	24	0	
04/03/24	50.99	44.96	6.03	115.81	114.38	108.99	107.95	6.43	7.00	7.00	0.695	24	0	
05/03/24	50.32	44.12	6.20	116.74	115.32	109.63	108.65	6.67	7.00	7.00	0.705	24	0	
06/03/24	50.12	43.76	6.36	116.05	114.65	109.16	108.18	6.47	7.00	7.00	0.735	24	0	
07/03/24	49.51	43.61	5.90	114.14	112.86	109.21	108.23	4.63	7.00	7.00	0.666	24	0	
08/03/24	50.96	45.01	5.95	118.18	116.74	112.64	111.55	5.19	7.00	7.00	0.697	24	0	
09/03/24	50.99	44.99	6.00	111.22	109.78	110.05	109.01	0.77	7.00	7.00	0.657	24	0	
10/03/24	51.23	45.23	6.00	114.35	112.93	111.47	110.41	2.52	7.00	7.00	0.688	24	0	
11/03/24	50.58	44.86	5.72	117.42	115.98	109.02	108.01	7.97	7.00	7.00	0.671	24	0	
12/03/24	50.96	45.34	5.62	115.25	113.81	109.56	108.50	5.31	7.00	7.00	0.646	24	0	
13/03/24	48.85	43.03	5.82	112.45	111.23	109.58	108.62	2.61	7.00	7.00	0.642	24	0	
14/03/24	48.97	43.32	5.65	114.19	112.91	108.40	107.42	5.49	7.00	7.00	0.637	24	0	
15/03/24	49.98	44.75	5.23	116.77	115.40	109.37	108.35	7.05	7.00	7.00	0.602	24	0	
16/03/24	52.09	46.00	6.09	113.60	112.16	112.44	111.33	0.83	7.00	7.00	0.681	24	0	
17/03/24	52.22	45.93	6.29	112.09	110.65	110.96	109.90	0.75	7.00	7.00	0.697	24	0	
18/03/24	52.19	46.93	5.26	110.52	109.08	109.45	108.31	0.77	7.00	7.00	0.574	24	0	

Итого: | | | | 3310.51 | 3268.82 | 3207.23 | 3175.61 | 93.21 | | | | 19.572 | 696 | 0 |

Средние: | 51.74 | 45.76 | 5.98 | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | |
Итоговые параметры на 19/03/24г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Гкал	ч	ч

19/03/24 125942.58 | 123544.52 | 123600.52 | 121470.24 | 2074.28 | 509.861 | 21050 | 1559

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22609ч
Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж.организации _____

