

Ватутина 58 февраля 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/24г.-20/03/24г.

Абонент: 000"УК"комфортная среда Договор N: _____
 Адрес: Ул. Ватутина д.58 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00410032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хв606 по 1.9

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/02/24	67.36	52.86	14.50	222.30	217.77	229.70	226.69	-8.92	5.80	3.50	3.166	24	0	
22/02/24	68.14	53.43	14.71	221.50	216.92	228.70	225.64	-8.72	5.80	3.50	3.195	24	0	
23/02/24	68.31	53.73	14.58	220.90	216.26	228.30	225.20	-8.94	5.80	3.50	3.160	24	0	
24/02/24	67.71	53.22	14.49	220.80	216.24	228.00	224.96	-8.72	5.80	3.50	3.141	24	0	
25/02/24	67.90	53.22	14.68	220.70	216.12	227.90	224.88	-8.76	5.80	3.50	3.180	24	0	
26/02/24	68.22	53.60	14.62	221.40	216.77	228.80	225.73	-8.96	5.80	3.50	3.175	24	0	
27/02/24	67.74	53.24	14.50	220.60	216.03	227.80	224.78	-8.75	5.80	3.50	3.138	24	0	
28/02/24	67.75	53.45	14.30	221.30	216.73	228.70	225.63	-8.90	5.80	3.50	3.109	24	0	
29/02/24	67.92	53.64	14.28	221.00	216.42	228.30	225.23	-8.81	5.80	3.50	3.099	24	0	
01/03/24	67.61	53.49	14.12	221.40	216.85	228.70	225.64	-8.79	5.80	3.50	3.066	24	0	
02/03/24	67.57	53.43	14.14	221.10	216.55	228.50	225.42	-8.87	5.80	3.50	3.066	24	0	
03/03/24	67.80	53.72	14.08	220.80	216.24	228.20	225.12	-8.88	5.80	3.50	3.049	24	0	
04/03/24	67.75	53.50	14.25	221.10	216.54	228.50	225.45	-8.91	5.80	3.50	3.094	24	0	
05/03/24	67.54	53.60	13.94	221.50	216.94	228.80	225.73	-8.79	5.80	3.50	3.028	24	0	
06/03/24	67.59	53.60	13.99	221.60	217.00	229.00	225.91	-8.91	5.80	3.50	3.043	24	0	
07/03/24	67.81	53.42	14.39	221.90	217.30	229.20	226.16	-8.86	5.80	3.50	3.133	24	0	
08/03/24	67.55	53.27	14.28	221.10	216.54	228.40	225.34	-8.80	5.80	3.50	3.100	24	0	
09/03/24	68.08	53.81	14.27	221.30	216.72	228.60	225.48	-8.76	5.80	3.50	3.101	24	0	
10/03/24	68.13	53.73	14.40	221.00	216.42	228.40	225.33	-8.91	5.80	3.50	3.124	24	0	
11/03/24	67.77	53.32	14.45	221.30	216.74	228.60	225.54	-8.80	5.80	3.50	3.140	24	0	
12/03/24	68.06	53.62	14.44	221.10	216.52	228.40	225.32	-8.80	5.80	3.50	3.133	24	0	
13/03/24	67.77	53.52	14.25	223.20	218.59	230.50	227.42	-8.83	5.80	3.50	3.123	24	0	
14/03/24	68.21	53.91	14.30	220.80	216.19	228.10	224.99	-8.80	5.80	3.50	3.100	24	0	
15/03/24	68.18	53.91	14.27	221.20	216.59	228.60	225.47	-8.88	5.80	3.50	3.099	24	0	
16/03/24	67.82	53.67	14.15	220.70	216.14	228.00	224.92	-8.78	5.80	3.50	3.064	24	0	
17/03/24	67.83	53.78	14.05	219.80	215.24	227.20	224.11	-8.87	5.80	3.50	3.032	24	0	
18/03/24	67.34	53.23	14.11	209.90	205.60	216.70	213.83	-8.23	5.80	3.50	2.910	24	0	
19/03/24	66.37	51.93	14.44	196.30	192.40	202.80	200.21	-7.81	5.80	3.50	2.784	24	0	
20/03/24	66.24	51.28	14.96	188.10	184.37	194.20	191.78	-7.41	5.80	3.50	2.763	24	0	
Итого:				6345.70	6214.74	6555.60	6467.91	-253.17			89.315	696	0	

Средние: 67.73 | 53.38 | 14.35 | | | | | | | 5.80 | 3.50 | | | | |
 итоговые параметры на 21/03/24г. 12 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/03/24	31875.40	31244.46	32799.10	32377.84	-1133.38	433.990	3505	884

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета,тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4389ч
 Представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____

