

ОТЧЕТ

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

за 20/01/20г. - 20/02/20г.

Абонент: ООО "Ук" Комфортная среда"

Адрес: Ул. Котлостроительная Д. 25/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: \_\_\_\_\_

М сет. воды= \_\_\_\_\_ Т. СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т. СУТ

ТХв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00147074

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

| Дата     | t1     | t2     | t3    | dt      | v1      | m1      | v2      | m2    | Т    | МГ     | П1   | Р2   | Q0      | ВНР | ВОС | НС |
|----------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|------|--------|------|------|---------|-----|-----|----|
|          | °C     |        |       |         | м3      |         |         | Т     |      | кг/см2 |      | Гкал |         | ч   |     |    |
| 20/01/20 | 69.25  | 53.44  | 15.81 | 220.80  | 216.03  | 219.23  | 216.32  | -0.29 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.413   | 24  | 0   |    |
| 21/01/20 | 68.77  | 53.31  | 15.46 | 220.28  | 215.60  | 218.68  | 215.79  | -0.19 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.333   | 24  | 0   |    |
| 22/01/20 | 68.79  | 53.49  | 15.30 | 220.12  | 215.46  | 218.46  | 215.57  | -0.11 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.294   | 24  | 0   |    |
| 23/01/20 | 68.61  | 53.22  | 15.39 | 219.93  | 215.29  | 218.22  | 215.36  | -0.07 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.309   | 24  | 0   |    |
| 24/01/20 | 68.82  | 53.02  | 15.80 | 220.14  | 215.43  | 218.33  | 215.47  | -0.04 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.403   | 24  | 0   |    |
| 25/01/20 | 68.41  | 52.89  | 15.52 | 220.06  | 215.42  | 218.28  | 215.43  | -0.01 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.340   | 24  | 0   |    |
| 26/01/20 | 67.58  | 52.10  | 15.48 | 219.71  | 215.21  | 217.97  | 215.22  | -0.01 | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.330   | 24  | 0   |    |
| 27/01/20 | 68.53  | 52.97  | 15.56 | 220.42  | 215.77  | 218.59  | 215.74  | 0.03  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.351   | 24  | 0   |    |
| 28/01/20 | 68.28  | 53.25  | 15.03 | 220.29  | 215.66  | 218.42  | 215.54  | 0.12  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.237   | 24  | 0   |    |
| 29/01/20 | 67.25  | 52.51  | 14.74 | 220.35  | 215.84  | 218.40  | 215.59  | 0.25  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.177   | 24  | 0   |    |
| 30/01/20 | 66.94  | 52.38  | 14.56 | 220.97  | 216.48  | 218.84  | 216.07  | 0.41  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.148   | 24  | 0   |    |
| 31/01/20 | 68.35  | 53.10  | 15.25 | 221.95  | 217.27  | 219.07  | 216.18  | 1.09  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.310   | 24  | 0   |    |
| 01/02/20 | 68.23  | 53.07  | 15.16 | 222.12  | 217.43  | 218.90  | 216.06  | 1.37  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.294   | 24  | 0   |    |
| 02/02/20 | 67.44  | 52.53  | 14.91 | 221.88  | 217.32  | 218.60  | 215.79  | 1.53  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.237   | 24  | 0   |    |
| 03/02/20 | 66.67  | 52.34  | 14.33 | 221.98  | 217.82  | 218.81  | 216.01  | 1.50  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.112   | 24  | 0   |    |
| 04/02/20 | 68.06  | 53.23  | 14.83 | 222.46  | 217.92  | 219.14  | 216.28  | 1.54  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.228   | 24  | 0   |    |
| 05/02/20 | 67.16  | 52.40  | 14.76 | 222.42  | 217.86  | 219.10  | 216.32  | 1.60  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.212   | 24  | 0   |    |
| 06/02/20 | 67.70  | 52.38  | 15.32 | 222.46  | 217.86  | 219.10  | 216.32  | 1.54  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.335   | 24  | 0   |    |
| 07/02/20 | 69.47  | 53.76  | 15.71 | 222.88  | 218.03  | 219.45  | 216.66  | 1.66  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.421   | 24  | 0   |    |
| 08/02/20 | 79.67  | 59.54  | 20.13 | 224.53  | 218.32  | 220.21  | 216.56  | 1.67  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 4.396   | 24  | 0   |    |
| 09/02/20 | 81.24  | 60.44  | 20.80 | 224.67  | 218.23  | 220.24  | 216.56  | 1.67  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 4.544   | 24  | 0   |    |
| 10/02/20 | 76.01  | 57.41  | 18.60 | 223.87  | 218.16  | 219.89  | 216.52  | 1.64  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 4.056   | 24  | 0   |    |
| 11/02/20 | 69.79  | 53.66  | 16.13 | 222.49  | 217.63  | 219.24  | 216.33  | 1.30  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.507   | 24  | 0   |    |
| 12/02/20 | 68.75  | 53.08  | 15.67 | 221.87  | 217.14  | 218.88  | 216.00  | 1.14  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.398   | 24  | 0   |    |
| 13/02/20 | 68.63  | 53.04  | 15.59 | 221.56  | 216.89  | 218.68  | 215.84  | 1.05  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.379   | 24  | 0   |    |
| 14/02/20 | 68.20  | 52.88  | 15.32 | 221.21  | 216.57  | 218.56  | 215.71  | 0.86  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.317   | 24  | 0   |    |
| 15/02/20 | 68.53  | 52.81  | 15.72 | 221.11  | 216.44  | 218.62  | 215.79  | 0.65  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.398   | 24  | 0   |    |
| 16/02/20 | 67.98  | 52.37  | 15.61 | 220.83  | 216.26  | 218.53  | 215.75  | 0.51  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.373   | 24  | 0   |    |
| 17/02/20 | 68.22  | 52.44  | 15.78 | 220.84  | 216.22  | 218.66  | 215.84  | 0.38  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.410   | 24  | 0   |    |
| 18/02/20 | 68.22  | 52.62  | 15.60 | 220.61  | 215.97  | 218.48  | 215.66  | 0.31  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.367   | 24  | 0   |    |
| 19/02/20 | 68.13  | 52.72  | 15.41 | 220.71  | 216.10  | 218.67  | 215.82  | 0.28  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.327   | 24  | 0   |    |
| 20/02/20 | 68.33  | 52.77  | 15.56 | 220.71  | 216.09  | 218.67  | 215.84  | 0.25  | 7.00 | 7.00   | 7.00 | 7.00 | 3.361   | 24  | 0   |    |
| Итого:   |        |        |       | 7086.23 | 6933.37 | 7002.94 | 6909.89 | 23.48 |      |        |      |      | 109.317 | 768 | 0   |    |
| Средние: | 169.25 | 153.47 | 15.78 |         |         |         |         |       | 7.00 | 7.00   |      |      |         |     |     |    |

Итоговые параметры на 21/02/20г. 8 ч

| Дата     | V1       |          | M1       |          | V2     |         | M2   |     | T  |    | MG |    | Q0 |    | VNR |    | VOC |    |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
|          | °C       | м3       | °C       | м3       | °C     | м3      | °C   | м3  | °C | м3 | °C | м3 | °C | м3 | °C  | м3 | °C  | м3 |
| 21/02/20 | 38553.40 | 37771.54 | 38160.70 | 37615.42 | 156.12 | 457.119 | 6541 | 227 |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 6768ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

