

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/20г. -21/06/20г.

Абонент: ООО "Ук" "комфортная среда"
 Адрес: ул. Котлостроительная д.25/1
 Теплоэнергетическая станция ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: Т.сут МГВС=_____ Т.сут
 М сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут
 ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 Г под шах= 2.00 м3/ч Г под мин= 1.00 м3/ч
 Г обр шах= 2.00 м3/ч Г обр мин= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	т	п1	п2	qо	внр	вос	нс
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/05/20	165.09	59.84	5.25	76.70	75.26	76.42	75.16	0.10	7.00	7.00	0.392	24	0	
21/05/20	165.05	59.65	5.40	76.85	75.40	76.56	75.31	0.09	7.00	7.00	0.409	24	0	
22/05/20	164.88	59.53	5.35	76.70	75.26	76.42	75.17	0.09	7.00	7.00	0.404	24	0	
23/05/20	165.10	59.29	5.81	76.67	75.23	76.36	75.09	0.14	7.00	7.00	0.439	24	0	
24/05/20	164.10	58.23	5.87	76.69	75.25	76.40	75.18	0.07	7.00	7.00	0.443	24	0	
25/05/20	164.54	59.29	5.25	76.39	74.97	76.11	74.89	0.08	7.00	7.00	0.394	24	0	
26/05/20	163.27	57.88	5.39	76.70	75.31	76.43	75.24	0.07	7.00	7.00	0.402	24	0	
27/05/20	165.21	59.33	5.88	76.59	75.15	76.28	75.06	0.09	7.00	7.00	0.440	24	0	
28/05/20	165.49	60.38	5.11	75.06	73.62	74.77	73.51	0.11	7.00	7.00	0.375	24	0	
29/05/20	165.22	59.99	5.23	73.58	72.15	73.32	72.08	0.07	7.00	7.00	0.375	24	0	
30/05/20	163.44	58.76	4.68	73.79	72.39	73.56	72.38	0.01	7.00	7.00	0.337	24	0	
31/05/20	164.53	59.47	5.06	73.51	72.09	73.28	72.08	0.01	7.00	7.00	0.365	24	0	
01/06/20	164.70	59.76	4.94	73.26	71.82	73.02	71.82	0.00	7.00	7.00	0.357	24	0	
02/06/20	164.83	59.24	5.59	73.39	71.96	73.14	71.93	0.03	7.00	7.00	0.402	24	0	
03/06/20	162.71	57.77	4.94	73.59	72.24	73.38	72.27	-0.03	7.00	7.00	0.358	24	0	
04/06/20	164.72	59.33	5.39	70.60	69.23	70.20	69.04	0.19	7.00	7.00	0.372	24	0	
05/06/20	164.77	59.60	5.17	73.73	72.29	73.09	71.87	0.42	7.00	7.00	0.375	24	0	
06/06/20	165.60	60.75	4.85	73.78	72.34	73.43	72.18	0.16	7.00	7.00	0.349	24	0	
07/06/20	164.67	59.84	4.83	73.95	72.51	73.62	72.39	0.12	7.00	7.00	0.350	24	0	
08/06/20	165.05	61.03	4.85	74.03	72.61	73.68	72.44	0.17	7.00	7.00	0.352	24	0	
09/06/20	165.53	60.20	4.50	74.03	72.61	73.70	72.44	0.17	7.00	7.00	0.326	24	0	
10/06/20	165.71	61.23	4.48	74.08	72.64	73.71	72.45	0.19	7.00	7.00	0.327	24	0	
11/06/20	165.87	60.48	4.47	74.20	72.76	73.85	72.61	0.15	7.00	7.00	0.324	24	0	
12/06/20	164.85	60.48	4.37	74.26	72.82	73.92	72.69	0.13	7.00	7.00	0.319	24	0	
13/06/20	164.91	60.38	4.53	74.48	73.05	74.13	72.89	0.16	7.00	7.00	0.330	24	0	
14/06/20	165.32	60.89	4.43	74.66	73.22	74.32	73.04	0.18	7.00	7.00	0.326	24	0	
15/06/20	165.19	60.86	4.33	74.69	73.25	74.34	73.08	0.17	7.00	7.00	0.317	24	0	
16/06/20	165.69	61.51	4.18	74.63	73.19	74.27	73.01	0.18	7.00	7.00	0.306	24	0	
17/06/20	165.58	61.19	4.39	74.48	73.04	74.13	72.86	0.18	7.00	7.00	0.317	24	0	
18/06/20	164.50	60.40	4.10	74.06	72.62	73.74	72.50	0.12	7.00	7.00	0.295	24	0	
19/06/20	165.46	61.12	4.34	73.86	72.42	73.53	72.29	0.13	7.00	7.00	0.314	24	0	
20/06/20	165.96	61.45	4.51	73.68	72.24	73.33	72.07	0.17	7.00	7.00	0.324	24	0	
21/06/20	165.46	60.59	4.87	73.63	72.19	73.25	72.01	0.18	7.00	7.00	0.352	24	0	
Итого:				2460.30	2413.13	2449.69	2409.03	4.10			11.867	1792	0	
Средние:	64.94	60.02	4.92						7.00	7.00				

Итоговые параметры на 22/06/20г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	т	п1	п2	qо	внр	вос
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
22/06/20	53942.52	52856.05	53461.40	52706.50	149.55	636.360	9470	227		

период нормальной работы 792ч
период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
время работы прибора после сброса 9697ч

представитель абонента
представитель теплоснабж. организации

