

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/02/20г. - 19/03/20г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы: _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
М сет. воды= _____ Т.СУТ МГВС= _____ Т.СУТ
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	°C	dt	v1	m1	v2	m2	m3	T	T	Т	МГ	Р1	Р2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C				м3	т	м3	т	м3	т	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/02/20	168.37	52.63	15.74	220.66	216.02	218.61	215.79	0.23	7.00	7.00	3.398	24	0							
22/02/20	168.58	52.82	15.76	220.53	215.90	218.46	215.65	0.25	7.00	7.00	3.398	24	0							
23/02/20	168.54	52.93	15.61	220.58	215.94	218.56	215.72	0.22	7.00	7.00	3.370	24	0							
24/02/20	167.64	52.56	15.08	220.41	215.86	218.39	215.59	0.27	7.00	7.00	3.252	24	0							
25/02/20	166.30	50.85	15.45	202.39	198.34	200.56	198.14	0.20	7.00	7.00	3.060	24	0							
26/02/20	167.64	52.51	15.13	220.61	216.07	218.56	215.77	0.30	7.00	7.00	3.267	24	0							
27/02/20	166.73	52.22	14.51	220.17	215.76	218.37	215.59	0.17	7.00	7.00	3.128	24	0							
28/02/20	166.43	52.17	14.26	219.90	215.48	218.26	215.44	0.04	7.00	7.00	3.070	24	0							
29/02/20	166.35	51.46	14.89	209.30	205.13	207.66	205.11	0.02	7.00	7.00	3.049	24	0							
01/03/20	167.61	52.60	15.01	221.51	216.92	219.78	216.95	-0.03	7.00	7.00	3.255	24	0							
02/03/20	166.87	52.25	14.62	221.39	216.91	219.86	217.08	-0.17	7.00	7.00	3.170	24	0							
03/03/20	167.02	52.63	14.39	222.46	217.99	221.02	218.18	-0.19	7.00	7.00	3.135	24	0							
04/03/20	167.04	52.78	14.26	220.17	215.68	218.82	215.96	-0.28	7.00	7.00	3.072	24	0							
05/03/20	167.22	52.72	14.50	208.62	204.36	207.38	204.69	-0.33	7.00	7.00	2.961	24	0							
06/03/20	166.95	51.93	15.02	203.16	199.03	201.92	199.40	-0.37	7.00	7.00	2.987	24	0							
07/03/20	166.70	51.91	14.79	202.67	198.59	201.47	198.96	-0.37	7.00	7.00	2.937	24	0							
08/03/20	166.94	52.24	14.70	202.35	198.27	201.13	198.58	-0.31	7.00	7.00	2.913	24	0							
09/03/20	167.05	52.03	15.02	202.22	198.14	200.95	198.43	-0.29	7.00	7.00	2.972	24	0							
10/03/20	166.39	52.45	13.94	207.79	203.65	206.67	204.05	-0.40	7.00	7.00	2.835	24	0							
11/03/20	166.45	52.89	13.56	212.09	207.89	211.00	208.24	-0.35	7.00	7.00	2.815	24	0							
12/03/20	166.53	52.94	13.59	211.90	207.66	210.80	208.05	-0.39	7.00	7.00	2.820	24	0							
13/03/20	166.76	52.77	13.99	211.99	207.71	210.82	208.10	-0.39	7.00	7.00	2.905	24	0							
14/03/20	166.68	52.55	14.13	211.48	207.21	210.31	207.58	-0.37	7.00	7.00	2.924	24	0							
15/03/20	168.19	52.98	15.21	212.35	207.88	210.96	208.20	-0.32	7.00	7.00	3.158	24	0							
16/03/20	168.47	53.26	15.21	213.22	208.70	211.83	209.05	-0.35	7.00	7.00	3.172	24	0							
17/03/20	168.09	52.89	15.20	212.51	208.10	211.12	208.39	-0.29	7.00	7.00	3.160	24	0							
18/03/20	167.64	52.53	15.11	212.09	207.72	210.73	208.05	-0.33	7.00	7.00	3.135	24	0							
19/03/20	168.10	52.58	15.52	212.09	207.69	210.62	208.93	-0.24	7.00	7.00	3.221	24	0							
Итого:				5976.61	5854.60	5934.62	5858.67	-4.07			86.539	1672	0							
Средние:	167.26	52.47	14.79								7.00	7.00								

Итоговые параметры на 20/03/20г. 8 ч

Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | M3 | T | T | T | МГ | Q0 | ВНР | ВОС

20/03/20 | 43623.47 | 44092.79 | 43471.56 | 151.91 | 543.583 | 7213 | 227



Период: нормальная работа 672ч
Период: отсутствие счета тепловой энергии 0ч
Время: работа прибора расхода 7440ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж. организации _____