

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/20г.-20/10/20г.

Абонент: ООО "УК "Комфортная среда"
 Адрес: Ул. Котлостроительная д.25/1
 Тепловычислитель ВК7 сет. N 1
 Договорные расходи: Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 М сет. воды= Т.СУТ МГВС= Т.СУТ
 ТХВ= 5.00 Град С
 Заводской номер 00147074

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		М3	Т	Т	М3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
21/09/20	22.62	23.25	-0.63		0.17	0.17	0.10	0.10	0.07	7.00	7.00	7.00	7.00	0.000	24	0	0
22/09/20	22.92	22.91	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.000	24	0	0
23/09/20	22.51	22.51	0.00		0.00	0.00	21.60	21.60	0.25	7.00	7.00	7.00	7.00	0.066	24	0	0
24/09/20	39.67	36.68	2.99		64.08	21.85	63.10	63.10	-0.11	7.00	7.00	7.00	7.00	0.282	24	0	0
25/09/20	60.99	56.50	4.49		66.60	62.99	66.78	65.72	-0.32	7.00	7.00	7.00	7.00	0.270	24	0	0
26/09/20	63.63	59.51	4.12		66.60	65.40	66.69	65.55	-0.28	7.00	7.00	7.00	7.00	0.262	24	0	0
27/09/20	63.81	59.81	4.00		66.47	67.41	68.88	67.81	-0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.277	24	0	0
28/09/20	62.33	58.22	4.11		68.65	67.41	67.75	66.63	-0.37	7.00	7.00	7.00	7.00	0.263	24	0	0
29/09/20	63.45	59.48	3.97		67.47	66.26	67.63	66.54	-0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.260	24	0	0
30/09/20	62.44	58.82	3.62		67.34	66.14	67.07	65.98	-0.42	7.00	7.00	7.00	7.00	0.285	24	0	0
01/10/20	63.06	59.09	3.97		66.76	66.25	67.51	66.49	-0.24	7.00	7.00	7.00	7.00	0.288	24	0	0
02/10/20	62.75	58.45	4.30		67.42	66.00	67.37	66.29	-0.29	7.00	7.00	7.00	7.00	0.303	24	0	0
03/10/20	63.32	59.00	4.32		67.20	66.00	67.10	66.01	-0.42	7.00	7.00	7.00	7.00	0.254	24	0	0
04/10/20	63.59	58.98	4.61		66.79	65.59	66.81	65.71	-0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.297	24	0	0
05/10/20	63.36	59.46	3.90		66.51	65.31	66.54	65.53	-0.33	7.00	7.00	7.00	7.00	0.266	24	0	0
06/10/20	62.59	58.01	4.58		66.36	65.20	66.20	66.20	-0.19	7.00	7.00	7.00	7.00	0.278	24	0	0
07/10/20	62.77	58.71	4.06		67.20	66.01	67.23	66.20	-0.16	7.00	7.00	7.00	7.00	0.296	24	0	0
08/10/20	62.08	57.94	4.14		68.42	67.27	68.49	67.43	-0.28	7.00	7.00	7.00	7.00	0.314	24	0	0
09/10/20	62.65	58.20	4.45		68.27	67.09	68.42	67.37	-0.20	7.00	7.00	7.00	7.00	0.300	24	0	0
10/10/20	62.87	58.19	4.68		68.37	67.19	68.48	67.39	-0.26	7.00	7.00	7.00	7.00	0.316	24	0	0
11/10/20	61.61	57.14	4.47		68.11	66.95	68.22	67.21	-0.26	7.00	7.00	7.00	7.00	0.275	24	0	0
12/10/20	63.94	59.21	4.73		68.13	66.88	68.01	66.87	0.01	7.00	7.00	7.00	7.00	0.240	24	0	0
13/10/20	62.79	58.26	4.53		61.47	60.38	61.29	60.36	0.06	7.00	7.00	7.00	7.00	0.200	24	0	0
14/10/20	24.31	24.06	0.25		0.03	0.03	0.06	0.06	-0.03	7.00	7.00	7.00	7.00	0.339	24	0	0
15/10/20	53.83	47.95	5.88		41.86	41.32	41.86	41.40	-0.08	7.00	7.00	7.00	7.00	0.323	24	0	0
16/10/20	62.88	57.59	5.29		64.07	63.01	65.27	64.29	-0.22	7.00	7.00	7.00	7.00	0.333	24	0	0
17/10/20	63.97	58.85	5.12		64.50	63.31	64.54	63.50	-0.19	7.00	7.00	7.00	7.00	0.304	24	0	0
18/10/20	63.07	57.78	5.29		64.51	63.34	64.55	63.56	-0.22	7.00	7.00	7.00	7.00	0.213	24	0	0
19/10/20	60.23	54.90	5.33		57.34	57.34	58.06	57.46	-0.12	7.00	7.00	7.00	7.00	7.143	720	0	0
20/10/20	58.53	54.82	3.71		58.74	57.79	58.69	57.85	-0.06	7.00	7.00	7.00	7.00				

Итого: | 1647.02 | 1618.37 | 1652.17 | 1624.01 | -5.64 | | | | | 7.00 | 7.00 | | 7.143 | 720 | 0 |

Средние: | 56.29 | 52.48 | 3.81 | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

Итоговые параметры на 21/10/20г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
21/10/20г.	58864.42	61522.39	60629.19	-1764.77	660.817	12369	232		



Период нормальной работы 19ч
 Период отсутствия тепла 1ч
 Время сброса 12601ч

представитель теплоснабж. организации