

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/08/19г.-22/09/19г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда"  
Адрес: ул. Котлостроительная 25/1  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ Т. СУТ МГВС= \_\_\_\_\_ Т. СУТ  
ТХВ= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	°C	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	°C	M3	T	M3	T	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
22/08/19	63.54	59.18	4.36	62.53	61.39	61.92	60.94	60.94	0.45	7.00	7.00	7.00	7.00	0.268	24	0	
23/08/19	63.07	58.87	4.20	62.52	61.41	61.90	60.91	60.91	0.50	7.00	7.00	7.00	7.00	0.257	24	0	
24/08/19	63.32	58.85	4.47	62.84	61.71	62.20	61.21	61.21	0.50	7.00	7.00	7.00	7.00	0.277	24	0	
25/08/19	62.25	57.78	4.47	64.98	63.85	64.33	63.35	63.35	0.53	7.00	7.00	7.00	7.00	0.287	24	0	
26/08/19	63.10	58.48	4.62	64.62	63.48	63.96	62.95	62.95	0.53	7.00	7.00	7.00	7.00	0.292	24	0	
27/08/19	63.56	58.41	5.15	63.36	62.22	62.70	61.72	61.72	0.50	7.00	7.00	7.00	7.00	0.319	24	0	
28/08/19	63.05	59.08	3.97	63.39	62.27	62.75	61.72	61.72	0.55	7.00	7.00	7.00	7.00	0.246	24	0	
29/08/19	61.97	57.86	4.11	38.47	37.80	37.63	37.04	37.04	0.76	7.00	7.00	7.00	7.00	0.164	23	1	*
30/08/19	28.31	28.73	-0.42	2.01	2.01	1.37	1.30	1.30	0.71	7.00	7.00	7.00	7.00	0.000	23	1	*
31/08/19	54.97	50.39	4.58	30.90	30.47	30.42	30.07	30.07	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.144	24	0	
01/09/19	63.36	59.60	3.76	63.26	62.13	62.62	61.60	61.60	0.53	7.00	7.00	7.00	7.00	0.234	24	0	
02/09/19	61.85	57.16	4.69	62.49	61.40	61.80	60.87	60.87	0.53	7.00	7.00	7.00	7.00	0.289	24	0	
03/09/19	57.92	54.52	3.40	43.27	42.62	42.42	41.84	41.84	0.78	7.00	7.00	7.00	7.00	0.150	24	0	
04/09/19	62.83	58.29	4.54	63.30	62.18	62.65	61.67	61.67	0.51	7.00	7.00	7.00	7.00	0.282	24	0	
05/09/19	62.62	58.36	4.26	63.29	62.16	62.65	61.68	61.68	0.48	7.00	7.00	7.00	7.00	0.264	24	0	
06/09/19	61.07	56.82	4.25	51.50	50.62	50.51	49.78	49.78	0.84	7.00	7.00	7.00	7.00	0.223	24	0	
07/09/19	63.06	58.62	4.44	63.30	62.17	62.66	61.69	61.69	0.48	7.00	7.00	7.00	7.00	0.277	24	0	
08/09/19	62.35	58.20	4.15	63.28	62.16	62.66	61.71	61.71	0.45	7.00	7.00	7.00	7.00	0.257	24	0	
09/09/19	61.91	57.75	4.16	47.68	46.87	46.82	46.11	46.11	0.76	7.00	7.00	7.00	7.00	0.201	24	0	
10/09/19	54.93	50.83	4.10	24.56	24.22	23.63	23.34	23.34	0.88	7.00	7.00	7.00	7.00	0.114	24	0	
11/09/19	62.47	58.65	3.82	66.07	64.89	65.54	64.49	64.49	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.247	24	0	
12/09/19	62.20	57.66	4.54	68.08	66.89	67.54	66.51	66.51	0.38	7.00	7.00	7.00	7.00	0.303	24	0	
13/09/19	62.47	58.14	4.33	68.85	67.61	68.30	67.24	67.24	0.37	7.00	7.00	7.00	7.00	0.293	24	0	
14/09/19	63.25	59.59	3.66	68.94	67.66	68.40	67.29	67.29	0.37	7.00	7.00	7.00	7.00	0.248	24	0	
15/09/19	62.61	58.06	4.55	66.01	64.81	68.17	64.45	64.45	0.36	7.00	7.00	7.00	7.00	0.293	23	1	*
16/09/19	63.08	59.35	3.73	66.02	64.80	68.23	64.42	64.42	0.38	7.00	7.00	7.00	7.00	0.242	23	1	*
17/09/19	61.97	58.52	3.45	68.87	67.64	68.36	67.29	67.29	0.35	7.00	7.00	7.00	7.00	0.232	24	0	
18/09/19	62.20	58.60	3.60	68.87	67.65	68.34	67.26	67.26	0.39	7.00	7.00	7.00	7.00	0.242	24	0	
19/09/19	62.96	59.15	3.81	68.99	67.71	68.46	67.35	67.35	0.36	7.00	7.00	7.00	7.00	0.256	24	0	
20/09/19	63.47	59.71	3.76	69.01	67.71	68.49	67.36	67.36	0.35	7.00	7.00	7.00	7.00	0.253	24	0	
21/09/19	64.18	59.28	4.90	68.59	67.32	68.02	66.92	66.92	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.329	24	0	
22/09/19	63.76	57.09	6.67	68.48	67.23	67.85	66.83	66.83	0.40	7.00	7.00	7.00	7.00	0.447	24	0	
Итого:				1878.33	1845.06	1863.30	1828.91	1828.91	16.15	7.00	7.00	7.00	7.00	7.930	764	4	
Средние:	61.05	56.92	4.13														

Итоговые параметры на 23/09/19г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	T	°C	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	°C	Гкал	ч	ч	ч	ч

23/09/19 | 7107.49 | 6978.52 | 7055.48 | 6933.38 | 45.14 | 33.295 | 2917 | 227 |

период нормальной работы 764ч  
период отсутств.счета тепл.энергии 4ч  
Время работы прибора после сброса 3144ч



Представитель абонента  
представитель теплоснабж. организации