

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/19г.-19/01/20г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Котлостроительная д. 25/1
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут
 М сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут
 ТХв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00147074 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x76F8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Т	Т	КГ/СМ2	КГ/СМ2	Гкал	Ч	Ч	Ч
20/12/19	168.45	53.29	15.16	218.75	214.15	217.07	214.23	-0.08	7.00	7.00	7.00	3.246	24	0	
21/12/19	168.44	53.11	15.33	220.99	216.36	219.36	216.46	-0.10	7.00	7.00	7.00	3.314	24	0	
22/12/19	168.30	53.12	15.18	220.55	215.94	218.96	216.10	-0.16	7.00	7.00	7.00	3.276	24	0	
23/12/19	168.00	52.90	15.10	220.38	215.81	218.88	216.04	-0.23	7.00	7.00	7.00	3.256	24	0	
24/12/19	167.11	52.33	14.78	219.86	215.43	218.49	215.71	-0.28	7.00	7.00	7.00	3.178	24	0	
25/12/19	168.28	52.85	15.43	220.86	216.26	219.29	216.42	-0.16	7.00	7.00	7.00	3.334	24	0	
26/12/19	168.78	53.51	15.27	220.79	216.06	219.24	216.33	-0.27	7.00	7.00	7.00	3.295	24	0	
27/12/19	168.81	53.39	15.42	220.80	216.06	219.22	216.31	-0.25	7.00	7.00	7.00	3.329	24	0	
28/12/19	167.80	52.83	14.97	220.50	215.92	219.03	216.17	-0.25	7.00	7.00	7.00	3.230	24	0	
29/12/19	168.45	52.72	15.73	220.78	216.12	219.23	216.42	-0.30	7.00	7.00	7.00	3.396	24	0	
30/12/19	169.10	52.94	16.16	220.74	215.99	219.12	216.24	-0.25	7.00	7.00	7.00	3.491	24	0	
31/12/19	168.75	52.47	16.28	220.87	216.16	219.24	216.46	-0.30	7.00	7.00	7.00	3.516	24	0	
01/01/20	168.70	53.01	15.69	220.23	215.58	218.70	215.86	-0.28	7.00	7.00	7.00	3.382	24	0	
02/01/20	168.53	53.25	15.28	220.49	215.83	219.00	216.13	-0.30	7.00	7.00	7.00	3.297	24	0	
03/01/20	169.02	53.87	15.15	220.62	215.85	219.13	216.18	-0.33	7.00	7.00	7.00	3.265	24	0	
04/01/20	168.84	53.43	15.41	220.57	215.87	219.04	216.10	-0.23	7.00	7.00	7.00	3.325	24	0	
05/01/20	168.35	53.17	15.18	220.54	215.94	219.07	216.18	-0.24	7.00	7.00	7.00	3.275	24	0	
06/01/20	169.03	53.55	15.48	220.39	215.65	218.84	215.90	-0.25	7.00	7.00	7.00	3.335	24	0	
07/01/20	168.65	53.51	15.14	220.48	215.79	218.99	216.09	-0.30	7.00	7.00	7.00	3.263	24	0	
08/01/20	168.60	52.59	16.01	220.64	216.00	219.04	216.24	-0.24	7.00	7.00	7.00	3.454	24	0	
09/01/20	168.87	53.36	15.51	220.89	216.15	219.33	216.43	-0.28	7.00	7.00	7.00	3.349	24	0	
10/01/20	168.68	53.42	15.26	220.67	215.98	219.12	216.22	-0.24	7.00	7.00	7.00	3.290	24	0	
11/01/20	168.73	53.10	15.63	220.35	215.67	218.78	215.90	-0.27	7.00	7.00	7.00	3.371	24	0	
12/01/20	168.53	53.00	15.53	220.34	215.67	218.79	215.94	-0.23	7.00	7.00	7.00	3.348	24	0	
13/01/20	168.73	53.43	15.30	220.61	215.92	219.13	216.23	-0.31	7.00	7.00	7.00	3.300	24	0	
14/01/20	168.21	53.12	15.09	220.30	215.67	218.86	215.98	-0.31	7.00	7.00	7.00	3.244	24	0	
15/01/20	167.95	52.90	15.05	220.22	215.64	218.79	215.92	-0.28	7.00	7.00	7.00	3.244	24	0	
16/01/20	168.54	53.07	15.47	220.41	215.78	218.89	216.02	-0.24	7.00	7.00	7.00	3.336	24	0	
17/01/20	168.86	53.30	15.56	220.54	215.82	219.03	216.11	-0.29	7.00	7.00	7.00	3.353	24	0	
18/01/20	168.56	53.04	15.52	220.30	215.66	218.85	215.97	-0.31	7.00	7.00	7.00	3.344	24	0	
19/01/20	168.72	52.87	15.85	220.58	215.89	219.08	216.24	-0.35	7.00	7.00	7.00	3.418	24	0	
Итого:				6835.04	6690.62	6787.59	6698.53	-7.91				103.060	744	0	

Средние: 168.53 | 53.11 | 15.42 | | | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

Итоговые параметры на 20/01/20г. 8 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Гкал	Ч	Ч
20/01/20	31467.44	30838.35	31158.16	30705.88	132.47	347.852	5773	227	

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6000ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

