

Москатова 25 ГВС апрель 2023

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/04/23г.-16/05/23г.

Абонент: 000 УК "Комфортная среда"

Договор N: _____

Адрес: Ул. Москатова д. 25

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00271871

Ввод 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=0

КС=0x2533 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	mg	p1	p2	Qo	Qг	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
27/04/23	54.18	40.52	13.66	30.57	30.14	17.72	17.52	12.62	5.60	4.91	0.858	0.460	24	0	
28/04/23	53.88	40.57	13.31	30.22	29.79	17.17	16.96	12.83	5.62	4.92	0.851	0.467	24	0	
29/04/23	53.89	40.49	13.40	30.03	29.63	17.18	17.00	12.63	5.60	4.91	0.845	0.461	24	0	
30/04/23	52.81	39.69	13.12	29.62	29.24	17.19	17.02	12.22	5.60	4.91	0.807	0.438	24	0	
01/05/23	53.60	40.30	13.30	31.40	31.00	17.21	17.03	13.97	5.51	4.82	0.902	0.508	24	0	
02/05/23	52.83	39.94	12.89	31.22	30.82	17.28	17.10	13.72	5.56	4.87	0.878	0.491	24	0	
03/05/23	50.49	38.56	11.93	30.23	29.88	17.42	17.25	12.63	5.52	4.82	0.780	0.435	24	0	
04/05/23	49.43	38.16	11.27	31.43	31.08	18.08	17.97	13.11	5.51	4.81	0.786	0.449	24	0	
05/05/23	51.06	39.26	11.80	30.08	29.70	18.86	18.62	11.08	5.57	4.89	0.731	0.387	24	0	
06/05/23	51.82	39.70	12.12	30.75	30.36	17.97	17.78	12.58	5.63	4.94	0.804	0.449	24	0	
07/05/23	47.93	37.11	10.82	29.40	29.09	17.90	17.83	11.26	5.55	4.88	0.676	0.367	24	0	
08/05/23	45.30	35.26	10.04	30.17	29.88	17.84	17.81	12.07	5.52	4.84	0.667	0.378	24	0	
09/05/23	49.90	37.97	11.93	31.52	31.15	17.78	17.63	13.52	5.42	4.74	0.818	0.462	24	0	
10/05/23	52.37	39.23	13.14	31.96	31.55	19.31	19.13	12.42	4.55	3.77	0.837	0.436	24	0	
11/05/23	54.59	40.92	13.67	32.67	32.21	19.42	19.18	13.03	4.93	4.16	0.908	0.478	24	0	
12/05/23	55.50	41.25	14.25	31.94	31.49	19.63	19.39	12.10	4.44	3.61	0.886	0.451	24	0	
13/05/23	55.34	40.36	14.98	29.25	28.83	17.42	17.18	11.65	4.42	3.73	0.841	0.421	24	0	
14/05/23	55.60	40.63	14.97	28.87	28.46	15.96	15.80	12.66	4.40	3.79	0.878	0.468	24	0	
15/05/23	55.54	40.18	15.36	27.02	26.61	15.18	15.03	11.58	4.46	3.89	0.816	0.427	24	0	
16/05/23	55.91	42.23	13.68	28.83	28.40	15.67	15.51	12.89	4.36	3.78	0.866	0.490	24	0	
итого:				607.18	599.31	352.19	348.74	250.57			16.435	8.923	480	0	

Средние: 52.60 39.62 12.98
Итоговые параметры на 17/05/23г. 9 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	mg	Qo	Qг	VHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
17/05/23	635.52	627.25	368.32	364.69	262.56	17.238	9.367	503	0

Период нормальной работы 480ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 503ч

Представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

