

Чехова 335-3 февраль 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года Договор N: _____
Адрес: Ул.Чехова д.335/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= _____ Т.сут МГВС= _____ Т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00100242 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хФВ24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/25	71.82	51.69	20.13	191.92	187.50	187.50	185.11	2.39	7.10	3.50	3.785	24	0	
24/01/25	71.75	51.92	19.83	191.97	187.59	187.58	185.19	2.40	7.10	3.50	3.730	24	0	
25/01/25	72.32	51.85	20.47	192.20	187.75	187.76	185.40	2.35	7.10	3.50	3.855	24	0	
26/01/25	72.17	52.03	20.14	192.25	187.82	187.85	185.45	2.37	7.10	3.50	3.793	24	0	
27/01/25	72.11	52.05	20.06	192.31	187.90	187.91	185.52	2.38	7.10	3.50	3.779	24	0	
28/01/25	72.20	52.33	19.87	192.15	187.74	187.77	185.36	2.38	7.10	3.50	3.742	24	0	
29/01/25	71.94	51.74	20.20	192.05	187.63	187.68	185.31	2.32	7.10	3.50	3.800	24	0	
30/01/25	72.10	52.00	20.10	192.84	188.38	188.46	186.05	2.33	7.10	3.50	3.795	24	0	
31/01/25	72.03	52.08	19.95	193.66	189.21	189.32	186.91	2.30	7.10	3.50	3.785	24	0	
01/02/25	72.26	52.12	20.14	193.82	189.29	189.45	187.03	2.26	7.10	3.50	3.826	24	0	
02/02/25	72.15	51.96	20.19	193.62	189.16	189.27	186.85	2.31	7.10	3.50	3.831	24	0	
03/02/25	72.24	52.35	19.89	193.11	188.62	188.80	186.38	2.24	7.10	3.50	3.759	24	0	
04/02/25	72.80	52.40	20.40	193.19	188.61	188.80	186.34	2.27	7.10	3.50	3.858	24	0	
05/02/25	77.23	55.24	21.99	194.17	189.11	189.45	186.75	2.36	7.10	3.50	4.172	24	0	
06/02/25	77.25	54.86	22.39	193.82	188.74	189.02	186.34	2.40	7.10	3.50	4.238	24	0	
07/02/25	78.92	55.27	23.65	194.07	188.80	189.08	186.37	2.43	7.10	3.50	4.479	24	0	
08/02/25	79.61	55.27	24.34	194.37	188.97	189.23	186.52	2.45	7.10	3.50	4.613	24	0	
09/02/25	79.64	55.52	24.12	194.06	188.67	188.94	186.22	2.45	7.10	3.50	4.565	24	0	
10/02/25	79.64	55.33	24.31	194.16	188.81	189.01	186.30	2.51	7.10	3.50	4.605	24	0	
11/02/25	79.75	55.58	24.17	194.26	188.88	189.10	186.35	2.53	7.10	3.50	4.578	24	0	
12/02/25	79.72	55.71	24.01	194.23	188.86	189.11	186.36	2.50	7.10	3.50	4.551	24	0	
13/02/25	80.12	56.28	23.84	194.19	188.75	189.07	186.26	2.49	7.10	3.50	4.514	24	0	
14/02/25	80.32	56.07	24.25	194.37	188.87	189.21	186.41	2.46	7.10	3.50	4.596	24	0	
15/02/25	80.32	56.72	23.60	194.81	189.33	189.68	186.84	2.49	7.10	3.50	4.483	24	0	
16/02/25	77.97	55.12	22.85	176.48	171.78	171.98	169.53	2.25	7.10	3.50	3.937	24	0	
17/02/25	79.18	55.88	23.30	192.98	187.72	187.89	185.16	2.56	7.10	3.50	4.386	24	0	
18/02/25	80.19	56.76	23.43	194.10	188.67	188.94	186.13	2.54	7.10	3.50	4.434	24	0	
19/02/25	80.30	56.59	23.71	194.15	188.69	188.93	186.10	2.59	7.10	3.50	4.485	24	0	
20/02/25	81.19	57.49	23.70	195.01	189.44	189.69	186.77	2.67	7.10	3.50	4.505	24	0	
21/02/25	80.49	56.71	23.78	194.14	188.66	188.86	186.02	2.64	7.10	3.50	4.500	24	0	
22/02/25	79.97	55.98	23.99	193.85	188.44	188.67	185.92	2.52	7.10	3.50	4.535	24	0	
23/02/25	79.84	56.09	23.75	194.06	188.66	188.93	186.15	2.51	7.10	3.50	4.496	24	0	

Итого: | | | | 6176.37 | 6017.05 | 6022.94 | 5939.40 | 77.65 | | | 134.010 | 768 | 0 | |

Средние: | 76.55 | 54.34 | 22.21 | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | |
итоговые параметры на 24/02/25г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/02/25	110921.78	108459.29	108283.25	106864.48	1594.81	1929.182	21068	1058

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22126ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации