

чехова 335-3 март 2025

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года  
Адрес: Ул.Чехова д.335/3  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1  
Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут  
Тхв= 5.00 Град С  
Заводской номер 00100242

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хФВ24 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2     | Mг   | P1     | P2     | Qo    | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
|          | °С    | °С    | °С    | м3     | т      | м3     | т      | т    | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | ч   | ч   |    |
| 23/02/25 | 79.84 | 56.09 | 23.75 | 194.06 | 188.66 | 188.93 | 186.15 | 2.51 | 7.10   | 3.50   | 4.496 | 24  | 0   |    |
| 24/02/25 | 80.00 | 56.61 | 23.39 | 194.49 | 189.10 | 189.39 | 186.55 | 2.55 | 7.10   | 3.50   | 4.437 | 24  | 0   |    |
| 25/02/25 | 79.88 | 56.39 | 23.49 | 194.07 | 188.70 | 188.94 | 186.14 | 2.56 | 7.10   | 3.50   | 4.446 | 24  | 0   |    |
| 26/02/25 | 79.83 | 56.32 | 23.51 | 193.87 | 188.50 | 188.81 | 186.02 | 2.48 | 7.10   | 3.50   | 4.445 | 24  | 0   |    |
| 27/02/25 | 80.17 | 56.68 | 23.49 | 194.24 | 188.80 | 189.16 | 186.33 | 2.47 | 7.10   | 3.50   | 4.450 | 24  | 0   |    |
| 28/02/25 | 80.39 | 56.74 | 23.65 | 194.40 | 188.90 | 189.25 | 186.41 | 2.49 | 7.10   | 3.50   | 4.481 | 24  | 0   |    |
| 01/03/25 | 80.02 | 56.50 | 23.52 | 193.01 | 187.59 | 187.87 | 185.10 | 2.49 | 7.10   | 3.50   | 4.427 | 24  | 0   |    |
| 02/03/25 | 80.35 | 56.28 | 24.07 | 192.41 | 187.01 | 187.23 | 184.45 | 2.56 | 7.10   | 3.50   | 4.516 | 24  | 0   |    |
| 03/03/25 | 79.34 | 56.26 | 23.08 | 192.24 | 186.96 | 187.20 | 184.45 | 2.51 | 7.10   | 3.50   | 4.328 | 24  | 0   |    |
| 04/03/25 | 73.27 | 52.85 | 20.42 | 190.74 | 186.20 | 186.16 | 183.71 | 2.49 | 7.10   | 3.50   | 3.816 | 24  | 0   |    |
| 05/03/25 | 71.86 | 51.90 | 19.96 | 189.09 | 184.75 | 184.62 | 182.29 | 2.46 | 7.10   | 3.50   | 3.697 | 24  | 0   |    |
| 06/03/25 | 71.29 | 51.61 | 19.68 | 188.99 | 184.70 | 184.58 | 182.24 | 2.46 | 7.10   | 3.50   | 3.646 | 24  | 0   |    |
| 07/03/25 | 71.72 | 52.26 | 19.46 | 190.22 | 185.89 | 185.81 | 183.42 | 2.47 | 7.10   | 3.50   | 3.629 | 24  | 0   |    |
| 08/03/25 | 72.07 | 52.89 | 19.18 | 192.09 | 187.63 | 187.70 | 185.23 | 2.40 | 7.10   | 3.50   | 3.610 | 24  | 0   |    |
| 09/03/25 | 71.29 | 52.22 | 19.07 | 192.32 | 187.94 | 187.97 | 185.56 | 2.38 | 7.10   | 3.50   | 3.596 | 24  | 0   |    |
| 10/03/25 | 71.80 | 52.59 | 19.21 | 192.73 | 188.29 | 188.37 | 185.92 | 2.37 | 7.10   | 3.50   | 3.629 | 24  | 0   |    |
| 11/03/25 | 71.98 | 52.86 | 19.12 | 193.06 | 188.62 | 188.70 | 186.26 | 2.36 | 7.10   | 3.50   | 3.619 | 24  | 0   |    |
| 12/03/25 | 71.94 | 52.91 | 19.03 | 192.88 | 188.43 | 188.60 | 186.12 | 2.31 | 7.10   | 3.50   | 3.597 | 24  | 0   |    |
| 13/03/25 | 71.53 | 52.97 | 18.56 | 187.65 | 183.36 | 183.59 | 181.16 | 2.20 | 7.10   | 3.50   | 3.412 | 24  | 0   |    |
| 14/03/25 | 71.86 | 52.91 | 18.95 | 184.83 | 180.56 | 180.79 | 178.39 | 2.17 | 7.10   | 3.50   | 3.431 | 24  | 0   |    |
| 15/03/25 | 72.15 | 53.21 | 18.94 | 184.87 | 180.57 | 180.84 | 178.43 | 2.14 | 7.10   | 3.50   | 3.431 | 24  | 0   |    |
| 16/03/25 | 71.62 | 52.62 | 19.00 | 184.75 | 180.52 | 180.73 | 178.37 | 2.15 | 7.10   | 3.50   | 3.439 | 24  | 0   |    |
| 17/03/25 | 71.49 | 52.81 | 18.68 | 184.55 | 180.34 | 180.53 | 178.15 | 2.19 | 7.10   | 3.50   | 3.380 | 24  | 0   |    |
| 18/03/25 | 71.69 | 52.81 | 18.88 | 184.45 | 180.23 | 180.38 | 178.02 | 2.21 | 7.10   | 3.50   | 3.417 | 24  | 0   |    |
| 19/03/25 | 71.78 | 52.57 | 19.21 | 183.74 | 179.52 | 179.64 | 177.27 | 2.25 | 7.10   | 3.50   | 3.457 | 24  | 0   |    |
| 20/03/25 | 71.78 | 52.13 | 19.65 | 178.79 | 174.67 | 174.72 | 172.49 | 2.18 | 7.10   | 3.50   | 3.442 | 24  | 0   |    |
| 21/03/25 | 72.24 | 52.14 | 20.10 | 175.82 | 171.73 | 171.75 | 169.56 | 2.17 | 7.10   | 3.50   | 3.463 | 24  | 0   |    |
| 22/03/25 | 72.24 | 52.14 | 20.10 | 175.88 | 171.77 | 171.80 | 169.59 | 2.18 | 7.10   | 3.50   | 3.464 | 24  | 0   |    |
| 23/03/25 | 72.05 | 52.12 | 19.93 | 176.15 | 172.09 | 172.09 | 169.89 | 2.20 | 7.10   | 3.50   | 3.440 | 24  | 0   |    |

Итого: | | | | 5466.39 | 5332.03 | 5336.15 | 5263.67 | 68.36 | | | | 110.641 | 696 | 0 | |

Средние: | 74.40 | 53.74 | 20.66 | | | | | | | 7.10 | 3.50 | | | | |  
итоговые параметры на 24/03/25г. 9 ч

| Дата     | V1        | M1        | V2        | M2        | Mг      | Qo       | ВНР   | ВОС  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-------|------|
|          | м3        | т         | м3        | т         | т       | Гкал     | ч     | ч    |
| 24/03/25 | 116187.10 | 113596.22 | 113423.87 | 111935.65 | 1660.57 | 2034.902 | 21740 | 1058 |

Период нормальной работы 696ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 22798ч

представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

