

Котлостроительная 25-1 февраль 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года

Адрес: ул. Котлостроительная д. 25/1

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут МГВС=_____ т.сут

Тхв= 3.80 град С

Заводской номер 00147074

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.05 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1 ФТ=0 Т3=0

КС=0x56B8

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/25	67.28	53.36	13.92	219.94	215.46	217.23	214.34	1.12	7.60	3.40	3.012	24	0	
24/01/25	66.68	53.13	13.55	219.90	215.52	217.28	214.40	1.12	7.60	3.40	2.935	24	0	
25/01/25	66.10	52.66	13.44	219.72	215.41	217.14	214.30	1.11	7.60	3.40	2.911	24	0	
26/01/25	66.03	52.41	13.62	219.59	215.31	216.99	214.19	1.12	7.60	3.40	2.948	24	0	
27/01/25	66.46	53.18	13.28	219.42	215.08	216.87	214.02	1.06	7.60	3.40	2.873	24	0	
28/01/25	66.74	53.21	13.53	219.44	215.02	216.97	214.08	0.94	7.60	3.40	2.924	24	0	
29/01/25	67.01	53.34	13.67	219.53	215.06	217.17	214.30	0.76	7.60	3.40	2.959	24	0	
30/01/25	66.28	52.89	13.39	219.21	214.87	216.96	214.11	0.76	7.60	3.40	2.892	24	0	
31/01/25	66.07	52.99	13.08	219.16	214.86	216.93	214.08	0.78	7.60	3.40	2.824	24	0	
01/02/25	66.74	53.13	13.61	219.33	214.94	216.95	214.07	0.87	7.60	3.40	2.937	24	0	
02/02/25	66.22	53.08	13.14	219.05	214.74	216.75	213.89	0.85	7.60	3.40	2.835	24	0	
03/02/25	67.16	53.87	13.29	219.61	215.13	217.24	214.31	0.82	7.60	3.40	2.876	24	0	
04/02/25	67.65	54.20	13.45	219.42	214.92	217.01	214.04	0.88	7.60	3.40	2.905	24	0	
05/02/25	68.43	54.26	14.17	219.66	215.10	216.96	213.98	1.12	7.60	3.40	3.062	24	0	
06/02/25	68.25	53.92	14.33	219.57	215.01	216.79	213.85	1.16	7.60	3.40	3.097	24	0	
07/02/25	68.23	53.67	14.56	218.93	214.36	216.12	213.21	1.15	7.60	3.40	3.138	24	0	
08/02/25	68.60	53.55	15.05	219.83	215.19	216.96	214.03	1.16	7.60	3.40	3.254	24	0	
09/02/25	69.68	54.32	15.36	220.28	215.50	217.32	214.33	1.17	7.60	3.40	3.323	24	0	
10/02/25	70.54	55.21	15.33	220.65	215.78	217.71	214.61	1.17	7.60	3.40	3.325	24	0	
11/02/25	70.04	54.37	15.67	220.67	215.88	217.78	214.76	1.12	7.60	3.40	3.401	24	0	
12/02/25	70.34	54.68	15.66	220.33	215.52	217.47	214.41	1.11	7.60	3.40	3.391	24	0	
13/02/25	70.43	55.03	15.40	220.40	215.58	217.60	214.50	1.08	7.60	3.40	3.336	24	0	
14/02/25	70.27	55.05	15.22	220.35	215.53	217.60	214.49	1.04	7.60	3.40	3.297	24	0	
15/02/25	70.14	54.90	15.24	219.70	214.90	216.89	213.83	1.07	7.60	3.40	3.289	24	0	
16/02/25	70.34	54.88	15.46	220.03	215.23	216.89	213.85	1.38	7.60	3.40	3.344	24	0	
17/02/25	70.18	54.92	15.26	220.81	215.97	217.50	214.41	1.56	7.60	3.40	3.313	24	0	
18/02/25	70.11	55.47	14.64	221.42	216.57	217.96	214.80	1.77	7.60	3.40	3.188	24	0	
19/02/25	69.59	54.55	15.04	221.98	217.17	218.13	215.09	2.08	7.60	3.40	3.283	24	0	
20/02/25	69.31	54.17	15.14	221.87	217.07	217.93	214.93	2.14	7.60	3.40	3.301	24	0	
21/02/25	69.40	54.20	15.20	221.87	217.07	217.87	214.91	2.16	7.60	3.40	3.317	24	0	
22/02/25	69.37	54.04	15.33	222.31	217.51	218.16	215.19	2.32	7.60	3.40	3.347	24	0	
23/02/25	69.33	54.23	15.10	222.30	217.50	218.17	215.19	2.31	7.60	3.40	3.301	24	0	

Итого: | | | | 7046.28 | 6898.76 | 6953.30 | 6858.50 | 40.26 | | | | 100.138 | 768 | 0 | |

Средние: | 68.41 | 53.96 | 14.45 | | | | | | | 7.60 | 3.40 | | | | |
итоговые параметры на 24/02/25г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/02/25	49263.19	48338.47	48749.16	48083.14	255.33	524.851	8733	2

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8735ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Страница 1