

котлостроительная 25-1 март 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года Договор N: _____
Адрес: Ул. котлостроительная д.25/1 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.05 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 3.80 Град С
Заводской номер 00147074 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5688 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/02/25	69.33	54.23	15.10	222.30	217.50	218.17	215.19	2.31	7.60	3.40	3.301	24	0	
24/02/25	69.30	54.42	14.88	222.45	217.65	218.51	215.51	2.14	7.60	3.40	3.253	24	0	
25/02/25	69.47	54.39	15.08	222.86	218.06	219.04	216.01	2.05	7.60	3.40	3.303	24	0	
26/02/25	69.39	54.18	15.21	223.09	218.29	219.25	216.20	2.09	7.60	3.40	3.334	24	0	
27/02/25	69.45	54.68	14.77	222.75	217.93	218.86	215.78	2.15	7.60	3.40	3.233	24	0	
28/02/25	69.38	54.24	15.14	222.86	218.06	218.74	215.72	2.34	7.60	3.40	3.316	24	0	
01/03/25	69.37	54.26	15.11	223.15	218.35	218.81	215.80	2.55	7.60	3.40	3.316	24	0	
02/03/25	69.09	54.25	14.84	223.11	218.33	218.79	215.79	2.54	7.60	3.40	3.257	24	0	
03/03/25	68.73	54.25	14.48	222.38	217.66	218.09	215.09	2.57	7.60	3.40	3.167	24	0	
04/03/25	67.19	53.36	13.83	221.57	217.10	217.39	214.49	2.61	7.60	3.40	3.017	24	0	
05/03/25	66.09	52.52	13.57	220.55	216.26	217.01	214.19	2.07	7.60	3.40	2.949	24	0	
06/03/25	65.67	52.44	13.23	220.21	215.93	217.41	214.60	1.33	7.60	3.40	2.871	24	0	
07/03/25	65.73	52.61	13.12	220.09	215.80	217.53	214.69	1.11	7.60	3.40	2.850	24	0	
08/03/25	65.84	52.96	12.88	219.96	215.68	217.44	214.60	1.08	7.60	3.40	2.792	24	0	
09/03/25	65.75	52.96	12.79	219.59	215.29	217.08	214.22	1.07	7.60	3.40	2.770	24	0	
10/03/25	65.55	52.85	12.70	220.38	216.10	217.88	215.02	1.08	7.60	3.40	2.762	24	0	
11/03/25	65.56	53.01	12.55	220.08	215.80	217.56	214.69	1.11	7.60	3.40	2.723	24	0	
12/03/25	65.55	53.19	12.36	219.84	215.53	217.34	214.44	1.09	7.60	3.40	2.678	24	0	
13/03/25	65.35	53.15	12.20	219.37	215.09	216.90	214.01	1.08	7.60	3.40	2.640	24	0	
14/03/25	65.62	53.62	12.00	212.52	208.41	210.12	207.28	1.13	7.60	3.40	2.519	24	0	
15/03/25	65.55	52.64	12.91	208.93	204.89	206.46	203.76	1.13	7.60	3.40	2.658	24	0	
16/03/25	65.40	52.86	12.54	209.50	205.45	207.05	204.32	1.13	7.60	3.40	2.591	24	0	
17/03/25	65.50	53.14	12.36	210.07	206.00	207.64	204.89	1.11	7.60	3.40	2.560	24	0	
18/03/25	65.84	53.13	12.71	210.45	206.37	207.96	205.23	1.14	7.60	3.40	2.637	24	0	
19/03/25	65.97	53.08	12.89	211.56	207.45	209.05	206.30	1.15	7.60	3.40	2.688	24	0	
20/03/25	67.05	53.36	13.69	204.97	200.81	202.42	199.71	1.10	7.60	3.40	2.759	24	0	
21/03/25	66.00	52.49	13.51	200.43	196.53	197.98	195.43	1.10	7.60	3.40	2.666	24	0	
22/03/25	65.78	52.45	13.33	200.25	196.36	197.84	195.26	1.10	7.60	3.40	2.633	24	0	
23/03/25	65.66	52.24	13.42	199.83	195.96	197.43	194.91	1.05	7.60	3.40	2.642	24	0	

итого: | | | | 6275.10 | 6148.64 | 6185.75 | 6103.13 | 45.51 | | | 83.885 | 696 | 0 | |

Средние: | 66.90 | 53.34 | 13.56 | | | | | | 7.60 | 3.40 | | | | |

итоговые параметры на 24/03/25г. 9 ч

дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

котлостроительная 25-1 март 2025

24/03/25		55307.63		54261.61		54708.95		53963.48		298.13		605.253		9405		2	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	--------	--	---------	--	------	--	---	--

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9407ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

