

Седова 10-1 ГВС март 2024 (1)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/03/24г.-16/04/24г.

Абонент:000"УК"комфортная среда

Договор N:_____

Адрес:Ул.Седова д.10/1

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____ Т.сут Мгвс=_____ Т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00112575

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0хЕ4F0

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
17/03/24	52.22	45.93	6.29	112.09	110.65	110.96	109.90	0.75	7.00	7.00	0.697	24	0	
18/03/24	52.19	46.93	5.26	110.52	109.08	109.45	108.31	0.77	7.00	7.00	0.574	24	0	
19/03/24	51.88	46.30	5.58	110.45	109.05	107.85	106.77	2.28	7.00	7.00	0.612	24	0	
20/03/24	51.46	45.17	6.29	111.19	109.78	107.49	106.45	3.33	7.00	7.00	0.693	24	0	
21/03/24	50.22	44.48	5.74	116.01	114.62	106.75	105.74	8.88	7.00	7.00	0.659	24	0	
22/03/24	48.21	42.04	6.17	109.14	107.94	107.70	106.80	1.14	7.00	7.00	0.665	24	0	
23/03/24	50.55	45.13	5.42	116.33	114.95	110.91	109.84	5.11	7.00	7.00	0.629	24	0	
24/03/24	53.04	46.73	6.31	113.09	111.64	111.97	110.80	0.84	7.00	7.00	0.704	24	0	
25/03/24	53.13	48.33	4.80	117.33	115.82	115.99	114.70	1.12	7.00	7.00	0.556	24	0	
26/03/24	54.94	49.90	5.04	123.21	121.53	121.97	120.53	1.00	7.00	7.00	0.611	24	0	
27/03/24	54.90	49.55	5.35	123.15	121.47	121.90	120.49	0.98	7.00	7.00	0.652	24	0	
28/03/24	54.06	49.21	4.85	123.86	122.20	121.61	120.21	1.99	7.00	7.00	0.596	24	0	
29/03/24	47.06	42.56	4.50	121.34	120.10	118.03	117.03	3.07	7.00	7.00	0.534	24	0	
30/03/24	46.47	42.22	4.25	124.65	123.40	122.07	121.08	2.32	7.00	7.00	0.522	24	0	
31/03/24	48.08	43.20	4.88	123.18	121.87	116.81	115.77	6.10	7.00	7.00	0.599	23	0	
01/04/24	48.19	43.88	4.31	127.47	126.07	121.33	120.24	5.83	7.00	7.00	0.541	24	0	
02/04/24	56.52	50.74	5.78	105.63	104.03	103.37	102.13	1.90	7.00	7.00	0.617	24	0	
03/04/24	66.49	59.16	7.33	98.47	96.51	98.72	97.14	-0.63	7.00	7.00	0.709	24	0	
04/04/24	68.15	61.81	6.34	117.05	114.61	116.54	114.49	0.12	7.00	7.00	0.725	24	0	
05/04/24	71.26	65.62	5.64	131.89	128.93	130.37	127.82	1.11	7.00	7.00	0.728	24	0	
06/04/24	71.34	65.49	5.85	125.27	122.41	123.90	121.49	0.92	7.00	7.00	0.717	24	0	
07/04/24	73.25	67.41	5.84	132.07	128.92	130.55	127.88	1.04	7.00	7.00	0.752	24	0	
08/04/24	68.97	63.41	5.56	72.10	70.54	71.29	69.96	0.58	7.00	7.00	0.393	24	0	
09/04/24	71.13	64.84	6.29	118.92	116.26	117.86	115.64	0.62	7.00	7.00	0.731	24	0	
10/04/24	73.42	67.82	5.60	129.45	126.35	128.02	125.37	0.98	7.00	7.00	0.708	24	0	
11/04/24	74.74	71.81	2.93	129.18	126.00	127.98	125.05	0.95	7.00	7.00	0.369	24	0	
12/04/24	75.56	70.51	5.05	132.68	129.32	131.23	128.29	1.03	7.00	7.00	0.652	24	0	
13/04/24	73.65	68.71	4.94	132.81	129.62	131.44	128.65	0.97	7.00	7.00	0.642	24	0	
14/04/24	72.93	68.24	4.69	134.22	131.06	132.80	130.05	1.01	7.00	7.00	0.617	24	0	
15/04/24	69.15	63.63	5.52	125.68	122.94	125.11	122.80	0.14	7.00	7.00	0.676	24	0	
16/04/24	69.41	63.97	5.44	127.82	125.06	126.46	124.11	0.95	7.00	7.00	0.680	24	0	
Итого:				3696.25	3632.73	3628.43	3575.53	57.20			19.560	743	0	

Средние: 60.41 | 54.99 | 5.42 | | | | | 7.00 | 7.00 | | | | |
Итоговые параметры на 17/04/24г. 8 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/04/24	129417.72	126958.59	127010.07	124828.66	2129.93	528.162	21744	1559

период нормальной работы 743ч
период отгустств.счета тепл.энергии 0ч

