

Ватутина 58 март 2024

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/03/24г.-21/04/24г.

Абонент:000"УК"комфортная среда Договор N: _____
 Адрес:Ул.Ватутина д.58 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 M сет.воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С
 Заводской номер 00410032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хв606 по 1.9

дата	τ1	τ2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/03/24	65.92	50.85	15.07	188.70	185.01	194.90	192.54	-7.53	5.80	3.50	2.792	24	0	
22/03/24	65.93	50.75	15.18	187.80	184.10	193.90	191.51	-7.41	5.80	3.50	2.800	24	0	
23/03/24	66.67	51.20	15.47	187.40	183.59	193.50	191.12	-7.53	5.80	3.50	2.844	24	0	
24/03/24	66.54	51.09	15.45	186.40	182.67	192.60	190.23	-7.56	5.80	3.50	2.827	24	0	
25/03/24	67.88	51.94	15.94	177.60	173.94	183.30	180.99	-7.05	5.80	3.50	2.776	24	0	
26/03/24	69.72	52.73	16.99	171.90	168.10	177.40	175.09	-6.99	5.80	3.50	2.861	24	0	
27/03/24	68.81	51.99	16.82	171.50	167.86	177.10	174.86	-7.00	5.80	3.50	2.830	24	0	
28/03/24	69.90	52.43	17.47	164.70	161.10	170.00	167.81	-6.71	5.80	3.50	2.819	24	0	
29/03/24	70.74	52.81	17.93	162.50	158.88	167.60	165.42	-6.54	5.80	3.50	2.854	24	0	
30/03/24	70.33	52.63	17.70	162.30	158.70	167.50	165.34	-6.64	5.80	3.50	2.812	24	0	
31/03/24	70.40	52.69	17.71	162.10	158.50	167.30	165.14	-6.64	5.80	3.50	2.815	24	0	
01/04/24	68.08	51.57	16.51	154.80	151.56	159.70	157.72	-6.16	5.80	3.50	2.510	24	0	
02/04/24	66.40	49.69	16.71	141.70	138.83	146.20	144.53	-5.70	5.80	3.50	2.325	24	0	
03/04/24	66.07	49.71	16.36	145.30	142.47	150.00	148.27	-5.80	5.80	3.50	2.335	24	0	
04/04/24	66.53	49.85	16.68	147.60	144.69	152.20	150.42	-5.73	5.80	3.50	2.417	24	0	
05/04/24	66.41	49.74	16.67	147.50	144.62	152.20	150.40	-5.78	5.80	3.50	2.414	24	0	
06/04/24	66.87	49.79	17.08	147.40	144.45	152.10	150.32	-5.87	5.80	3.50	2.470	24	0	
07/04/24	66.66	49.72	16.94	146.50	143.60	151.20	149.42	-5.82	5.80	3.50	2.436	24	0	
08/04/24	65.86	53.80	12.06	110.40	108.22	113.80	112.24	-4.02	5.80	3.50	1.308	24	0	
09/04/24	58.33	52.62	5.71	84.40	83.10	87.00	85.89	-2.79	5.80	3.50	0.477	24	0	
10/04/24	60.55	54.22	6.33	83.90	82.47	86.40	85.21	-2.74	5.80	3.50	0.526	24	0	
11/04/24	60.02	53.98	6.04	83.80	82.39	86.30	85.11	-2.72	5.80	3.50	0.502	24	0	
12/04/24	60.86	54.58	6.28	84.60	83.13	87.20	85.98	-2.85	5.80	3.50	0.529	24	0	
13/04/24	61.19	54.93	6.26	83.90	82.42	86.50	85.25	-2.83	5.80	3.50	0.520	24	0	
14/04/24	59.75	53.67	6.08	83.70	82.33	86.10	84.95	-2.62	5.80	3.50	0.502	24	0	
15/04/24	63.14	56.29	6.85	85.00	83.42	87.60	86.28	-2.86	5.80	3.50	0.572	24	0	
16/04/24	61.25	54.77	6.48	83.90	82.45	86.50	85.28	-2.83	5.80	3.50	0.541	24	0	
17/04/24	62.36	55.67	6.69	83.10	81.63	85.50	84.28	-2.65	5.80	3.50	0.551	24	0	
18/04/24	60.44	54.06	6.38	82.60	81.21	85.00	83.83	-2.62	5.80	3.50	0.522	24	0	
19/04/24	60.98	54.55	6.43	82.80	81.34	85.30	84.10	-2.76	5.80	3.50	0.526	24	0	
20/04/24	62.07	55.56	6.51	82.30	80.83	84.80	83.56	-2.73	5.80	3.50	0.530	24	0	
21/04/24	60.06	53.18	6.88	82.10	80.73	84.60	83.46	-2.73	5.80	3.50	0.556	24	0	

Итого: | | | |4150.20 |4068.34 |4281.30 |4226.55 | -158.21 | | | |56.099 |768 | 0 |

Средние: |64.90 |52.60 |12.30 | | | | | | | |5.80 | 3.50 | | | | | |
 итоговые параметры на 24/04/24г. 9 ч

дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч

24/04/24 | 36109.40 | 35395.57 | 37166.10 | 36688.86 | Ватутина 58 март 2024
-1293.29 | 489.726 | 4318 | 884 |
Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5202ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

