

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения за 20/01/23г. - 15/02/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
 Адрес: Ул. Москатова д. 25
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы: Т. СУТ МГВС= Т. СУТ
 М сет. воды= Т. СУТ ГрВс= Т. СУТ
 Тхв= 5.00 Град С
 Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений: _____
 G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

заводской номер 00271871 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x2533 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	кг/см2	П1	П2	Q0	ВНР	ВОС	ИС
	°С	°С	°С	М3	Т	М3	Т		Т						Гкал	ч	ч	
20/01/23	63.36	45.18	18.18	207.83	203.99	206.39	204.47		-0.48		5.85	5.38	5.85	5.38	3.704	24	0	
21/01/23	63.42	44.99	18.43	207.99	204.17	206.56	204.64		-0.47		5.83	5.36	5.83	5.36	3.757	24	0	
22/01/23	63.70	45.32	18.38	207.88	204.04	206.44	204.52		-0.48		5.84	5.38	5.84	5.38	3.748	24	0	
23/01/23	62.59	44.10	18.49	199.07	195.52	197.81	196.03		-0.51		5.80	5.38	5.80	5.38	3.612	24	0	
24/01/23	63.40	44.12	19.28	193.26	189.66	192.00	190.32		-0.66		5.80	5.42	5.80	5.42	3.656	24	0	
25/01/23	63.47	44.27	19.20	192.96	189.38	191.69	189.99		-0.61		5.82	5.44	5.82	5.44	3.634	24	0	
26/01/23	63.84	44.49	19.35	192.99	189.42	191.69	189.93		-0.51		5.81	5.43	5.81	5.43	3.662	24	0	
27/01/23	63.10	44.12	18.98	194.02	190.48	192.77	191.07		-0.59		5.80	5.42	5.80	5.42	3.612	24	0	
28/01/23	63.41	44.24	19.17	194.91	191.31	193.67	191.97		-0.66		5.84	5.44	5.84	5.44	3.662	24	0	
29/01/23	64.04	44.77	19.27	195.14	191.52	193.86	191.96		-0.44		5.81	5.41	5.81	5.41	3.689	24	0	
30/01/23	64.21	45.09	19.12	195.22	191.62	193.96	192.04		-0.42		5.82	5.42	5.82	5.42	3.660	24	0	
31/01/23	64.00	45.16	18.84	195.19	191.59	193.96	192.04		-0.45		5.82	5.42	5.82	5.42	3.606	24	0	
01/02/23	63.99	45.21	18.78	195.54	191.94	194.31	192.39		-0.45		5.83	5.43	5.83	5.43	3.598	24	0	
02/02/23	63.86	45.16	18.70	195.91	192.31	194.65	192.73		-0.42		5.80	5.40	5.80	5.40	3.591	24	0	
03/02/23	63.50	45.11	18.39	197.23	193.65	196.01	194.09		-0.44		5.83	5.42	5.83	5.42	3.555	24	0	
04/02/23	63.38	45.15	18.23	198.34	194.76	197.11	195.19		-0.43		5.85	5.41	5.85	5.41	3.550	24	0	
05/02/23	63.80	45.19	18.61	197.02	193.36	195.74	193.82		-0.46		5.83	5.44	5.83	5.44	3.593	24	0	
06/02/23	63.31	44.69	18.62	196.33	192.75	195.09	193.23		-0.48		5.83	5.41	5.83	5.41	3.587	24	0	
07/02/23	63.25	44.21	19.04	197.77	194.17	196.37	194.52		-0.35		5.84	5.42	5.84	5.42	3.690	24	0	
08/02/23	63.02	43.76	19.26	197.37	193.77	195.89	194.19		-0.42		5.81	5.40	5.81	5.40	3.729	24	0	
09/02/23	64.57	44.43	20.14	197.49	193.73	195.87	194.01		-0.28		5.87	5.46	5.87	5.46	3.897	24	0	
10/02/23	64.56	44.65	19.91	197.89	194.11	196.30	194.40		-0.29		5.81	5.40	5.81	5.40	3.861	24	0	
11/02/23	64.90	44.97	19.93	198.08	194.34	196.50	194.58		-0.33		5.85	5.43	5.85	5.43	3.870	24	0	
12/02/23	63.63	44.57	19.06	198.03	194.37	196.59	194.72		-0.38		5.81	5.39	5.81	5.39	3.701	24	0	
13/02/23	64.40	44.91	19.49	198.14	194.37	196.62	194.70		-0.33		5.84	5.42	5.84	5.42	3.783	24	0	
14/02/23	62.96	44.39	18.57	198.11	194.52	196.70	194.84		-0.32		5.82	5.40	5.82	5.40	3.610	24	0	
15/02/23	64.11	45.04	19.07	198.17	194.46	196.64	194.72		-0.26		5.82	5.40	5.82	5.40	3.702	24	0	

Итого: | 5337.88 | 5239.19 | 5301.19 | 5251.11 | -11.92 | | | | 199.319 | 648 | 0 | | |

Средние: | 63.70 | 44.71 | 18.99 | | | | | | 5.83 | 5.41 | | | | | | | | | |

Итоговые параметры на 16/02/23г. 10 ч

Дата	v1	m1	v2	m2	t	МГ	Т	кг/см2	кг/см2	П1	П2	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т		Т						Гкал	ч	ч

16/02/23	8727.07		85680.37	83845.99	82981.75	2698.62	1436.014	21881	508					
----------	---------	--	----------	----------	----------	---------	----------	-------	-----	--	--	--	--	--

Период нормативных работ: 648ч
 период отсутствия счетов за тепл. энергии 0ч
 время работы прибора после сброса 22389ч
 представитель абонента _____ представитель теплоснабж. организации _____

