

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г. -15/02/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда
Адрес: ул. Седова д.10/1 А
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1
Договорные расходы: Т.сут МГВС= Т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00066790

Тип расходомера:
пределы измерений:

Г под max= 2.00 м3/ч Г под min= 1.00 м3/ч
Г обр max= 2.00 м3/ч Г обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		М3	Т	М3	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
20/01/23	67.59	49.22	18.37	236.83	231.94	235.00	232.36	231.30	231.30	-0.42	5.20	4.00	4.262	24	0	0
21/01/23	66.95	48.82	18.13	235.73	230.93	233.94	231.30	231.69	231.69	-0.37	5.20	4.00	4.190	24	0	0
22/01/23	67.60	49.22	18.38	236.19	231.36	234.33	233.35	230.71	230.71	-0.34	5.20	4.00	4.253	24	0	0
23/01/23	67.33	48.90	18.43	235.17	230.37	233.35	230.71	229.20	229.20	-0.34	5.20	4.00	4.247	24	0	0
24/01/23	67.60	48.97	18.63	233.66	228.86	231.84	229.20	229.20	229.20	-0.35	5.20	4.00	4.264	24	0	0
25/01/23	67.68	49.08	18.60	233.67	228.85	231.84	229.20	229.34	229.34	-0.32	5.20	4.00	4.256	24	0	0
26/01/23	69.33	50.00	19.33	234.08	229.02	232.09	229.19	229.19	229.19	-0.25	5.20	4.00	4.538	24	0	0
27/01/23	70.55	50.73	19.82	234.21	228.94	232.07	229.18	229.37	229.37	-0.22	5.20	4.00	4.533	24	0	0
28/01/23	70.39	50.61	19.78	234.23	228.96	232.06	229.18	229.14	229.14	-0.23	5.20	4.00	4.481	24	0	0
29/01/23	70.39	50.85	19.54	234.36	229.14	232.23	229.37	229.45	229.45	-0.22	5.20	4.00	4.361	24	0	0
30/01/23	69.17	50.34	18.83	234.02	228.98	232.02	229.21	229.31	229.31	-0.22	5.20	4.00	4.314	24	0	0
31/01/23	69.72	50.70	19.02	234.33	229.23	232.32	229.45	229.33	229.33	-0.33	5.20	4.00	4.304	24	0	0
01/02/23	69.23	50.45	18.78	234.04	229.00	232.19	229.33	223.31	223.31	-0.22	5.20	4.00	4.139	24	0	0
02/02/23	67.84	49.29	18.55	227.84	223.09	225.94	223.31	222.80	222.80	-0.41	5.20	4.00	4.245	24	0	0
03/02/23	68.91	49.83	19.08	227.24	222.39	225.44	222.80	222.74	222.74	-0.45	5.20	4.00	4.215	24	0	0
04/02/23	68.56	49.61	18.95	227.09	222.29	225.38	222.74	222.83	222.83	-0.44	5.20	4.00	4.244	24	0	0
05/02/23	68.60	49.52	19.08	227.19	222.39	225.47	222.85	222.85	222.85	-0.46	5.20	4.00	4.241	24	0	0
06/02/23	68.03	48.97	19.06	227.10	222.39	225.40	222.85	223.22	223.22	-0.43	5.20	4.00	4.498	24	0	0
07/02/23	69.24	49.04	20.20	227.72	222.79	225.79	223.22	223.62	223.62	-0.40	5.20	4.00	4.775	24	0	0
08/02/23	71.27	49.89	21.38	228.44	223.22	226.26	223.62	223.80	223.80	-0.40	5.20	4.00	4.852	24	0	0
09/02/23	72.35	50.63	21.72	228.75	223.40	226.54	223.80	224.99	224.99	-0.39	5.20	4.00	4.794	24	0	0
10/02/23	72.28	50.96	21.32	229.91	224.60	227.83	224.99	225.72	225.72	-0.53	5.20	4.00	4.710	24	0	0
11/02/23	71.74	50.83	20.91	230.52	225.19	228.54	225.72	225.43	225.43	-0.69	5.20	4.00	4.458	24	0	0
12/02/23	69.47	49.64	19.83	229.76	224.74	228.07	225.43	225.35	225.35	-0.76	5.20	4.00	4.465	24	0	0
13/02/23	69.52	49.65	19.87	229.63	224.59	227.99	225.35	93.05	93.05	-0.36	5.19	3.97	1.824	24	0	0
14/02/23	69.05	49.37	19.68	94.74	92.69	94.14	93.05	206.43	206.43	-0.32	5.20	4.00	4.421	24	0	0
15/02/23	70.40	48.91	21.49	210.78	206.11	208.80	206.43									
Итого:				16097.23	15965.46	16046.87	15975.67	-10.21			116.310	1648	0			

Средние: 69.29 | 49.78 | 19.51 | 16097.23 | 15965.46 | 16046.87 | 15975.67 | -10.21 | 116.310 | 1648 | 0
Итоговые параметры на 16/02/23г. 11 ч 5.20 | 4.00

Дата	V1	M1	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	М3	Т	М3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
16/02/23	24073.48	24338.37	24064.57	24064.57	8.91	435.943	2830	4	

Период нормированной работы 648ч
Период учета с в.счета: 16/02/23г. 11ч. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2834ч
Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации

