

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-15/02/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда

Адрес: ул. Седова д.10/1 Б

Тепловычислитель КТУ7 сет. N 1

Договорные расходы: _____

M сет. воды= _____ Т.сут мГвс= _____

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00066790

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0XF56A ПО 2.7

Дата	t1	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M3	T	M2	T	MГ	P1	P2	Q0	Гкал	ВНР	ВОС	ИНС
20/01/23	67.27	18.41	18.86	53.09	52.00	52.79	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	52.31	-0.31	5.20	7.00	0.977	0.977	24	0	0
21/01/23	66.63	47.91	18.72	53.10	52.10	52.82	52.34	52.34	52.34	52.34	52.82	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	-0.37	5.20	7.00	0.971	0.971	24	0	0
22/01/23	67.27	48.34	18.93	53.12	51.98	52.83	52.35	52.35	52.35	52.35	52.83	52.35	52.35	52.35	52.35	52.35	-0.37	5.20	7.00	0.983	0.983	24	0	0
23/01/23	67.00	48.09	18.91	52.70	51.70	52.41	51.93	51.93	51.93	51.93	52.41	51.93	51.93	51.93	51.93	51.93	-0.23	5.20	7.00	0.976	0.976	24	0	0
24/01/23	67.25	48.15	19.10	52.32	51.36	52.04	51.56	51.56	51.56	51.56	52.04	51.56	51.56	51.56	51.56	51.56	-0.20	5.20	7.00	0.982	0.982	24	0	0
25/01/23	67.34	48.34	19.00	52.32	51.29	52.03	51.55	51.55	51.55	51.55	52.03	51.55	51.55	51.55	51.55	51.55	-0.26	5.20	7.00	0.968	0.968	24	0	0
26/01/23	68.96	49.26	19.70	52.36	51.20	52.03	51.45	51.45	51.45	51.45	52.03	51.45	51.45	51.45	51.45	51.45	-0.25	5.20	7.00	1.008	1.008	24	0	0
27/01/23	70.17	50.02	20.15	52.33	51.13	51.97	51.27	51.27	51.27	51.27	51.97	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	-0.14	5.20	7.00	1.023	1.023	24	0	0
28/01/23	70.02	49.78	20.24	52.34	51.14	51.98	51.37	51.37	51.37	51.37	51.98	51.37	51.37	51.37	51.37	51.37	-0.23	5.20	7.00	1.032	1.032	24	0	0
29/01/23	70.01	49.92	20.09	52.35	51.15	51.99	51.33	51.33	51.33	51.33	51.99	51.33	51.33	51.33	51.33	51.33	-0.18	5.20	7.00	1.024	1.024	24	0	0
30/01/23	68.79	49.53	19.26	52.32	51.12	51.98	51.50	51.50	51.50	51.50	51.98	51.50	51.50	51.50	51.50	51.50	-0.38	5.20	7.00	0.985	0.985	24	0	0
31/01/23	69.35	49.91	19.44	52.45	51.25	52.10	51.41	51.41	51.41	51.41	52.10	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	-0.16	5.20	7.00	0.993	0.993	24	0	0
01/02/23	68.88	49.69	19.19	52.33	51.13	52.00	51.41	51.41	51.41	51.41	52.00	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	-0.28	5.20	7.00	0.977	0.977	24	0	0
02/02/23	67.45	48.67	18.78	51.03	49.97	50.73	50.22	50.22	50.22	50.22	50.73	50.22	50.22	50.22	50.22	50.22	-0.25	5.20	7.00	0.937	0.937	24	0	0
03/02/23	68.45	49.13	19.32	50.64	49.61	50.32	49.84	49.84	49.84	49.84	50.32	49.84	49.84	49.84	49.84	49.84	-0.23	5.20	7.00	0.955	0.955	24	0	0
04/02/23	68.03	48.84	19.19	50.62	49.65	50.33	49.85	49.85	49.85	49.85	50.33	49.85	49.85	49.85	49.85	49.85	-0.20	5.20	7.00	0.951	0.951	24	0	0
05/02/23	68.03	48.70	19.33	50.62	49.66	50.31	49.83	49.83	49.83	49.83	50.31	49.83	49.83	49.83	49.83	49.83	-0.17	5.20	7.00	0.957	0.957	24	0	0
06/02/23	67.43	48.17	19.26	50.58	49.62	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	49.82	-0.20	5.20	7.00	0.952	0.952	24	0	0
07/02/23	68.54	48.23	20.31	50.63	49.49	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	49.82	-0.33	5.20	7.00	1.001	1.001	24	0	0
08/02/23	70.50	49.06	21.44	50.68	49.48	50.28	49.80	49.80	49.80	49.80	50.28	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	-0.32	5.20	7.00	1.058	1.058	24	0	0
09/02/23	71.55	49.73	21.82	50.71	49.51	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	50.30	49.82	49.82	49.82	49.82	49.82	-0.31	5.20	7.00	1.079	1.079	24	0	0
10/02/23	71.49	50.09	21.40	51.00	49.80	50.60	50.17	50.17	50.17	50.17	50.60	50.17	50.17	50.17	50.17	50.17	-0.32	5.20	7.00	1.064	1.064	24	0	0
11/02/23	70.98	50.14	20.84	51.15	49.95	50.76	50.17	50.17	50.17	50.17	50.76	50.17	50.17	50.17	50.17	50.17	-0.22	5.20	7.00	1.035	1.035	24	0	0
12/02/23	68.75	49.00	19.75	51.05	49.94	50.74	50.26	50.26	50.26	50.26	50.74	50.26	50.26	50.26	50.26	50.26	-0.32	5.20	7.00	0.983	0.983	24	0	0
13/02/23	68.81	48.98	19.83	51.05	49.89	50.72	50.24	50.24	50.24	50.24	50.72	50.24	50.24	50.24	50.24	50.24	-0.35	5.20	7.00	0.987	0.987	24	0	0
14/02/23	68.56	49.07	19.49	51.54	21.07	21.42	21.21	21.21	21.21	21.21	21.42	21.21	21.21	21.21	21.21	21.21	-0.14	5.20	7.06	0.410	0.410	24	0	0
15/02/23	69.97	48.80	21.17	50.72	49.55	51.35	50.82	50.82	50.82	50.82	51.35	50.82	50.82	50.82	50.82	50.82	-1.27	5.20	7.00	1.044	1.044	24	0	0
Итого:				1365.15	1335.74	1357.43	1343.60	-7.86												126.312	1648	0	0	0

Средние:	168.80	149.04	19.76																	5.20	7.00				
Итоговые параметры на 16/02/23г. 11 ч																				5.20	7.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	T	M3	T	M3	T	M2	T	MГ	Q0	Гкал	ВНР	ВОС
16/02/23	5376.76	5376.76	5462.45	5404.51	-27.75	99.915	2830	4								

Период нормативной работы 648ч
 Период отсутствия учета тепловой энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 2834ч
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

