

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-15/02/23г.

Абонент: ООО "УК" Комфортная среда

Адрес: ул. Седова д.10/1

Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Договорные расходы:

И сет. воды= Т.сут мГвс=

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00112575

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xЕ4F0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	V1	M1	V2	M2	MГ	T	P1	P2	Q0	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C		M3	T	M3	T	T	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	
20/01/23	59.75	54.24	5.51	117.27	115.35	115.08	113.52	1.83	7.00	7.00	7.00	0.636	24	0	0	
21/01/23	59.25	53.99	5.26	117.53	115.61	115.32	113.76	1.85	7.00	7.00	7.00	0.609	24	0	0	
22/01/23	59.74	53.59	6.15	117.38	115.46	115.10	113.56	1.90	7.00	7.00	7.00	0.711	24	0	0	
23/01/23	59.53	54.15	5.38	116.19	114.27	114.01	112.45	1.82	7.00	7.00	7.00	0.616	24	0	0	
24/01/23	59.78	54.07	5.71	115.32	113.40	113.30	111.76	1.64	7.00	7.00	7.00	0.653	24	0	0	
25/01/23	59.83	54.59	5.24	115.33	113.41	113.18	111.62	1.79	7.00	7.00	7.00	0.597	24	0	0	
26/01/23	61.42	55.58	5.84	115.16	113.19	113.00	111.36	1.83	7.00	7.00	7.00	0.660	24	0	0	
27/01/23	62.34	56.20	6.14	114.93	112.90	114.58	112.90	0.00	7.00	7.00	7.00	0.705	24	0	0	
28/01/23	62.24	56.33	5.91	114.95	112.97	113.46	111.81	1.16	7.00	7.00	7.00	0.673	24	0	0	
29/01/23	62.22	55.98	6.24	114.99	112.91	115.15	113.47	-0.56	7.00	7.00	7.00	0.716	24	0	0	
30/01/23	61.25	55.56	5.69	115.15	113.23	114.62	112.98	0.25	7.00	7.00	7.00	0.652	24	0	0	
31/01/23	61.71	56.04	5.67	115.44	113.49	115.35	113.67	-0.18	7.00	7.00	7.00	0.651	24	0	0	
01/02/23	60.25	55.74	5.51	115.18	113.26	114.58	112.91	0.35	7.00	7.00	7.00	0.630	24	0	0	
02/02/23	60.01	54.53	5.48	112.60	110.76	112.45	110.90	-0.14	7.00	7.00	7.00	0.621	24	0	0	
03/02/23	60.93	54.98	5.95	111.38	109.46	110.59	109.04	0.42	7.00	7.00	7.00	0.657	24	0	0	
04/02/23	60.71	54.95	5.76	111.41	109.49	109.45	107.94	1.55	7.00	7.00	7.00	0.632	24	0	0	
05/02/23	60.63	54.49	6.14	111.48	109.56	109.44	107.92	1.64	7.00	7.00	7.00	0.673	24	0	0	
06/02/23	60.18	54.46	5.72	111.54	109.63	109.42	107.92	1.71	7.00	7.00	7.00	0.626	24	0	0	
07/02/23	61.15	55.10	6.05	111.44	109.56	109.22	107.67	1.89	7.00	7.00	7.00	0.663	24	0	0	
08/02/23	62.95	56.46	6.49	111.14	109.22	109.09	107.49	1.73	7.00	7.00	7.00	0.708	24	0	0	
09/02/23	63.94	57.98	5.96	111.02	108.91	110.23	108.54	0.37	7.00	7.00	7.00	0.652	24	0	0	
10/02/23	63.89	58.08	5.81	111.80	109.64	110.51	108.80	0.84	7.00	7.00	7.00	0.642	24	0	0	
11/02/23	63.33	57.22	6.11	112.28	110.20	110.73	109.08	1.12	7.00	7.00	7.00	0.674	24	0	0	
12/02/23	61.48	54.51	6.97	112.42	110.50	111.73	110.19	0.31	7.00	7.00	7.00	0.778	24	0	0	
13/02/23	61.50	55.88	5.62	112.34	110.42	111.82	110.22	0.20	7.00	7.00	7.00	0.625	24	0	0	
14/02/23	60.61	56.65	3.96	43.56	42.83	44.03	43.38	-0.55	7.00	7.00	7.00	0.175	24	0	0	
15/02/23	62.28	55.62	6.66	110.49	108.53	109.07	107.50	1.03	7.00	7.00	7.00	0.728	24	0	0	
Итого:				2999.72	2948.16	2964.51	2922.36	25.80				17.363	1648	0	0	

Средние: 16.26 | 55.44 | 5.82 | 1710.19 | 85939.22 | 1710.19 | 292.583 | 11534 | 1548

Итоговые параметры на 16/02/23г. 10 ч

Дата	V1	M1	T	V2	M2	T	MГ	Q0	ВНР	ВОС
	M3	T	M3	T	T	Гкал	ч	ч	ч	ч
16/02/23	87649.41	87649.41	87649.41	87649.41	85939.22	1710.19	292.583	11534	1548	

Период нормативной работы 648ч
Период отсутствия счета тепловой энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13082ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

