

Р.Люксембург 240-5 март 2025

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года
Адрес: Ул. Роза Люксембург д.240/5
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00180680

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4910 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/02/25	77.19	56.45	20.74	160.58	156.38	158.95	156.55	-0.17	6.30	2.70	3.254	24	0	
24/02/25	76.98	56.42	20.56	160.56	156.35	158.95	156.55	-0.20	6.30	2.70	3.226	24	0	
25/02/25	76.82	56.28	20.54	160.61	156.41	159.02	156.63	-0.22	6.30	2.70	3.222	24	0	
26/02/25	77.31	56.50	20.81	160.61	156.37	158.98	156.58	-0.21	6.30	2.70	3.268	24	0	
27/02/25	77.23	56.53	20.70	160.62	156.39	159.01	156.61	-0.22	6.30	2.70	3.248	24	0	
28/02/25	77.36	56.70	20.66	160.59	156.37	158.96	156.56	-0.19	6.30	2.70	3.239	24	0	
01/03/25	75.79	55.69	20.10	160.59	156.52	159.05	156.72	-0.20	6.30	2.70	3.156	24	0	
02/03/25	75.82	55.81	20.01	160.58	156.50	159.07	156.69	-0.19	6.30	2.70	3.142	24	0	
03/03/25	73.29	55.32	17.97	168.01	163.96	166.80	164.35	-0.39	6.30	2.70	2.956	24	0	
04/03/25	68.34	51.92	16.42	163.21	159.77	162.35	160.30	-0.53	6.30	2.70	2.633	24	0	
05/03/25	66.91	50.95	15.96	159.40	156.15	157.82	155.90	0.25	6.30	2.70	2.503	24	0	
06/03/25	59.86	46.89	12.97	158.93	156.31	157.71	156.03	0.28	6.30	2.70	2.034	24	0	
07/03/25	55.37	44.07	11.30	158.44	156.18	157.45	156.01	0.17	6.30	2.70	1.773	24	0	
08/03/25	55.48	44.32	11.16	158.16	155.93	157.25	155.81	0.12	6.30	2.70	1.749	24	0	
09/03/25	52.96	42.86	10.10	158.03	156.01	157.00	155.56	0.45	6.30	2.70	1.586	24	0	
10/03/25	52.18	42.24	9.94	158.09	156.13	157.11	155.67	0.46	6.30	2.70	1.560	24	0	
11/03/25	52.82	42.61	10.21	157.92	155.87	156.99	155.55	0.32	6.30	2.70	1.602	24	0	
12/03/25	53.05	42.82	10.23	158.04	155.96	157.18	155.74	0.22	6.30	2.70	1.601	24	0	
13/03/25	51.43	41.93	9.50	154.07	152.17	153.18	151.88	0.29	6.30	2.70	1.453	24	0	
14/03/25	48.89	40.30	8.59	151.11	149.43	150.35	149.15	0.28	6.30	2.70	1.294	24	0	
15/03/25	49.18	40.48	8.70	151.08	149.40	150.43	149.23	0.17	6.30	2.70	1.306	24	0	
16/03/25	48.77	40.23	8.54	151.00	149.32	150.67	149.47	-0.15	6.30	2.70	1.285	24	0	
17/03/25	49.10	40.40	8.70	151.05	149.37	151.24	150.04	-0.67	6.30	2.70	1.307	24	0	
18/03/25	48.16	39.60	8.56	151.07	149.39	151.80	150.60	-1.21	6.30	2.70	1.286	24	0	
19/03/25	54.16	42.65	11.51	151.83	149.76	152.07	150.71	-0.95	6.30	2.70	1.733	24	0	
20/03/25	54.98	42.92	12.06	146.23	144.21	146.12	144.83	-0.62	6.30	2.70	1.746	24	0	
21/03/25	52.16	41.19	10.97	142.22	140.42	142.15	140.95	-0.53	6.30	2.70	1.545	24	0	
22/03/25	49.94	39.93	10.01	141.66	139.98	141.64	140.60	-0.62	6.30	2.70	1.407	24	0	
23/03/25	50.29	40.25	10.04	141.46	139.78	141.34	140.15	-0.37	6.30	2.70	1.410	24	0	
итого:				4515.75	4436.79	4490.64	4441.42	-4.63			61.524	696	0	

Средние: 60.75 | 47.04 | 13.71 | | | | | 6.30 | 2.70 | | | | |
итоговые параметры на 24/03/25г. 9 ч

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/03/25	25296.11	24845.54	25118.81	24836.50	9.04	350.935	4148	1032

период нормальной работы 696ч

период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

время работы прибора после сброса 5180ч

представитель абонента

представитель теплоснабж. организации

