

Р.Люксембург 240-5 февраль 2025

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: 000"УК"Времена года  
Адрес: ул.Роза Люксембург д.240/5  
Тепловычислитель ВКТ7 сет.Н 1

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сет.воды=\_\_\_\_\_ Т.сут МГВС=\_\_\_\_\_ Т.сут

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00180680

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х4910 по 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1     | V2     | M2     | Мг    | P1     | P2     | Qo    | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3     | т      | м3     | т      | т     | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | ч   | ч   |    |
| 23/01/25 | 64.52 | 49.31 | 15.21 | 159.74 | 156.70 | 158.77 | 156.85 | -0.15 | 6.30   | 2.70   | 2.393 | 24  | 0   |    |
| 24/01/25 | 64.41 | 49.40 | 15.01 | 159.64 | 156.65 | 158.71 | 156.85 | -0.20 | 6.30   | 2.70   | 2.358 | 24  | 0   |    |
| 25/01/25 | 62.31 | 48.23 | 14.08 | 159.19 | 156.34 | 158.21 | 156.49 | -0.15 | 6.30   | 2.70   | 2.213 | 24  | 0   |    |
| 26/01/25 | 62.34 | 48.25 | 14.09 | 159.10 | 156.22 | 158.45 | 156.77 | -0.55 | 6.30   | 2.70   | 2.208 | 24  | 0   |    |
| 27/01/25 | 62.20 | 48.24 | 13.96 | 159.34 | 156.48 | 158.06 | 156.38 | 0.10  | 6.30   | 2.70   | 2.192 | 24  | 0   |    |
| 28/01/25 | 62.66 | 48.56 | 14.10 | 159.24 | 156.36 | 157.97 | 156.29 | 0.07  | 6.30   | 2.70   | 2.214 | 24  | 0   |    |
| 29/01/25 | 62.84 | 48.77 | 14.07 | 159.18 | 156.30 | 157.93 | 156.19 | 0.11  | 6.30   | 2.70   | 2.209 | 24  | 0   |    |
| 30/01/25 | 62.45 | 48.62 | 13.83 | 159.16 | 156.28 | 157.67 | 155.98 | 0.30  | 6.30   | 2.70   | 2.170 | 24  | 0   |    |
| 31/01/25 | 62.48 | 48.58 | 13.90 | 159.34 | 156.46 | 157.28 | 155.53 | 0.93  | 6.30   | 2.70   | 2.183 | 24  | 0   |    |
| 01/02/25 | 62.67 | 48.62 | 14.05 | 159.38 | 156.50 | 157.75 | 156.03 | 0.47  | 6.30   | 2.70   | 2.209 | 24  | 0   |    |
| 02/02/25 | 62.75 | 48.62 | 14.13 | 159.33 | 156.45 | 157.83 | 156.12 | 0.33  | 6.30   | 2.70   | 2.220 | 24  | 0   |    |
| 03/02/25 | 63.91 | 49.25 | 14.66 | 159.67 | 156.72 | 158.10 | 156.28 | 0.44  | 6.30   | 2.70   | 2.305 | 24  | 0   |    |
| 04/02/25 | 64.71 | 49.41 | 15.30 | 159.95 | 156.95 | 158.34 | 156.44 | 0.51  | 6.30   | 2.70   | 2.409 | 24  | 0   |    |
| 05/02/25 | 70.28 | 52.65 | 17.63 | 160.40 | 156.83 | 159.04 | 156.92 | -0.09 | 6.30   | 2.70   | 2.778 | 24  | 0   |    |
| 06/02/25 | 71.09 | 53.09 | 18.00 | 160.61 | 157.01 | 159.09 | 156.93 | 0.08  | 6.30   | 2.70   | 2.836 | 24  | 0   |    |
| 07/02/25 | 73.40 | 54.37 | 19.03 | 162.53 | 158.62 | 160.89 | 158.64 | -0.02 | 6.30   | 2.70   | 3.027 | 24  | 0   |    |
| 08/02/25 | 75.30 | 55.10 | 20.20 | 160.76 | 156.72 | 159.09 | 156.85 | -0.13 | 6.30   | 2.70   | 3.175 | 24  | 0   |    |
| 09/02/25 | 77.16 | 56.19 | 20.97 | 160.85 | 156.63 | 159.11 | 156.72 | -0.09 | 6.30   | 2.70   | 3.296 | 24  | 0   |    |
| 10/02/25 | 78.78 | 57.11 | 21.67 | 160.87 | 156.51 | 159.04 | 156.64 | -0.13 | 6.30   | 2.70   | 3.405 | 24  | 0   |    |
| 11/02/25 | 79.32 | 57.53 | 21.79 | 160.87 | 156.44 | 159.11 | 156.71 | -0.27 | 6.30   | 2.70   | 3.419 | 24  | 0   |    |
| 12/02/25 | 79.49 | 57.71 | 21.78 | 160.79 | 156.33 | 159.09 | 156.69 | -0.36 | 6.30   | 2.70   | 3.415 | 24  | 0   |    |
| 13/02/25 | 79.31 | 57.67 | 21.64 | 160.49 | 156.07 | 158.78 | 156.38 | -0.31 | 6.30   | 2.70   | 3.390 | 24  | 0   |    |
| 14/02/25 | 79.73 | 58.00 | 21.73 | 160.66 | 156.21 | 158.90 | 156.44 | -0.23 | 6.30   | 2.70   | 3.406 | 24  | 0   |    |
| 15/02/25 | 74.82 | 55.42 | 19.40 | 160.36 | 156.38 | 158.86 | 156.63 | -0.25 | 6.30   | 2.70   | 3.042 | 24  | 0   |    |
| 16/02/25 | 77.71 | 56.73 | 20.98 | 160.46 | 156.21 | 158.82 | 156.46 | -0.25 | 6.30   | 2.70   | 3.288 | 24  | 0   |    |
| 17/02/25 | 79.67 | 58.16 | 21.51 | 160.78 | 156.33 | 159.08 | 156.59 | -0.26 | 6.30   | 2.70   | 3.376 | 24  | 0   |    |
| 18/02/25 | 79.97 | 58.25 | 21.72 | 160.80 | 156.30 | 159.07 | 156.54 | -0.24 | 6.30   | 2.70   | 3.408 | 24  | 0   |    |
| 19/02/25 | 79.10 | 57.82 | 21.28 | 160.71 | 156.29 | 159.07 | 156.59 | -0.30 | 6.30   | 2.70   | 3.339 | 24  | 0   |    |
| 20/02/25 | 77.71 | 57.03 | 20.68 | 160.57 | 156.34 | 159.02 | 156.62 | -0.28 | 6.30   | 2.70   | 3.244 | 24  | 0   |    |
| 21/02/25 | 76.85 | 56.45 | 20.40 | 160.65 | 156.48 | 159.08 | 156.68 | -0.20 | 6.30   | 2.70   | 3.205 | 24  | 0   |    |
| 22/02/25 | 77.14 | 56.51 | 20.63 | 160.71 | 156.51 | 159.13 | 156.73 | -0.22 | 6.30   | 2.70   | 3.240 | 24  | 0   |    |
| 23/02/25 | 77.19 | 56.45 | 20.74 | 160.58 | 156.38 | 158.95 | 156.55 | -0.17 | 6.30   | 2.70   | 3.254 | 24  | 0   |    |

Итого: | | | | 5126.71 | 5009.00 | 5078.29 | 5010.51 | -1.51 | | | | 90.826 | 768 | 0 | |

Средние: | 71.38 | 53.32 | 18.06 | | | | | | | 6.30 | 2.70 | | | | |  
итоговые параметры на 24/02/25г. 9 ч

| Дата     | V1       | M1       | V2       | M2       | Мг    | Qo      | ВНР  | ВОС  |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|------|------|
|          | м3       | т        | м3       | т        | т     | Гкал    | ч    | ч    |
| 24/02/25 | 20954.86 | 20577.93 | 20800.42 | 20564.36 | 13.57 | 293.485 | 3477 | 1032 |

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4509ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Страница 1